

| DEFINITION DES ZONES DE MISE EN SECURITE |  |
|--|--|
| BATIMENT A<br>Niveau R-1                 | N°1: Boucle manuelle circulation<br>N°2: Boucle automatique circulation<br>N°3: Boucle automatique chambres  |
| BATIMENT A<br>Rez de chaussée            | N°4: Boucle manuelle circulation<br>N°5: Boucle automatique circulation<br>N°6: Boucle automatique chambres<br>N°7: Boucle automatique combles     |
| BATIMENT B                               | N°8: Boucle manuelle circulation<br>N°9: Boucle automatique circulation<br>N°10: Boucle automatique chambres<br>N°11: Boucle automatique combles   |
| BATIMENT C                               | N°12: Boucle manuelle circulation<br>N°13: Boucle automatique circulation<br>N°14: Boucle automatique chambres<br>N°15: Boucle automatique combles |
| BATIMENT D                               | N°16: Boucle manuelle circulation<br>N°17: Boucle automatique circulation<br>N°18: Boucle automatique chambres<br>N°19: Boucle automatique combles |
| BATIMENT G                               | N°20: Boucle manuelle circulation<br>N°21: Boucle automatique circulation<br>N°22: Boucle automatique locaux                                       |
| BATIMENT E                               | N°23: Boucle manuelle  |
| BATIMENT F<br>Sous-sol                   | N°24: Boucle automatique vestiaires<br>N°25: Boucle manuelle circulation<br>N°26: Boucle automatique locaux à risques                              |
| BATIMENT F<br>Rez de chaussée            | N°27: Boucle manuelle circulation<br>N°28: Boucle automatique circulation<br>N°29: Boucle automatique locaux à risques                             |
| BATIMENT F<br>Niveau R+1                 | N°30: Boucle manuelle circulation<br>N°31: Boucle automatique circulation<br>N°32: Boucle automatique chambres                                     |
| BATIMENT F<br>Niveau R+2                 | N°33: Boucle manuelle circulation<br>N°34: Boucle automatique circulation<br>N°35: Boucle automatique combles                                      |
| BATIMENT H<br>Niveau R-1                 | N°36: Boucle manuelle<br>N°37: Boucle automatique<br>N°38: Boucle automatique locaux à risques   |
| BATIMENT H<br>Rez de chaussée            | N°39: Boucle manuelle<br>N°40: Boucle automatique  |

LOT N°10 - ELECTRICITE - Courants faibles

**TH.2i**

THERMIQUE INFORMATIQUE INGENIERIE

B.P. 2 - 17220 Sainte-Soulle

16 45 39 15 - fax 45 39 17

Date: **Juillet 95**

Plan: \_\_\_\_\_

Dossier: **03/124**

REPARTITION des EQUIPEMENTS de SECURITE INCENDIE

**LATELIER**

**D'ARCHI**

**TECTURE**

Jean-Jacques BEGUE  
Bernard PEYRACHOU  
ARCHITECTES DPLG

FOYER INTERCOMMUNAL d'HEBERGEMENT  
La CHATAIGNERAIE St PIERRE du CHEMIN  
85120 LA CHATAIGNERAIE

HUMANISATION du FOYER d'HEBERGEMENT  
Route de BRESSURE  
85120 St PIERRE du CHEMIN

**PLAN de MASSE**

37, Rue Audry de Puyraveau 17300 ROCHEFORT Tel: 45 59 14 40 Fax: 45 67 24 05

29.03 030305 030305

- ① Détecteur ionique
- ② Détecteur thermovolumétrique
- ③ Indicateur d'action
- ④ Station manuelle BRIS de GLACE
- ⑤ Ventouse électromagnétique
- ⑥ Sirène électronique
- ⑦ Déverrouillage électromagnétique issue de secours
- ⑧ Trappe de désenfumage
- ⑨ Cheminement d'évacuation
- ⑩ Arrêt d'urgence ventilation
- ⑪ Arrêt d'urgence général
- ⑫ Bloc autonome d'éclairage de sécurité

