

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

LOT 1 - Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché, niveaux de criticité associés et fréquences des visites **préventives**.

LOT 1 : Maintenance des installations **d'assainissement** pour l'ensemble des sites
de la base de Défense Marseille – Aubagne.

Toutes les installations ci-dessous sont en criticité C2, sauf les 2 Stations d'Épuration (STEP)
de Puylobier et de Carpiagne qui sont en C1 (annexe 5 du CCAP).

Précisions dans les commentaires avec les symboles suivants :

(*) La planification de ces visites sera coordonnée en fonction des dates du précédent marché.

(**) Les visites préventives seront définies avec le RPA dans la limite de 2 visites par an
comprises dans le forfait F2, si besoin.

(***) Il n'y aura pas de visites préventives sur ces installations, mais uniquement des actions
correctives en tenant compte de l'art. 3.2.2 du C.C.T.P..

Remarque : aucune intervention (préventive et corrective) n'aura lieu sur les installations du
bâtiment 016 du quartier MIOILLIS (car autre prestataire) situé à AIX EN PROVENCE, sauf cas
de force majeure.

Zone	Commune	Site	Bâtiment	Équipement	Maintenance	Hebdomadaire	Mensuel	Bimestriel	Trimestriel	Quadrimestriel	Semestriel	Annuel	Quadrinial/ Ponctuel	Commentaires
Z1	Aix-en-Pce	LMA - Quartier Miollis	0016	Bac à graisse (3 m3)	Vidange								X	Uniquement correctif***
Z1	Aix-en-Pce	LMA - Quartier Miollis	0016	Bac à graisse (1,5 m3)	Vidange								X	Uniquement correctif***
Z1	Aix-en-Pce	LMA - Quartier Ruibet	0013	Bassin d'orage	Débroussaillage							X		
Z1	Aix-en-Pce	LMA - Quartier Ruibet	0013	Séparateur hydroc. (1,5 m3)	Vidange							X		
Z1	Aix-en-Pce	LMA - Quartier Ruibet	0013	Séparateur hydroc. (0,5 m3)	Vidange							X		
Z1	Jouques	Cadarache - Centre Marine	0001	Fosse septique (2 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Jouques	Cadarache - Centre Marine	0002	Fosse septique (3 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Jouques	Cadarache - Centre Marine	0003	Fosse septique (2 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Jouques	Cadarache - Centre Marine	0003	Fosse septique (4 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Jouques	Cadarache - Centre Marine	0004	Fosse septique (4 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0005	Fosse septique (3 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0006	Fosse septique (2 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0007	Fosse septique (2 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0015	Fosse septique (2 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0018	Fosse septique (3 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0025	Fosse septique (3 m3)	Vidange							X		
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0031	Fosse septique (8 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0044	Fosse septique (5 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0002	Bac à graisse (0,5 m3)	Vidange				X					
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0013	Bac à graisse (2 m3)	Vidange				X					
Z1	Puyloubier	Domaine du Cne Danjou	0017	Step (150 eh)	Contrôle exploit.		X							
					Contrôle électro.							X		



					Vidange (clarif. 20 m3)							X		
					Analyse bilan 24h							X		
					Débroussaillage						X			
Z1	Puylobier	Domaine du Cne Danjou	-	Filtre compact (20 eh)	Contrôle exploit.							X		
					Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z1	Puylobier	Domaine du Cne Danjou	-	Réseau d'eaux usées	Hydrocurage prév. (1 jour camion)							X		Inclus dans le forfait F2
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0001	Bassin de rétention	Vidange							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0001	Bassin d'orage	Débroussaillage							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0090	Bassin d'orage	Débroussaillage							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0022	Fosse septique (2 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0028	Fosse septique (2 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0029	Microstation (2 m3)	Contrôle exploit.						X			
					Vidange							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0001	Poste relevage (2 pompes)	Vidange							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0006	Poste relevage (1 pompe)	Vidange							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0007	Poste relevage (2 pompes)	Vidange						X			
					Contrôle électro.							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0011	Poste relevage (1 pompe)	Vidange									
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0035	Poste relevage (2 pompes)	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0091	Poste relevage 1 (1 pompe)	Vidange							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0091	Poste relevage 2 (1 pompe)	Vidange							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0008	Bac à graisse (2 m3)	Vidange		X							
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0008	Bac à graisse (0,5 m3)	Vidange			X						
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0021	Bac à graisse (0,5 m3)	Vidange			X						
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0029	Séparateur hydroc. (1 m3)	Vidange							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0029	Séparateur hydroc. (10 m3)	Vidange							X		
Z2	Aubagne	Caserne Vienot	0048	Séparateur hydroc. (6 m3)	Vidange							X		



Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0116	Bassin de rétention	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0338	Bassin de rétention	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0537	Bassin de rétention	Débroussaillage							X		
					Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0038	Bassin d'orage	Débroussaillage							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0065	Bassin d'orage	Débroussaillage							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0306	Bassin d'orage	Débroussaillage							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0050	Fosse septique (3 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0051	Fosse septique	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0052	Fosse septique	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0053	Fosse septique	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0054	Fosse septique	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0058	Fosse septique	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0063	Fosse septique	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0064	Fosse septique	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0118	Fosse septique	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0300	Fosse septique (6 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0305	Fosse septique (4 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0328	Fosse septique (6 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0328	Fosse septique (1 m3)	Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0005	Bac à graisse	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0006	Bac à graisse (1,5 m3)	Vidange				X					
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0009	Bac à graisse (1,5 m3)	Vidange		X							
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0009	Bac à graisse (0,5 m3)	Vidange				X					
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0026	Séparateur hydroc. (45 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0038	Séparateur hydroc. (15 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0051	Séparateur hydroc.	Contrôle visuel							X		Désaffecté**



Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0052	Séparateur hydroc.	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0053	Séparateur hydroc.	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0054	Séparateur hydroc.	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0114	Séparateur hydroc. (3 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0116	Séparateur hydroc. (8 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0116	Séparateur hydroc.	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0140	Séparateur hydroc. 1 (0,5 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0140	Séparateur hydroc. 2 (0,5 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0301	Séparateur hydroc. (10 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0302	Séparateur hydroc. (8 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0305	Séparateur hydroc. (5 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0307	Séparateur hydroc. (3 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0309	Séparateur hydroc. (6 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0338	Séparateur hydroc. (10 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0515	Séparateur hydroc. (4 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0537	Séparateur hydroc. (10 m3)	Vidange							X		
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	0081	Step (2 500 eh)	Contrôle exploit.	X								
					Analyse bilan 24h		X							
					Contrôle électro.						X			
					Débroussaillage						X			
					Vidange (1 pompage de 8 m3)				X					
Z2	Carnoux-en-Pce	Carpiagne	-	Réseau d'eaux usées	Hydrocurage prév. (1 jour camion)						X			Inclus dans le forfait F2
Z2	La Ciotat	CHALE - Picquart Est	0001	Fosse septique (4 m3)	Vidange							X		
Z2	La Ciotat	CHALE - Picquart Nord	0008	Bac à graisse (1 m3)	Vidange				X					
Z2	La Ciotat	CHALE - Picquart Sud	0001	Poste relevage (1 pompe)	Vidange							X		
Z2	La Ciotat	Sémaphore du bec de l'aigle	0001	Filtre compact (14 eh)	Contrôle exploit.							X		



					Vidange								X	1 fois pendant le marché*
Z2	Plan d'Aups	Centre Radio Sol Air	0001	Fosse septique (5 m3)	Vidange						X			
Z2	Plan d'Aups	Centre Radio Sol Air	0001	Bac à graisse (0,5 m3)	Vidange						X			
Z2	Marseille 7°	Centre de repos - Malmousque	0003	Poste relevage (2 pompes)	Vidange				X					
					Contrôle électro.							X		
Z2	Marseille 7°	Centre de repos - Malmousque	0006	Poste relevage (2 pompes)	Vidange				X					
					Contrôle électro.							X		
Z2	Marseille 7°	Centre de repos - Malmousque	0006	Bac à graisse (1 m3)	Vidange				X					
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0402	Bassin de rétention	Débroussaillage							X		
					Vidange							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0420	Bassin de rétention	Débroussaillage							X		
					Vidange							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0005	Bassin d'orage	Débroussaillage							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0403	Bassin d'orage	Débroussaillage							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0005	Poste de relevage	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0403	Bac à graisse (2 m3)	Vidange				X					
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0001	Séparateur hydroc. (2 m3)	Vidange							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0005	Séparateur hydroc. (1 m3)	Vidange							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0012	Séparateur hydroc. (4 m3)	Vidange							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0012	Séparateur hydroc. (0,5 m3)	Vidange							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0012	Séparateur hydroc. (13 m3)	Vidange							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0012	Séparateur hydroc. (38 m3)	Vidange							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0015	Séparateur hydroc.	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0408	Séparateur hydroc. (1,5 m3)	Vidange							X		



Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0012	Vanne Martelière 1	Manœuvre/graisage							X		
					Vidange (chambre de vanne)							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0012	Vanne Martelière 2	Manœuvre/graisage							X		
					Vidange (chambre de vanne)							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0012	Vanne Martelière 3	Manœuvre/graisage							X		
					Vidange (chambre de vanne)							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0407	Vanne Martelière	Manœuvre/graisage							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0408	Cuve de rétention 1	Contrôle exploit.							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0408	Cuve de rétention 2	Contrôle exploit.							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0408	Cuve de rétention 3	Contrôle exploit.							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	0408	Cuve de rétention 4	Contrôle exploit.							X		
Z3	Marseille 14°	Caserne Ste Marthe	-	Réseau pluvial	Hydrocurage prév. (1 jour camion)							X		Inclus dans le forfait F2
Z3	Marseille 14°	Complexe SEA Ste Marthe	0037	Poste relevage	Vidange								X	Uniquement correctif***
Z3	Marseille 14°	Complexe SEA Ste Marthe	0037	Séparateur à hydrocarbures	Vidange								X	Uniquement correctif***
Z3	Marseille 7°	Bains militaires d'Endoume	0009	Poste relevage (2 pompes)	Vidange							X		Avant la saison estivale
					Contrôle électro.							X		Avant la saison estivale
Z3	Marseille 7°	Bains militaires d'Endoume	0009	Bac à graisse (1 m3)	Vidange							X		Avant la saison estivale
Z3	Marseille 7°	Bains militaires d'Endoume	0009	Bac à graisse (0,5 m3)	Vidange							X		Avant la saison estivale
Z3	Marseille 7°	Bains militaires d'Endoume	0001	Poste relevage (1 pompe)	Vidange							X		Avant la saison estivale
Z3	Marseille 7°	Caserne Audéoud	0012	Bac à graisse (1,5 m3)	Vidange		X							
Z3	Marseille 7°	Caserne Audéoud	-	Réseau pluvial	Hydrocurage prév. (1 jour camion)							X		Inclus dans le forfait F2
Z3	Marseille 7°	Fort Ganteaume - Mess	0006	Séparateur à graisse	Vidange								X	Uniquement correctif***
Z3	Marseille 7°	Fort Ganteaume - Mess	0006	Poste relevage 1	Vidange								X	Uniquement correctif***



					Contrôle électro.								X	Uniquement correctif***
Z3	Marseille 7 ^e	Fort Ganteaume - Mess	0006	Poste relevage 2	Vidange								X	Uniquement correctif***
					Contrôle électro.								X	Uniquement correctif***
Z3	Marseille 7 ^e	Fort Ganteaume - Mess	0008	Séparateur à hydrocarbures	Vidange								X	Uniquement correctif***
Z3	Marseille 7 ^e	Ouvrage du Pharo	0001	Poste relevage (1 pompe)	Vidange							X		
Z3	Marseille 7 ^e	Ouvrage du Pharo	0004	Poste relevage (1 pompe)	Vidange							X		
Z3	Marseille 7 ^e	Ouvrage du Pharo	0002	Séparateur hydroc. (2 m3)	Vidange							X		
Z3	Marseille 8 ^e	Château St Victor	0004	Poste relevage (1 pompe)	Vidange				X					
Z3	Marseille 8 ^e	Château St Victor	0004	Bac à graisse (0,5 m3)	Vidange				X					
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0003	Poste relevage (2 pompes)	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0003	Poste relevage (1 pompe)	Contrôle visuel							X		Désaffecté**
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0007	Poste relevage (2 pompes)	Vidange						X			
					Contrôle électro.							X		
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0008	Poste relevage 1 (1 pompe)	Vidange						X			
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0008	Poste relevage 2 (1 pompe)	Vidange						X			
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0008	Poste relevage 3 (1 pompe)	Vidange						X			
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0008	Poste relevage 4 (1 pompe)	Vidange						X			
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0009	Poste relevage (1 pompe)	Vidange						X			
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0151	Poste relevage (2 pompes)	Vidange		X							
					Contrôle électro.							X		
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	-	Poste relevage (1 pompe)	Vidange						X			
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0007	Bac à graisse (2 m3)	Vidange		X							
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0011	Séparateur hydroc. (2 m3)	Vidange							X		
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0120	Séparateur hydroc. (1,5 m3)	Vidange							X		



Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	0126	Séparateur hydroc. (2 m3)	Vidange							X		
Z3	Marseille 9 ^e	Quartier Rendu	-	Réseau pluvial	Hydrocurage prév. (1 jour camion)							X		Inclus dans le forfait F2
Z3	Martigues	Sémaphore Cap Couronne	0005	Poste relevage (1 pompe)	Vidange							X		