


LEGENDE			
	Luminaire encastré type AV33D de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 3300lm, L80B10 61 000h, 29,7W, DALI, RG, UGR<19, IRC>80		Bloc ambiant
	Tromilux/Eulumdat/INVENTFINE Encastrada 5511.129.70L LED 29 33.5 W / 4000 lm ou équivalent		Poste travail bureau 2 PC normales, 3 PC détrompées, 2 RJ45 6A
	REVOLUM REV13 DOWNLIGHT MINI 3000K SIN CRISTAL LED 15 W / 1350 lm ou équivalent		Poste travail imprimante/écran : 1 PC normale, 1 RJ45 6A
	Colonne pour poste de travail, type AXXE-DC, marque Ensto		Bouton poussoir sur variateur
	Descente et Goulotte pour poste de travail, type GBD, marque Hager		Prise de service 10/16 A 2P+T
	Tableau général basse tension		Interrupteur détecteur autonome, détection infrarouge 360 °
	Bloc d'évacuation 45lm, 1H, type : SAT1		Alimentation en attente (sortie de câbles)
	Prise RJ 45 catégorie 6A en plafond		Tableau de report



Maître d'oeuvre		Nom de la feuille		DCE	
		PLAN PROJET ELECTRICITE RDC		06	
LBE ingénierie 101 bis avenue Eugène Delacroix 91210 DRAVEIL tel: 01 69 48 89 45 / fax: 01 69 48 91 44 arnaud.lanvin@lbei.fr				ECHELLE 1/200	
				JUIN 2025	

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 22, Boulevard de la Paix 78106 Saint Germain En Laye	
--	--