



HYPOTHESES DE FONDATION
(Rapport de sol BETB - G2 AVP - 25000142 du 09/04/2025)

- Semelles superficielles ancrées dans les cotilivons schitueuses et gneiss rencontrés vers 1.00m de profondeur.
- Dans tous les cas, les fondations devront être descendues en tous points de manière homogène dans les horizons d'ancrage au-delà de tout remblai éventuel
- Profondeur minimale vis à vis de la dessiccation : 0.80m/terrain fini extérieur.
- Profondeur minimale vis à vis du gel : 1.00m/terrain fini extérieur.

$q_{ELS} \approx 0,524 \text{ MPa}$

CLASSES DES BETONS:

- Massifs de fondations:
 - classe d'exposition: XC2/XF3
 - classe de résistance: C25/30
- Gros béton:
 - classe d'exposition: X0
 - classe de résistance: C16/20
- Longrines et sousossements:
 - classe d'exposition: XC4/XF3
 - classe de résistance: C25/30

CRÉATION D'UNE ZONE COUVERTE

BNCJ de PORTA

NEDD
18 allée Charles Cloc - 31770 COLOMIERS
Tél : 05 34 56 85 06 - Fax : 05 34 56 85 05
E-mail : nedd@nedd.fr - website : www.nedd.fr

Maitre d'ouvrage:
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Architecte:
AGENCE D'ARCHITECTURE ICX
14 avenue de Bellevue - 31100 ST GENES BELLEVUE

ICX

Phase	Indice	Date
APD	--	04/04/2025
PRO	--	Première diffusion
DCE	--	
DOE	--	

COFFRAGE PH RDC

Date	Echelle	Référence dossier	Plan	Indice
04/04/2025	1/50e	25-560	02	--

Ce document est la propriété de NEDD. Il ne peut être reproduit, utilisé ou communiqué à un tiers sans autorisation écrite préalable.