


Documents de référence utilisés	
" Etude de sol : "référence étude de sol"	
<ul style="list-style-type: none"> - Béton - Acier - Enrobage 	
HYPOTHESES DE CALCUL	
- Béton : C25/30	- Capacité portante de sol à FELS : 3 bars
- Acier HA : 500Mpa	
- Enrobage : 3 cm sauf indication dans le plan	

Dispositions relatives à la sécurité

Tous les aciers en attentes
devront être capuchonnés
jusqu'à mise en œuvre
des murs ou poteaux sups



Ø	29/11/2022	Première diffusion
Indice	Date	Modification
SOCNA		

Restructuration Résidence "BEAUNE

CROUS
Restructuration Résidence "BEAUNE"

PLAN DE REPERAGE

Détails

<p>Emetteur BET Structure EXE</p> <p>SOCNA</p> <p>21, rue Beaumarchais - 21000 DIJON</p> <p>Tél : 0380519423 - Email : contact@socna.com</p>	<p>N° du plan</p> <p>Ø</p> <p>001</p>	<p>Date</p> <p>29/11/2022</p>
--	---------------------------------------	-------------------------------

Maître d'ouvrage	-	-	-
Maître d'œuvre	-	-	-
Architecte	-	-	-
Bureau contrôle	-	-	-
Entreprise OI	-	-	-
BET Structure	-	-	-
BET Fluides	-	-	-
BET Electrique	-	-	-

Format	Phase	EMETTEUR	Lot	Zone	Niveau	Type de plan	N° du plan	Indice	Echelle
A0	-	SOC	STR	TZ	TN	DET	001	Ø	1 / -