

IUT de BOURGES
Université d'ORLÉANS

**venue de Lattre de Tassigny
18020 BOURGES cedex**

HALL TP Bâtiment GMP

Création d'un pôle de soudure

LISTE DES PLANS

PLAN 1 - ENCLOS
PLAN 2 - VENTILATION
PLAN 3 - ARGON
PLAN 4 - VENTILATION
PLAN 5 - TERRASSE

Jeu de plans

Société d'Etudes Industrielles et Thermiques



RUE JEAN MONNET
" LE CESAR "
18570 LE SUBDRAY
Téléphone 02.48.23.22.33
Télécopie 02.48.23.22.30
E-mail: seith@seith.fr
URL: www.seith.fr

PRO-DCE


01

DATE : 15/04/2025

ECHELLE : 1/50

REFERENCE : 5066

INDICE	DATE	MODIFICATIONS




OPQIBI
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE

CERTIFICAT
N° 01 10 1495



ETABLIS
FOURNIS PAR IUT

HAUTEUR 2.00 M



PASSAGE
LIBRE

ENCLOS SOUDURE

LES DIMENSIONS DE L'ENCLOS
PEUVENT VARIER EN FONCTION
DES PIECES DE LIAISONS
ENTRE LES PANNEAUX

LONGUEUR DES PANNEAUX DE STRUCTURE

- A 160 CM
- B 91 CM
- C 129 CM
- D 62 CM

salle inform

258

S =

salle n° 255
S=106

salle n° 256
S=48

salle n° 257
Plan 02
Ventilation
Echelle : 1/50

VERS CAISSON EN TERRASSE

Ø630

BRAS ARTICULES

**DESCENTES VERS MACHINES
Ø200**

Ø315

**DEUX ATTENTES AU SOL
Ø160 POUR DECOUPE
LASER EN PIED DE DESCENTE**

ENCLOS SOUDURE

MACHINES LASER

salle informatique
258

culat

Salle 255
S=106

Salle 256
S=48

ATTENTES ARGON
SUR VANNE ET
RACCORD RAPIDE






ATTENTE ARGON
SUR VANNE POUR
BOUTEILLE

ENCLOS SOUDURE

circulation

salle 256

LEGENDE :

-  Luminaire étanche à leds THORN JULIE LED 38W - 4200 lumens + driver électronique - Repère 1
-  Interrupteur simple allumage lumineux - Repère 1
-  PC 10/16A 2+T - Repère 1
-  PC 32A 3P+N+T - Repère 1
-  Alimentation électrique

salle TP
255

S=106

ALIMENTATION CAISSON VMC
MONOPHASE - 800W EN TERRASSE

Boîte de raccordement
à déposer et câbles

Armoire GMP-Atelier-1-1.2
à déposer et câbles


COFFRET
EXISTANT
A DEPOSER

Sirène à
conserver

Luminaire sur console
et interrupteur à déposer

Sectionneur aspiration
à déposer et câbles / aval

Luminaire sur console
à déposer



COFFRET
ELECTRIQUE
NEUF

ENCLOS SOUDURE

IK08
H=1.20M
IK08
H=1.20M

salle inf

CAISSON D'EXTRACTION 6000 m³/h

CAISSON FILTRATION

