

à la charge HEH

à la charge du lot CFO/CFA

à la charge HEH

Câble SYT1 (8/10e) - 5 paires (blindé paire par paire)

Câble 3G 1.5mm² / 3G 2.5mm² (en fonction de la longueur)

Limite de prestation contrôle d'accès

#### LEGENDE APPEL MALADE

Symbole	Ref/Code	Dénomination
		Bloc porte appel malade
		Tableau de report appel malade
		Hublot de signalisation 4 feux
		Tirette d'appel

#### Légende Appel malade

1 : 100			LEGENDE VDI
Symbole	Ref/Code	Dénomination	
		RJ 45 Wifi	
		RJ 45 DECT	
		RJ 45 banalisée (Info, Tel, Etc.)	
		RJ 45 GTB voyant présence	
		Platine Audio / Vidéo	
	DMV	Déclencheur Manuel Vert Sonore 97 db à la charge HEH (Prévoir fourreaux ICTA)	
		Clavier intrusion à la charge de HEH (prévoir fourreaux ICTA)	
		Sirène intrusion à la charge de HEH (prévoir fourreaux ICTA)	
		Lecteur d'badge à la charge de HEH (prévoir fourreaux ICTA)	
		Bouton de déverrouillage à la charge de HEH (Prévoir fourreaux ICTA)	
		Module déporté à la charge de HEH	
		Câble en attente pour module déporté	
		Câble en attente pour module déporté	
		bus intrusion à la charge HEH (Prévoir fourreaux ICTA)	
	PT402	Poste de travail composée de : 4 PCN (normal) + 0 PCO (ondulé) + 2RJ45	
		Goulotte 2 compartimentages	
		Chemin de câbles courants faibles	
		Chemin de câbles SSI	

#### Légende VDI



1 : 100



**GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE  
HOPITAL EDOUARD HERRIOT**  
5 place d'Arsonval - 69003 Lyon

#### RESTRUCTURATION DU PAVILLON A & DE SON ANNEXE

MS1 - 2022 - 5529  
MS2 - 2022 - 5530

	<b>UNHI Architectes</b> 29 rue des Vignes - 75020 Paris 01 53 17 91 00 - <a href="mailto:contact@unhi.fr">contact@unhi.fr</a>
	<b>Agence GOUTAL - Architecte Patrimoine</b> 110 rue du Fbg Poissonnière - 75010 Paris 01 42 59 64 30 - <a href="mailto:sophie.gondran@mgoutal.fr">sophie.gondran@mgoutal.fr</a>
	<b>B.E.T. : OXY INGENIERIE</b> 70 rue Saint Jean de Dieu - 69007 Lyon 06 30 02 40 70 - <a href="mailto:contact@oxyingenierie.com">contact@oxyingenierie.com</a>
	<b>Economiste : US &amp; CO</b> 3 rue Peyron - 38200 Vienne 04 37 02 17 59 - <a href="mailto:contact@usenco.fr">contact@usenco.fr</a>
	<b>B.E.T. : ARP ASTRANCE</b> 8 avenue Péclet - 75008 Paris 01 58 44 99 20 - <a href="mailto:commercial@arp-astrance.com">commercial@arp-astrance.com</a>

Plan d'implantation CFA - R+1

DCE

06/06/2025

Indice	Modifications	Date
0	CREATION DU DOCUMENT	06/06/2025

1 : 100

22-008

OX129

OXY

NIVEAU 1 CFA

1 : 100