

Légende des réseaux		
	Primaire	Secondaire
Air Comprimé Médical	AC P	AC S
Air médical		O2 S
Oxygene	O2 P	VIDE S
Vide	VIDE P	
Gaine Coupe Feu (présent lot)		
Grille ventilation plafond au 1/100 de la surface: - Fourniture et pose: hors lot - Dimensionnement, nombre et positionnement : présent lot		
NB: pour des raisons de fiabilité sur plan, les réseaux cheminant en plafond des circulations ont été desssinés en draps , or ils chemineront réellement en plénum, mais en draps fixés contre les cloisons.		






Légende des repères d'alimentations des prises	
1	Descentes apparentes. Prises en saillies
2	Descentes en goulotte en saillie
3	Descentes en goulotte encastrée
4	Descentes en GTL Gaine tête de lit



**GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
HOPITAL EDOUARD HERRIOT**
5 place d'Arsonval - 69003 Lyon

**RESTRUCTURATION DU
PAVILLON A &
DE SON ANNEXE**

**MS1 - 2022 - 5529
MS2 - 2022 - 5530**

**UNHI Architectes**
39 rue des Vignes - 75005 Paris
01 53 17 91 00 - contact@unhi.fr
**Agence GOUTAL - Architecte Patrimoine**
110 rue du Fig Poissonnière - 75010 Paris
01 42 59 64 30 - sophie.goutal@goutal.fr
**B.E.T. : OXY INGENIERIE**
70 rue Saint Jean de Dieu - 69007 Lyon
06 30 62 49 71 - contact@oxy-ingenierie.com
**Economiste : US & CO**
3 rue Peyron - 38200 Vienne
04 77 02 17 99 - economiste@usco.fr
**B.E.T. : ARP ASTRANCE**
8 avenue Percier - 75008 Paris
01 58 44 99 20 - commercial@arp-astrance.com

Plan Fluides Médicaux - Niveau R+2

DCE

06/06/2025

Indice	Modifications	Date
0	DCE	06/06/2025

Ech : 1/100e

22-008

OX414

OXY