

Coordonnées du chargé d'affaires :

875 Avenue Léon Amic
83390 CUERS

T: +33 4 94 14 19 43 - M : +336 84 51 78 55
jean-baptiste.julien@bureauveritas.com

V. réf :

N. réf : RFCT n° 0

N° affaire : **12282835/1**

Mission(s) signée(s) : **L + LE + PS + SEI**

Chargé d'affaire : Jean-baptiste JULIEN

Etabli par : Jean-baptiste JULIEN

Diffusé par : Jean-baptiste JULIEN

Affaire :

HÔPITAL RENÉE SABRAN - PAVILLON CADGENE
AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE

France

83400 HYERES

Destinataire :

HOSPICES CIVILS DE LYON

103 GRANDE RUE LA CROIX ROUSSE
69317 LYON CEDEX 04

Objet : Remise du Rapport Final de Contrôle Technique

Madame, Monsieur,

Nous vous faisons parvenir notre rapport final de contrôle technique concernant l'opération ci-dessus référencée. Sauf dispositions particulières de notre contrat, la remise de ce rapport met un terme à notre mission.

Dans le cadre de la mise à jour des conditions d'interventions spécifiques à cette opération, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer le montant définitif des travaux. Nous vous rappelons que nos prestations sont assurées sur la base des rémunérations estimées au regard du dernier montant de travaux communiqué.

Vous souhaitant bonne réception.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sincères salutations.

Le Chargé d'affaire
Jean-baptiste JULIEN



Coordonnées du chargé d'affaires :

875 Avenue Léon Amic
83390 CUERS

T: +33 4 94 14 19 43 - M: +336 84 51 78 55
jean-baptiste.julien@bureauveritas.com

V. réf :

N. réf : RFCT n° 0

N° affaire : **12282835/1**

Mission(s) signée(s) : **L + LE + PS + SEI**

Chargé d'affaire : Jean-baptiste JULIEN

Etabli par : Jean-baptiste JULIEN

Diffusé par : Jean-baptiste JULIEN

Affaire :

HÔPITAL RENÉE SABRAN - PAVILLON CADGENE
AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE

France

83400 HYERES

Destinataire :

HOSPICES CIVILS DE LYON

103 GRANDE RUE LA CROIX ROUSSE
69317 LYON CEDEX 04

**RAPPORT FINAL DE CONTRÔLE
TECHNIQUE**

(Synthèse)

En date du 10/10/2024

RFCT

Ce rapport comporte 5 pages dont une page de garde.

1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX**Opération****Designation de l'opération : HÔPITAL RENÉE SABRAN - PAVILLON CADGENE - AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE**

Agence	AG CONSTRUCTION MEDITERRANEE	Adresse chantier	.
Service	CB431	Ville	HYERES
N° de convention		Département	Var
signée le	22/09/2021		

Début des travaux	03/01/2022	Valeur prévisionnelle des travaux	100000 € (HT)
Délai	0 mois		

Maître de l'Ouvrage	HOSPICES CIVILS DE LYON 103 GRANDE RUE LA CROIX ROUSSE 69317 LYON CEDEX 04
---------------------	--

Missions**Nature des missions confiées**

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

L	Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
LE	Solidité des existants
PS	Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
SEI	Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

Etendue de la mission :

Les travaux concernent :

- le remplacement du SSI
- mise en conformité du désenfumage des circulations
- travaux d'isolement de la cage d'escalier

2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 09/12/2021

- **CLASSEMENT RÉGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE**

ERP de type U de 4e catégorie.

- **AFFECTATION DES LOCAUX**

Hôpital - Bâtiment Cadgene

- **DESCRIPTION ARCHITECTURALE**

Etablissement existant en R+5.

- **DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS**

- Fondations : Sans objet dans le cadre des travaux

- Structure : Sans objet dans le cadre des travaux

- Clos : Sans objet dans le cadre des travaux

- Couvert : Sans objet dans le cadre des travaux

- Équipements techniques :

- Installations électriques : Réseau BT 220/380 V

- Thermique :

- pas de travaux CVC

- désenfumage mécanique des circulations : reprise de réseaux de désenfumage entre gaines et grilles, mise en conformité des débits de désenfumage, mise en place de 2 extracteurs de désenfumage

- Ascenseurs : existant non modifié dans le cadre des travaux

- Sécurité incendie :

- SSI A - Alarme de type 1

- **CONTRAINTES PARTICULIÈRES**

- Liées au site : Sans objet dans le cadre des travaux

- **CLASSEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES**

Etablissement classé à risque courant d'incendie.

- **LOCAUX À RISQUES PARTICULIERS**

- Locaux à risques moyens calfeutrés dans le cadre des travaux : machinerie ascenseur au RdC et local VMC/Désenfumage Ouest au R+5

- **TECHNOLOGIE INNOVANTE**

Sans objet.

3 - RAPPORTS ET DOCUMENTS EMIS

Date	Référence de(s) Rapport(s)
18/03/2022	RICT c n°0 - 12282835/1 - Rapport Initial de Contrôle Technique

Date	Référence de(s) Document(s)
------	-----------------------------

Avis sur Ouvrage après examen documents exécution

18/03/2022	AODEX n°1 - 12282835/1 - Ventilation - Désenfumage
28/03/2022	AODEX n°2 - 12282835/1 - Ventilation - Désenfumage
04/04/2022	AODEX n°3 - 12282835/1 - Ventilation - Désenfumage
02/05/2022	AODEX n°4 - 12282835/1 - Installation Système Sécurité Incendie
03/05/2022	AODEX n°5 - 12282835/1 - Ventilation - Désenfumage
02/10/2024	AODEX n°6 - 12282835/1 - Cloisons

Compte Rendu de Contrôle Technique

11/07/2022	CRCT n°1 - 12282835/1 - VISITE/REUNION DU 08/07
12/07/2022	CRCT n°2 - 12282835/1 - Visite du 08/07/2022 : mesures de désenfumage
30/09/2022	CRCT n°3 - 12282835/1 - VISITE DU 30/09

4 - SYNTHÈSE FINALE DES AVIS

Au cours de la mission, qui nous a été confiée et dans les limites de celle-ci, nous avons émis des avis qui figurent dans les rapports et documents mentionnés au chapitre 3. Il appartenait au maître d'ouvrage d'y donner, ou d'y faire donner, la suite qu'il convient.

A notre connaissance et dans le cadre de notre mission, il ne subsiste pas d'avis non suivi d'effet.

L'avis ci-dessus est complété par des rapports distincts listés dans le tableau ci-dessous :

Date	Référence de(s) Rapport(s)
10/10/2024	RVRAT n° 0 - 12282835 - 1 - Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux

Nota : la durabilité des ouvrages et éléments d'équipement réalisés (ex : couverture, terrasses, menuiseries, revêtements, etc...) est subordonnée à un usage normal et à un entretien régulier.