

BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE ALIMENTATION NORMALE

PARTIE ECLAIRAGE - DEPUIS DEPART à créer TGBT D1 - Local 111					
Consommateurs	Puissance unitaire (VA)	Quantité	Puissance totale (VA)	Ku	Puissance foisonnée (VA)
Eclairage de type A (pavé LED)	38,89	46	1788,89	0,8	1431,11
Eclairage de type B (downlight LED)	13,56	20	271,11	0,8	216,89
Eclairage de type C (downlight LED)	17,22	6	103,33	0,8	82,67
Eclairage de type C1 (éclairage architectural)	20,00	20	400,00	0,8	320,00
Eclairage de type C2 (éclairage architectural)	40,00	30	1200,00	0,8	960,00
Eclairage de type D (réglette LED)	42,78	3	128,33	0,8	102,67
Eclairage de type E (downlight LED)	17,22	13	223,89	0,8	179,11
Eclairage de type F (spot LED)	6,67	5	33,33	0,8	26,67
Eclairage de type G (pavé circulaire LED)	40,00	11	440,00	0,8	352,00
Attente éclairage	100,00	20	2000,00	0,8	1600,00
BAES	1,00	12	12,00	1	12,00
TOTAL Puissance foisonnée (VA)					5283,11
Coéfficient de simultanéité					1,00
Coéfficient d'extension					1,50
TOTAL Puissance Tableau (VA)					7924,67
Ampérage Tableau (en A sous réseau TRI 400V)					11,49

PARTIE FM - DEPUIS DEPART à créer TGBT D1 - Local 111					
Consommateurs	Puissance unitaire (VA)	Quantité	Puissance totale (VA)	Ku	Puissance foisonnée (VA)
Prises de services	250,00	56	14000,00	0,3	4200,00
Prise directe	2000,00	5	10000,00	0,3	3000,00
Poste de travail type A - bureaux (2PC+2RJ45)	1000,00	35	35000,00	0,6	21000,00
Poste de travail type B - Ecran SDR (3PC+1RJ45+1HDMI)	600,00	6	3600,00	0,6	2160,00
Poste de travail type C - SDR (1PC+1RJ+2HDMI)	800,00	3	2400,00	0,6	1440,00
Poste de travail type D - Projecteur (1PC+1RJ45+1HDMI)	200,00	6	1200,00	0,6	720,00
Poste de travail type E - (1PC+1RJ45)	200,00	5	1000,00	0,6	600,00
Ballon Eau Chaude Sanitaire	2000,00	2	4000,00	0,3	1200,00
Unités intérieures	150,00	22	3300,00	0,8	2640,00
Radiateurs	350,00	5	1750,00	0,8	1400,00
BSO	150,00	24	3600,00	0,6	2160,00
Anémomètre BSO	150,00	1	150,00	0,6	90,00
Sèche Mains	2000,00	3	6000,00	0,3	1800,00
Cabine isolement	2000,00	2	4000,00	0,3	1200,00
Baie informatique	2000,00	2	4000,00	0,3	1200,00
TOTAL Puissance foisonnée (VA)					44810,00
Coéfficient de simultanéité					0,90
Coéfficient d'extension					1,50
TOTAL Puissance Tableau (VA)					60493,50
Ampérage Tableau (en A sous réseau TRI 400V)					87,67