

PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-ETIENNE

Ministere de la Justice
20 bd Eugène Deruelle 69003 Lyon

**REPLACEMENT DES CENTRALES
DE TRAITEMENT D'AIR**

LISTE DE POINTS

ARCHITECTE	ATELIER SAUNIER	saunier.archiurba@wanadoo.fr
B.E.T FLUIDES ECONOMISTE	BERIM	e.grillot@berim.fr p.miracourt@berim.fr
CSPS	ACEBTP ing	x.saunier@acebtp.com
B.E. CONTROLE	APAVE	marie.deffond@apave.com



Clévia - Eiffage Énergie Systèmes
13 boulevard Grüner - 42230 ROCHE LA MOLIERE - France

Affaire	Phase	Emetteur	Lot	Niveau	Zone	Type	Numéro	Indice
	EXE	CLEVIA	CVC	XXX	TZ	LDP	001	A
Ech:		Date de création du document: 27/01/2022					Date indice: 21/02/2022	

<div><div><div><div>SAITEC</div><div>42</div><div>Automatisme et Electronique</div></div></div><div><div>CLÉVIA</div></div></div>				Entrées				Sorties		Com	Com	Localisation Automate	Localisation aboutissant
				Télécomptage	Téléalarme	Télésignalisation	Télémesure	Télécommande	Téléréglage	Télébus-Modbus	Télébus-Mbus		
Client :	CLEVIA												
Projet :	PALAIS DE JUSTICE												
Site :	SAINT-ETIENNE												
Sous-Lot	INSTALLATION	TYPE	Précisions point	TQ	TA	TS	TM	TC	TR	TB	TB		
ARMOIRE CHAUFFERIE												CHAUFFERIE	
CTA S01													
CVC	CTA S01	ModBus	Communication							1		CHAUFFERIE	
CTA S02													
CVC	CTA S02	ModBus	Communication							1		CHAUFFERIE	
CTA S03													
CVC	CTA S03	ModBus	Communication							1		CHAUFFERIE	
CTA S03-2													
CVC	CTA S03-2	ModBus	Communication							1		CHAUFFERIE	
CTA S05													
CVC	CTA S05	ModBus	Communication							1		CHAUFFERIE	
CTA S06													
CVC	CTA S06	ModBus	Communication							1		CHAUFFERIE	
CTA S07													
CVC	CTA S07	ModBus	Communication							1		CHAUFFERIE	
CTA S08													
CVC	CTA S08	ModBus	Communication							1		CHAUFFERIE	
CTA S09													
CVC	CTA S09	ModBus	Communication							1		CHAUFFERIE	

CTA S09-2																			
CVC	CTA S09-2	ModBus	Communication								1							CHAUFFERIE	
CTA S10																			
CVC	CTA S10	ModBus	Communication								1							CHAUFFERIE	
CTA S11																			
CVC	CTA S11	ModBus	Communication								1							CHAUFFERIE	
CTA S11-2																			
CVC	CTA S11-2	ModBus	Communication								1							CHAUFFERIE	
CTA S11-3																			
CVC	CTA S11-3	ModBus	Communication								1							CHAUFFERIE	
CTA S11-4																			
CVC	CTA S11-4	ModBus	Communication								1							CHAUFFERIE	
CTA S11-5																			
CVC	CTA S11-5	ModBus	Communication								1							CHAUFFERIE	
CTA Archives																			
CVC	CTA Archives	ModBus	Communication								1							CHAUFFERIE	
CTA Attente Gardée																			
CVC	CTA Attente Gardée	ModBus	Communication								1							CHAUFFERIE	
Groupe Froid																			
CVC	Groupe Froid	Signalisation	Commutateur Manu/Arret/ Auto Position Auto				1											CHAUFFERIE	
CVC	Groupe Froid	Alarme	Défaut			1												CHAUFFERIE	
CVC	Groupe Froid	Signalisation	Retour de Marche				1											CHAUFFERIE	
CVC	Groupe Froid	Commande	Commande de Marche						1									CHAUFFERIE	
CVC	Groupe Froid	Mesure	Temperature Départ					1										CHAUFFERIE	
CVC	Groupe Froid	Mesure	Temperature Retour					1										CHAUFFERIE	

Primaire Groupe Froid																			
CVC	Primaire Groupe Froid	Signalisation	Commutateur Manu/Arret/ Auto Position Auto			1												CHAUFFERIE	
CVC	Primaire Groupe Froid	Signalisation	Retour de marche pompe 1			1												CHAUFFERIE	
CVC	Primaire Groupe Froid	Signalisation	Retour de marche pompe 2			1												CHAUFFERIE	
CVC	Primaire Groupe Froid	Commande	Commande pompe 1					1										CHAUFFERIE	
CVC	Primaire Groupe Froid	Commande	Commande pompe 2					1										CHAUFFERIE	
Production Terrasse																			
CVC	Production Terrasse	Signalisation	Commutateur Manu/Arret/ Auto Position Auto			1												CHAUFFERIE	
CVC	Production Terrasse	Signalisation	Retour de marche pompe 1			1												CHAUFFERIE	
CVC	Production Terrasse	Signalisation	Retour de marche pompe 2			1												CHAUFFERIE	
CVC	Production Terrasse	Mesure	Température départ				1											CHAUFFERIE	
CVC	Production Terrasse	Mesure	Température retour				1											CHAUFFERIE	
CVC	Production Terrasse	Commande	Commande pompe 1					1										CHAUFFERIE	
CVC	Production Terrasse	Commande	Commande pompe 2					1										CHAUFFERIE	
CVC	Production Terrasse	Réglage	V3V						1									CHAUFFERIE	
Général																			
CVC	Général	Mesure	Température Exterieur				1											CHAUFFERIE	
CVC	Production Terrasse	Alarme	Défaut Manque Eau		1													CHAUFFERIE	
Chaudières																			
CVC	Chaudières	Mesure	Température Départ Général				1											CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières	Mesure	Température Retour Général				1											CHAUFFERIE	
Chaudières N°1																			
CVC	Chaudières N°1	Signalisation	Commutateur Manu/Arret/ Auto Position Auto			1												CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°1	Alarme	Défaut Chaudière		1													CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°1	Signalisation	Retour de marche pompe 1			1												CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°1	Signalisation	Retour de marche pompe 2			1												CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°1	Commande	Ordre de Marche Chaudière					1										CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°1	Commande	Commande pompe 1					1										CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°1	Commande	Commande pompe 2					1										CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°1	Réglage	Pilotage Chaudière						1									CHAUFFERIE	

Chaudières N°2													
CVC	Chaudières N°2	Signalisation	Commutateur Manu/Arret/ Auto Position Auto			1						CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°2	Alarme	Défaut Chaudière		1							CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°2	Signalisation	Retour de marche pompe 1			1						CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°2	Signalisation	Retour de marche pompe 2			1						CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°2	Commande	Ordre de Marche Chaudière					1				CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°2	Commande	Commande pompe 1					1				CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°2	Commande	Commande pompe 2					1				CHAUFFERIE	
CVC	Chaudières N°2	Réglage	Pilotage Chaudière						1			CHAUFFERIE	
Circuit Logement													
CVC	Circuit Logement	Signalisation	Commutateur Manu/Arret/ Auto Position Auto			1						CHAUFFERIE	
CVC	Circuit Logement	Signalisation	Retour de marche pompe 1			1						CHAUFFERIE	
CVC	Circuit Logement	Signalisation	Retour de marche pompe 2			1						CHAUFFERIE	
CVC	Circuit Logement	Mesure	Température départ				1					CHAUFFERIE	
CVC	Circuit Logement	Mesure	Température retour				1					CHAUFFERIE	
CVC	Circuit Logement	Commande	Commande pompe 1					1				CHAUFFERIE	
CVC	Circuit Logement	Commande	Commande pompe 2					1				CHAUFFERIE	
CVC	Circuit Logement	Réglage	V3V						1			CHAUFFERIE	
Divers													
CVC	Divers	Alarme	Défaut Pompe Puisard		1							CHAUFFERIE	
Locaux VDI (Split)													
CVC	Locaux VDI (Split)	Mesure	Température Ambiante				12					CHAUFFERIE	
TOTAL DES POINTS PAR TYPE				0	5	17	21	13	4	18	0	60	