

Rue Elise Reclus

① ENTREE D'AIR DE 30m3/H
② ENTREE D'AIR DE 45m3/H

LEGENDE

- Existant à conserver
- Gros oeuvre à créer
- Isolation à créer
- Existant à démolir
- Espace modifié

TYPE DE CLOISONS :

1. mur parpaing + enduit ciment
2. voile béton
3. cloison carreaux de plâtre de plancher à plancher
4. cloison Pregymétal D120/70 avec fibres minérales, de plancher à plancher
5. cloison Pregymétal D120/70 avec fibres minérales, de plancher à faux plafond
6. cloison Pregymétal D120/70 sans fibres minérales, de plancher à plancher
7. ~~cloison Pregymétal D98/48 sans fibres minérales,~~ de plancher à faux plafond
8. cloison Pregymétal D72/48 sans fibres minérales
9. cloison d'habillage demi still
10. cloison renforcée pour stabilité au feu supplémentaire, sur escaliers encloisonnés, à confirmer par le bureau de contrôle

- Implantation de la cloison plâtre calée sur l'existant
- Implantation de la cloison plâtre calée à 10 cm de retrait par rapport de l'existant
- AIC: Implantation à confirmer selon les dimensions des gaines AIC

- Locaux à risques importants
- Locaux à risques moyens
- FP: Portes avec ferme-porte
- VR: Portes avec verrou électromagnétique

PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-ETIENNE

RESTRUCTURATION ET EXTENSION

Maitre d'Ouvrage
Ministère de la Justice D-A-G-E-S.D.A.I.L.
13 Place Vendome
75042 Paris Cedex 01
Tél 01 44 77 67 79
Fax 01 44 77 70 40

Conducteur de l'opération
Direction Départementale de l'Equipement de la Loire
Arrondissement Territorial Sud
59, rue des Acieries
42000 Saint Etienne
Tel 04 77 43 80 00
fax 04 77 43 81 29

Maitre d'oeuvre
Catherine BIZOUARD Architecte DESA
7, rue Beranger
75003 Paris
Tel 01 42 71 51 08
Fax 01 48 04 85 83

JACOBS-SERETE
Constructions, Bureau d'etudes techniques
86, rue Regnault
75640 Paris Cedex 13
Tel 01 45 70 50 00
Fax 01 45 70 52 00

Bureau de Controle
Veritas
10,rue du Plateau de Glières
42000 Saint Etienne
Tel 04 77 49 24 00
Fax 04 77 37 76 81

Coordonateur SPS
Exbrayat
17 rue Praire
42000 Saint Etienne
Tel 04 77 49 43 70
Fax 04 77 21 04 94

Pilote
Global
51, rue Bellecombe BP 6152
69469 Lyon Cedex 06
Tel 04 78 52 40 42
Fax 04 78 52 65 89

GENIE CLIMATIQUE – THERMIQUE INDUSTRIELLE
DISTRIBUTION DE FLUIDES – PROTECTION INCENDIE
CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE
9, rue Desflaches – 42100 SAINT-ETIENNE
Tel: 04 77 37 11 50 – Fax: 04 77 37 01 50



Ind.	Date	Dessin	Visa	Modification du document	Vérif	Visa
0	14.01.2005	SARRY		EMISSION ORIGINALE P.O.E.	RAVEL	

NIVEAU: RDC

TOUTES ZONES

Plan n° : A.45878.W – 0.3012	1/100	P.O.E.
PHASE n° : 2	LOT n°13 : CHAUFFAGE-VENT.-RAFRAICH.-DESENF.	