

PROTECTION	SECTION
$I \leq 4 A$	0,75 mm ²
$4 A \leq I \leq 6 A$	1 mm ²
$6 A \leq I \leq 10 A$	1,5 mm ²
$10 A \leq I \leq 16 A$	2,5 mm ²
$16 A \leq I \leq 20 A$	2,5 mm ²
$20 A \leq I \leq 25 A$	4 mm ²
$25 A \leq I \leq 32 A$	6 mm ²
$32 A \leq I \leq 45 A$	10 mm ²
$45 A \leq I \leq 63 A$	16 mm ²
$63 A \leq I \leq 80 A$	25 mm ²

COULEUR DES CONDUCTEURS		
PUISSANCE	CABLES	COMMANDE
PHASES 1 : NOIR PHASES 2 : NOIR, BAGUE MARRON PHASES 3 : NOIR, BAGUE ROUGE NEUTRE : Bleu clair	U1 : NOIR V1 : MARRON W1 : GRIS	PHASES ET CONTACT SEC BT : ROUGE NEUTRE : BLEU CLAIR COMMUN 24V ~ : BLEU FONCE COMMUN 024V ~ : BLANC DC + : MARRON DC - : GRIS SIGNAL AUTOMATE : VIOLET CONTACT SEC TBT SUR BORNE : NOIR
TERRE / PROTECTION EQUIPOTENTIELLE : VERT - JAUNE (SECTION TERRE EGALE A LA SECTION DU DEPART ; LIAISON ARMOIRE 2,5mm²)		
POTENTIEL NON COUPE PAR LE SECTIONNEUR DE TETE : ORANGE (CONTACTS LIBRE DE POTENTIELS, ALIMENTATION AVANT SECTIONNEUR,...)		

A	MAJ SUITE A LA MISE EN SERVICE DE SAITEC42	21/06/2022	RR		
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

<div>SAITEC 42</div> <div>9 RUE DU PUIT ROCHFORT</div> <div>42100 SAINT-ÉTIENNE</div> <div>contact@saitec42.fr</div> <div>www.saitec42.fr</div>	DESSINE: RR
	VERIFE JP
	DATE DE CREATION: 08/03/2022
	AFFARE N°: AFF210040

CLÉVIA


CLEVIA
13 Boulevard Gruner
42230 Roche-La-Molière

04 77 37 11 50

PALAIS DE JUSTICE
CVC - SALLE C AUDIENCE RDC

SAINT-ETENNE

DOSSIER N°:	1/1
-------------	-----



ALIM

Num.		Folio	Col.
1	O	1	2
2	O	1	2
3	O	1	2
4	O	1	2

N
L1
L2
L3

IG:1
IG:3
IG:5
IG

0

ARRET VENTILATION : 1
ARRET VENTILATION : 2

DI:A2
DI:A1

0-2
0-1

Num.		Folio	Col.
1	O	1	18
2	O	1	18

1. ALUMINUM / M22
2. ALUMINUM / M22

0-2
0-1

DESSINE :				
VERIFIE :				
DATE DE CREATION: 21/06/2022	INDEXE	DATE	MODIFICATION	VISA

CLEMA
Dossier n° :

PALAIS DE JUSTICE P

P

CTA S 11 - 2	1	ALUMOTASIS / QIS	1	O	1	14	P-4	COMPTEUR E1:L1'
CTA S 11 - 2	2	ALUMOTASIS / QIS	2	O	1	14	P-6	COMPTEUR E1:L2'
CTA S 11 - 2	3		3	O	1	15	P-8	COMPTEUR E1:L3'
CTA S 03 - 2	1	ALUMOTASIS / QIS	4	O	2	6	P-10	COMPTEUR E2:L1'
CTA S 03 - 2	2	ALUMOTASIS / QIS	5	O	2	6	P-12	COMPTEUR E2:L2'
CTA S 03 - 2	3		6	O	2	7	P-14	COMPTEUR E2:L3'

DESSINE :				
VERIFIE :				
DATE DE CREATION: 21/06/2022	INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA

Dossier n° :

CLEVA

PALAIS DE JUSTICE
R

R

COMPTEURS ENERGIE : 60
COMPTEURS ENERGIE : 61
COMPTEURS ENERGIE : 91 -
COMPTEURS ENERGIE : 90 +
FIRE
FIRE
FIRE
FIRE

1 //M2
2 MOBUS COMPTERS RELEVAGE
3
4
1 //M4
2 ARRET MEDICAT SVT P
1 //M5
2 ARRET MEDICAT SVT P

Num.		Folio	Col.
1	O	1	1
2	O	1	2
3	O	1	2
4	O	1	3
5	O	1	16
6	O	1	16
7	O	2	8
8	O	2	8

R-1
R-2
SWITCH2
SWITCH2
R-4
R-3
R-6
R-5
DI
DI
DI
DI