CSD Cloison modulaire
Cloison plâtre traitement plomb
arrivée eau a prévoir SNC et melag
arrivée air à prévoir Icare

compresseur au sous sol

Bouche à déposer
Cartouche à remplacer 50 -> 25 m3/h
Coordination accueil 14.08 m²
Fuite box 19.82 m²
Box n°1 8.27 m²
Box n°2 8.15 m²
Box n°3 8.27 m²
Box n°4 8.27 m²
Box n°5 8.04 m²
PV : Traitement mixte
Ecran
Accueil 2 RDV 62.55 m²
Confort ELSM 02 15.45 m²
VSA
Attente 2 26.08 m²
Accueil ELSM 8.39 m²
Palier 1a 8.85 m²
Hall esc. 1 6.15 m²
Cab. Dentaire 13.09 m²
Cabinet CES 15.45 m²
Sanit. PMR Mixtes 7.05 m²
Sanit. mixtes 10.27 m²
Salle réunion 11.91 m²
Bur. 16.94 m²
Cab. Prévo. Sang 16.94 m²
Cafet. CES 12.14 m²
Stock fourn. SSIAD/CSI 7.61 m²
Sas 1 13.42 m²
Sas 2 10.60 m²
Fermeture type dynapp
Espace Back office 20.95 m²
Showroom PS 25.67 m²
Box 8.27 m²
Labo 7.51 m²
Salle de soins 11.95 m²
SSIAD/CSI 10.75 m²
Bur. 10.28 m²
Bur. IDE/CI 13.02 m²
Bureau SSIAD 24.58 m²
Cartouche à remplacer 30 -> 45 m3/h
Cartouche à remplacer 130 -> 43 m3/h
Accueil 18.95 m²
Vestiaires 9.20 m²
Prévoir alim panoramique
Pass 3.06 m²
Zone Asc. 15.27 m²
Labo / stérl. 10.83 m²
Circu 11.06 m²
Stock Pédia 4.65 m²
Cab. Directeur 20.27 m²
Prévoir alim fauteuil
Prévoir alim radio
Circu 02 11.06 m²
Sanit. 14.00 m²
Logistique et serv. adm. 36.07 m²
Local technique 15.42 m²
Espace cafétéria 34.32 m²
Cloison amovible
Espace repos, restaurant 74.22 m²
Terrasse 24.22 m²
Bur. Resp. Logist. 11.72 m²
Bur. syndicat 1 11.72 m²
Bur. syndicat 2 11.72 m²
Bur. CSE 11.72 m²
Entrée personnel 10.55 m²
Bur. Techn. Admin. 10 Agents 30.75 m²
Mise en oeuvre modulation de débit
Nouveau piquage à créer pour reprise
Cartouche à remplacer 25 -> 75 m3/h
Bur. animatrice ELSM 12.70 m²
Stock log. 6.79 m²
Grille de transfert
Bouchon à mettre
Nouveau piquage à créer pour reprise
Cartouche à remplacer 40 -> 60 m3/h
Cartouche à remplacer 40 -> 65 m3/h
Cartouche à remplacer 60 -> 15 m3/h
Bouche à déposer
Circu vestiaires 4.06 m²
Alternance 10.73 m²
Bur. ASM/Ref Techn. 21.23 m²
Palier 2b 7.40 m²
Hall esc. 2 17.40 m²
Bur. resp. admin. 11.72 m²
Ass. Dir. 13.72 m²
Bur. inf.+ CSAM 26.71 m²
Bur. Méd. conseil 1 21.17 m²
Bur. Méd. conseil 2 21.64 m²
Bouche de reprise à déplacer
Nouveau piquage à créer pour soufflage
Cartouche à remplacer 100 -> 75 m3/h

NIVEAU RDC

Local O.M. 21.71 m² Peinture
PM3
PM1
PM2
PM4
PM5
Dégt 6.21 m² Faux-plaf. Peinture
Local réserve nettoyage 24.11 m² Peinture
Local logistique 32.88 m² Peinture
LOCAUX ARCH 99.85 m² Peinture
Sas 4.7 m²
Atelier de maintenance 20.90 m²
Nouvelle hotte asp.
Local technique 18.17 m²
Cheminement piéton
Rayonnage 8.62 m² (hors lot)
Rayonnage 4.55 m² (hors lot)
Rayonnage 9.67 m² (hors lot)
Grille VB 200 x 200 mm
Grille 200 x 200 mm
Grille VH 200 x 200 mm
Entrée d'air
Cunette
211.14 NGF
212.05 NGF

NIVEAU R-1

LEGENDE VENTILATION

- Installations exitantes
- Nouveau réseau (rigide / souple)
- Gaines à déposer
- Mise en oeuvre modulation de débit sur sonde CO2
- Nouvelle grille d'extraction petit débit
- Nouvelle bouche de soufflage petit débit
- Nouvelle grille d'extraction grand débit
- Nouvelle bouche de soufflage grand débit
- Bouche soufflage ou reprise déplacée
- Grilles pare-pluie extérieures compris carrotages au présent lot et calfeutrements
- Clapet coupe-feu compris carrotages au présent lot et calfeutrement
- Gaine isophonique de traversées de barrière acoustique 1 mètre minimum + MRA 50 m3/h

AMENAGEMENT DU SITE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORREZE A TULLE

Avenue Winston Churchill
19000 TULLE

Maître d'Ouvrage :
PRECI (Pole Régional de Compétence Immobilières)
Avenue Winston Churchill
19000 Tulle

A.M.O. :
ALPHA-BET
437, chemin des joncs
31660 Buzet-sur-Tarn
Tél : 06.20.01.01.08
Mail : r.dreuilles@alpha-bet.eu

Bureau de contrôle :
SOCOTEC

Indice	Date	Modification	Réalisé par	Vérifié par
A	16/06/2025	Emission Originale	RDR	VPO

N° d'affaire	Phase	Lot n° Dénomination	N° du plan	Indice	Echelle
24.021	D.C.E.	04.1- PLB/CVC	CVC04	A	1/100

PRINCIPE DE MODIFICATION DE VENTILATION : NIVEAU SOUS-SOL ET RDC