



Description du matériel :

Le calcul et vérification des charges au sol est à réaliser par les clients selon les éléments données.

| Repères | Description |
|---------|-----------------------------|
| 1 | Armoire électrique |
| 2 | Ensemble disconnecteur |
| 3 | Compteur mécanique |
| 4 | Surpresseur simplex 5-5 |
| 5 | By-pass dosatron |
| 6 | Filtration 4AM20 |
| 7 | Adoucisseurs 13x54" |
| 8 | Testomat TH |
| 9 | C.A.G 16x65" |
| 10 | Testomat CLT Selfclean |
| 11 | Filtration 4AM20 |
| 12 | Filtration stérilisante |
| 13 | 2 P.C. 230V+ 1 Prise réseau |

| Désignations | Repères | Détails |
|---------------|---------|---------|
| Arrivée d'eau | A | |
| Electricité | B | |
| | C | |
| | D | |
| Evacuations | E | |
| | | |
| | | |
| Ventilations | / | |