

Type de locaux	lieux	ISO	Niveau de risque	observation
explo fonct	C03W17	rien	3	6v/h surpression 15
explo fonct	C03W18	rien	3	6v/h surpression 15
explo fonct	C03W38	rien	3	6v/h surpression 15
explo fonct	C03W39	rien	3	6v/h surpression 15
explo fonct	C03W41	rien	3	6v/h surpression 15
explo fonct	C03W43	rien	3	6v/h surpression 15
explo fonct	C03W44	rien	3	6v/h surpression 15
Endoscopie	C03V30	Iso 8	2	superieur ou égal à 10v/h (supression 15Pa)
Endoscopie	C03V31	Iso 8	2	6v/h surpression 15
décontamination	C03V43	rien	2	6v/h surpression 15
Endoscopie	C03V44	Iso 8	2	6v/h surpression 15
Endoscopie	C03V28	Iso 8	2	6v/h surpression 15
décontamination	C03V35	rien	2	6v/h surpression 15
sas	C03V45	rien	3	6v/h surpression 15
explo fonct	C03V45 bis	rien	3	6v/h surpression 15
explo fonct	C03V45 Ter	rien	3	6v/h surpression 15
explo fonct	C03V50	rien	3	6v/h surpression 15
petite chirurgie	C03C24	rien	renouvellement 6v/h	pas de soufflage diectement sur le patient/fenetre à condanner
petite chirurgie	C03W15	rien	renouellellement 6v/h	pas de soufflage diectement sur le patient/fenetre à condanner