

# Bureau agent administratif

A 1

Fonction : Bureau d'accueil

Nombre de locaux : 2

Entité fonctionnelle : Pôle accueil

Surface Utile : 10 m<sup>2</sup> x 2 = **20 m<sup>2</sup>**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local / postes de travail	1 poste de travail
Usages	Travail administratif
Localisation	Au sein de l'entrée et des salles de consultation
Liaisons et non liaisons	Liaison avec espace d'attente

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m <sup>3</sup> /h/pers.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : 2 <sup>nd</sup> jour à minima	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 1 bloc par poste (3 PC + 2 RJ45)	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	Placards muraux
Equipement hors marché	Mobilier (bureau, chaise, table, ....), poste de travail informatique (ordinateur, imprimante, ....)

## EXIGENCES PARTICULIERES

- Isolation acoustique des bureaux (confidentialité)

# Espace d'attente

A 2

Fonction : Espace d'attente

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle accueil

Surface Utile : **30 m<sup>2</sup>**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local / postes de travail	espace attente pour environ 28 usagers
Usages	Entrée principale, lieu de passage de tous les usagers. Lieu d'information et exposition murale , espace attente
Localisation	Dans la continuité de l'entrée principale
Liaisons et non liaisons	Bureaux agents administratifs, espaces de consultation

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m3/h/pers.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : 2 <sup>nd</sup> jour à minima	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Blocs informatiques : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		-	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	-
Equipement hors marché	Sièges d'attente,

## EXIGENCES PARTICULIERES

-
---

# Local DASRI

A 3

Fonction : local de stockage

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle accueil

Surface Utile : **5 m<sup>2</sup>**

Capacité du local / postes de travail	-
Usages	Stockage déchets
Localisation	Au sein du Pôle Accueil
Liaisons et non liaisons	A proximité des bureaux médicaux et infirmiers

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Non chauffé	
	Traitement de l'air	Renouvellement d'air 1 vol/h	Aspiration : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : $\geq 2,5\text{m}$	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 350 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : $\geq 0,90\text{m}$	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Revêtement souple en lé	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Détection de présence avec extinction temporisée (ou minuterie)	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant :	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Blocs informatiques : -	Autres : - Contrôle d'accès
Plomberie	Alimentation EC-EF		
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	-
Equipement hors marché	Rayonnages

## EXIGENCES PARTICULIERES

--

# Sanitaires destinés aux usagers

A 4

Fonction :

Nombre de locaux :

Entité fonctionnelle : Pôle accueil

Surface Utile : **3,5 m<sup>2</sup>**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local / postes de travail	-
Usages	Sanitaires dédiés au public : 1 WC + 1 WC PMR pour chaque sexe
Localisation	Proche de l'espace d'attente
Liaisons et non liaisons	-

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	
	Traitement de l'air	Renouvellement d'air : extraction : 30+15xN m <sup>3</sup> /h (N= nb d'équipements)	
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame non glissant avec plinthes	
	Murs	et faïence en grès cérame toute hauteur	
	Plafonds	faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs et à l'humidité.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	
		Commande : Détection de présence avec extinction temporisée (ou minuterie)	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC étanche	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Blocs informatiques : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 alimentation EC/EF par lave mains + 1 alimentation EF par WC	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire	
	Equipements sanitaires	4 WC suspendu + lave mains	
Fluides spéciaux		-	
Autres		-	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	4 WC suspendu + lave mains
Equipement hors marché	Accessoires non fixes (poubelles, ...)

## EXIGENCES PARTICULIERES

--

# Bureaux médicaux

B 1

Fonction : activité de consultation et soins

Nombre de locaux : 4

Entité fonctionnelle : Pôle médical

Surface Utile : 15 m<sup>2</sup> x 4 = **60 m<sup>2</sup>**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /postes de travail	1 poste de travail, idéalement espace séparé en deux avec partie bureau et partie consultation, adapté aux consultations gynécologiques avec espace suffisant au bout du lit d'examen
Usages	Consultations, soins
Localisation	Pôle médical
Liaisons et non liaisons	Espace d'attente

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m3/h/pers.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : 1er jour	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : 5 pour appareils médicaux
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 1 bloc par poste (3 PC + 2 RJ45)	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-1 point d'eau type lave-main EC/ EF	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	-Bureau, chaise, fauteuil, 2 chaises visiteurs, - un lit d'examen, une table roulante (matériel médical et soins) - lampe spécifique

## EXIGENCES PARTICULIERES

-	Isolation acoustique des bureaux (confidentialité)
---	--

# Bureaux infirmiers

**B 2**

Fonction : activité de consultation et soins

Nombre de locaux : 3

Entité fonctionnelle : Pôle médical

Surface Utile : 15 m<sup>2</sup> x 3 = **45 m<sup>2</sup>**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local / postes de travail	un poste de travail idéalement espace séparé en deux avec partie bureau pour entretien et partie soins et repos, séparé par cloison ou paravent
Usages	Consultations infirmière, soins infirmiers
Localisation	Pôle médical
Liaisons et non liaisons	Espace d'attente

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m3/h/pers.	
Eclairage naturel	Lumière du jour : 2 <sup>nd</sup> jour à minima		
	Protection solaire : -		Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m²	Prises autres usages : 5 prises pour appareils médicaux
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 1 bloc par poste (3 PC + 2 RJ45)	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-1 point d'eau type lave-main EC/ EF	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	- Bureau, chaise, fauteuil - lit d'examen, table roulante, fauteuil de soins - lampe spécifique , réfrigérateur

## EXIGENCES PARTICULIERES

- Isolation acoustique des bureaux (confidentialité)
--

# Local de stockage

**B 3**

Fonction : stockage

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle médical

Surface Utile : **15 m²**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local / postes de travail	-
Usages	Stockage de consommables
Localisation	Au sein du Pôle médical
Liaisons et non liaisons	A proximité des bureaux médicaux et infirmiers

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Non chauffé	
	Traitement de l'air	Renouvellement d'air 1 vol/h	Aspiration : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : $\geq 2,5m$	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 350 daN/m²	
Accès		Gabarit : $\geq 0,90m$	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Revêtement souple en lé	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Détection de présence avec extinction temporisée (ou minuterie)	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC	Prises autres usages : 1 prise pour un frigo 1 prise pour un photocopieur
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Blocs informatiques : - 1 RJH 45 pour le photocopieur	Autres : - contrôle d'accès
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	-
Equipement hors marché	Rayonnages

## EXIGENCES PARTICULIERES

--

# Bureau psychologue

C1

Fonction : activité entretien et accompagnement étudiants (quotidien)

Nombre de locaux : 3

Entité fonctionnelle : Pôle social

Surface Utile : 10 m<sup>2</sup> x 3 = **30 m<sup>2</sup>**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local / postes de travail	1 poste de travail
Usages	Entretien psychologue
Localisation	Au sein de l'entité dont il dépend. A proximité de la circulation principale
Liaisons et non liaisons	-

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m3/h/pers.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : 1 <sup>er</sup> jour	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 1 bloc par poste (3 PC + 1 RJ45)	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	Mobilier (bureau, chaise, table, ....), poste de travail informatique (ordinateur, imprimante, ....) 2 à 3 fauteuils bas Armoire

## EXIGENCES PARTICULIERES

- Isolation acoustique des bureaux (confidentialité)



# Bureaux assistants sociaux

C 2

Fonction : activité entretien et accompagnement étudiants (quotidien)

Nombre de locaux : 4

Entité fonctionnelle : Pôle social

Surface Utile : 10 m<sup>2</sup> x 4 = **40 m<sup>2</sup>**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local / postes de travail	1 poste de travail
Usages	Entretiens sociaux
Localisation	Au sein de l'entité dont il dépend. A proximité des locaux communs
Liaisons et non liaisons	-

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m3/h/pers.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : 1 <sup>er</sup> jour	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 1 bloc par poste (3 PC + 1 RJ45)	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	Mobilier (bureau, chaise, table, ....), poste de travail informatique (ordinateur, imprimante, ....) armoire

## EXIGENCES PARTICULIERES

- Isolation acoustique des bureaux (confidentialité)

# Bureaux pôle handicap

C 3

Fonction : activité entretien et accompagnement étudiants (quotidien)

Nombre de locaux : 3

Entité fonctionnelle : Pôle social

Surface Utile : 10 m<sup>2</sup> x3 = **30 m<sup>2</sup>**

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local /postes de travail	1 poste de travail
Usages	Entretien handicap
Localisation	Au sein de l'entité dont il dépend. A proximité des locaux communs
Liaisons et non liaisons	-

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m3/h/pers.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : 1 <sup>er</sup> jour	
		Protection solaire : -	Occultation : -

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 1 bloc par poste (3 PC + 1 RJ45)	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	Mobilier (bureau, chaise, table, ....), poste de travail informatique (ordinateur, imprimante, ....) Armoire

EXIGENCES PARTICULIERES
- Isolation acoustique des bureaux (confidentialité)

# Bureau direction

D1

Fonction : bureau administratif

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle administration/ recherche

Surface Utile : **15 m2**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /postes de travail	1 poste de travail
Usages	Travail administratif
Localisation	Au sein de l'entité dont il dépend.
Liaisons et non liaisons	Liaison avec le bureau du cadre administratif

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m3/h/pers.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : 2 <sup>nd</sup> jour à minima	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m²	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 1 bloc par poste (3 PC + 1 RJ45)	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	Mobilier (bureau, chaise, table, ....), poste de travail informatique (ordinateur, imprimante, ....) Armoire

## EXIGENCES PARTICULIERES

- Isolation acoustique des bureaux (confidentialité)
--

# Bureau cadre administratif

D 2

Fonction : bureau administratif

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle administration/ recherche

Surface Utile : **15 m2**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /postes de travail	1 poste de travail
Usages	Travail administratif
Localisation	Au sein de l'entité dont il dépend.
Liaisons et non liaisons	Liaison avec le bureau de direction

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m3/h/pers.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : 2 <sup>nd</sup> jour à minima	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : $\geq 2,5\text{m}$	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : $\geq 0,90\text{m}$ de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 1 bloc par poste (3 PC + 1 RJ45)	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	Mobilier (bureau, chaise, table, ....), poste de travail informatique (ordinateur, imprimante, ....) Armoire

## EXIGENCES PARTICULIERES

- Isolation acoustique des bureaux (confidentialité)

# Bureau ingénieur de recherche

D 3

Fonction : bureaux recherche

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle administration/ recherche

Surface Utile : **15 m2**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /postes de travail	2 postes de travail
Usages	Travail administratif
Localisation	Au sein de l'entité dont il dépend.
Liaisons et non liaisons	Liaison avec le bureau statisticien

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m3/h/pers.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : 2 <sup>nd</sup> jour à minima	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : $\geq 2,5\text{m}$	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : $\geq 0,90\text{m}$ de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 1 bloc par poste (3 PC + 1 RJ45)	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	Mobilier (bureau, chaise, table, ....), poste de travail informatique (ordinateur, imprimante, ....) Armoire

## EXIGENCES PARTICULIERES

-
---

# Bureau statisticien

D 4

Fonction : bureaux recherche

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle administration/ recherche

Surface Utile : **10 m2**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local / postes de travail	1 poste de travail
Usages	Travail administratif
Localisation	Au sein de l'entité dont il dépend.
Liaisons et non liaisons	Liaison avec le bureau ingénieurs recherche

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	Eté : Tc = 23°C, gradation +/- 0,5°C
	Qualité de l'air	30 m3/h/pers.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : 2 <sup>nd</sup> jour à minima	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m de passage	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 1 bloc par poste (3 PC + 1 RJ45)	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	Mobilier (bureau, chaise, table, ....), poste de travail informatique (ordinateur, imprimante, ....) Armoire

## EXIGENCES PARTICULIERES

-
---

# Salle réunion

D 5

Fonction : réunion

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle administration/ recherche

Surface Utile : **30 m<sup>2</sup>**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /postes de travail	Environ 12 personnes
Usages	Réunion
Localisation	Pôle administration/ recherche
Liaisons et non liaisons	Accessible depuis la circulation.

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Conforme profil HQE	Eté : Conforme profil HQE
	Traitement de l'air	Extraction / Ventillation : Conforme profil HQE	Aspiration : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : 1er jour	
		Protection solaire : Si besoin, protection selon orientation	Occultation : Oui

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : $\geq 2,5\text{m}$	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : $\geq 0,90\text{m}$	Nombre : 2 (règlementation incendie)
		Type : Porte à âme pleine, protection basse	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Faux plafond démontable. Participe au traitement acoustique.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : alimentation écran électrique de vidéo projection
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : compris dans bloc info
		Blocs informatiques : 4 bloc (3 PC + 2 RJ45) pour poste informatique	Autres : précâblage pour vidéo projection : alimentation en plafond pour vidéoprojecteur (1 RJ45 + 1 PC) + fourreau diamètre 40mm + prises HDMI dans la salle
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	Mobilier (chaises, tables, ...) et équipement spécifique (vidéoprojecteur,... )

## EXIGENCES PARTICULIERES

- Isolation acoustique des bureaux (confidentialité)

# Salle de convivialité

D 6

Fonction : salle commune de détente

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle administration/ recherche

Surface Utile : **30 m2**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /postes de travail	18 personnes
Usages	Détente
Localisation	Pôle administration/ recherche
Liaisons et non liaisons	-

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Conforme profil HQE	Eté : Conforme profil HQE
	Traitement de l'air	Extraction / Ventillation : Conforme profil HQE	Aspiration : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : 1er jour		
	Protection solaire : Si besoin, protection selon orientation		Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : $\geq 2,5m$	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : $\geq 0,90m$	Nombre : 2 (règlementation incendie)
		Type : Porte à âme pleine, protection basse	
Revêtements	Sols	Sol souple pvc en lé avec plinthe bois peinte	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC / 10m <sup>2</sup>	Prises autres usages : - 6 PC étanches sur plan de travail pour petit électroménager (micro ondes, cafetière) - Alimentation électrique selon équipement (réfrigérateur, plaque cuisson, four)
		Télévision/FM : -	Téléphone : 1 RJ45 pour téléphone
	Courants faibles	Blocs informatiques : -	Autres : contrôle d'accès
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 alimentation EC/EF pour évier	
	Evacuation / siphon	1 évacuation pour évier	
	Equipements sanitaires	1 évier double bac avec égouttoir sur plan de travail	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	Kitchenette avec plan de travail et rangements hauts et bas.
Equipement hors marché	Petit et gros électroménager (frigo, cafetière, micro ondes, four, plaque de cuisson)

## EXIGENCES PARTICULIERES

-
---



# Sanitaires destinés au personnel

D 7

Fonction :

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle administration/ recherche

Surface Utile : 7

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /postes de travail	-
Usages	Sanitaires dédiés aupersonnel: 1 WC PMR pour chaque sexe
Localisation	Pôle administratif : recherche
Liaisons et non liaisons	-

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	
	Traitement de l'air	Renouvellement d'air : extraction : 30+15xN m3/h (N= nb d'équipements)	
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : $\geq 2,5m$	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : $\geq 0,90m$	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame non glissant avec plinthes	
	Murs	et faïence en grès cérame toute hauteur	
	Plafonds	faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs et à l'humidité.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : sur miroir : 300 lux
		Commande : Détection de présence avec extinction temporisée (ou minuterie)	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC étanche	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Blocs informatiques : -	Autres : - contrôle d'accès
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 alimentation EC/EF par lave mains + 1 alimentation EF par WC	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire	
	Equipements sanitaires	4 WC suspendu + 4 lave mains	
Fluides spéciaux		-	
Autres		-	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	2 WC suspendu + 2 lave mains + 2 miroirs
Equipement hors marché	Distributeurs (savon, papier WC, essuie-mains) et accessoires (brosse, poubelles)

## EXIGENCES PARTICULIERES


# Douches destinées au personnel

D 8

Fonction :

Nombre de locaux :

Entité fonctionnelle : Pôle administration/ recherche

Surface Utile :

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /postes de travail	-
Usages	Douches dédiées au personnel : 1 douche PMR pour chaque sexe
Localisation	Au sein du Pôle administratif et recherche
Liaisons et non liaisons	-

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	
	Traitement de l'air	Renouvellement d'air : extraction : 30+15xN m3/h (N= nb d'équipements)	
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame non glissant avec plinthes	
	Murs	et faïence en grès cérame toute hauteur	
	Plafonds	faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs et à l'humidité.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	
		Commande : Détection de présence avec extinction temporisée (ou minuterie)	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC étanche	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Blocs informatiques : -	Autres : -contrôle d'accès
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 alimentation EC/EF par douche	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire	
	Equipements sanitaires	1 douche PMR Production ECS électrique individuelle Robinetterie : mitigeur (presto interdit)	
Fluides spéciaux		-	
Autres		-	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	-

## EXIGENCES PARTICULIERES


# Archives

D 9

Fonction : Locaux communs recherche et pédagogie

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : Pôle administration/ recherche

Surface Utile : **20 m2**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local /postes de travail	Archivage, local reprographie
Usages	Archivage dossiers anciens, stockage de matériel
Localisation	Au sein de l'entité dont il dépend. Proche de l'accueil Aisément accessible depuis l'ensemble du service pour impressions
Liaisons et non liaisons	Accès depuis la circulation

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Conforme profil HQE	Eté : Conforme profil HQE
	Traitement de l'air	Extraction / Ventillation : Conforme profil HQE	Aspiration : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : $\geq 2,5m$	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 350 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : $\geq 0,90m$	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine, protection basse	
Revêtements	Sols	Revêtement souple avec	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs. Faciles d'entretien.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 150 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Détection de présence avec extinction temporisée (ou minuterie)	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC pour copieur , accès réseau	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Blocs informatiques : -	Autres : - contrôle d'accès
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	-
Equipement hors marché	Rayonnages

## EXIGENCES PARTICULIERES

--

# Local VDI

E 10

Fonction : Local technique

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : -

Surface Utile : **7 m2**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local / postes de travail	-
Usages	Local occupé par la baie de brassage
Localisation	-
Liaisons et non liaisons	-

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Non chauffé	
	Traitement de l'air	Renouvellement d'air 1 vol/h	Aspiration : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : $\geq 2,5\text{m}$	Proportions : -
		Charge d'exploitation : $350 \text{ daN/m}^2$	
Accès		Gabarit : $\geq 0,90\text{m}$	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Revêtement souple en lé	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture.	
	Plafonds	Peinture ou faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques		
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Détection de présence avec extinction temporisée (ou minuterie)	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant :	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Blocs informatiques : -	Autres : -contrôle d'accès
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		-	Serrure sur organigramme

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	Baie informatique
Equipement hors marché	-

## EXIGENCES PARTICULIERES

--

# Local ménage

E 11

Fonction : local technique

Nombre de locaux : 1

Entité fonctionnelle : -

Surface Utile : **5 m2**

## USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Capacité du local / postes de travail	-
Usages	Local technique
Localisation	-
Liaisons et non liaisons	-

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : Tc = 19°C, gradation +/- 0,5°C	
	Traitement de l'air	Renouvellement d'air : extraction : 30+15xN m3/h (N= nb d'équipements)	
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : ≥ 2,5m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : ≥ 0,90m	Nombre : 1
		Type : Porte à âme pleine	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame non glissant avec plinthes	
	Murs	et faïence en grès cérame toute hauteur	
	Plafonds	faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux chocs et à l'humidité.	
Autres		-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	
		Commande : Détection de présence avec extinction temporisée (ou minuterie)	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC étanche	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Blocs informatiques : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 alimentation EC/EF pour vidoir	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire	
	Equipements sanitaires	1 vidoir et la capacité de ranger une autolaveuse	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	1 vidoir
Equipement hors marché	étagères

## EXIGENCES PARTICULIERES

--

## Circulations générales

Fonction : Divers

Nombre de locaux : -

Entité fonctionnelle : -

Surface Utile : -

USAGES, LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES	
Capacité du local / postes de travail	-
Usages	Circulation, desserte des différents bureaux du service
Localisation	Au sein du service
Liaisons et non liaisons	Desserte des locaux

EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : Conforme profil HQE	Eté : Conforme profil HQE
	Traitement de l'air	Extraction / Ventillation : Conforme profil HQE	Aspiration :
Eclairage naturel		Lumière du jour : 1er jour	
		Protection solaire : Si besoin, protection selon orientation	Occultation : -

PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : $\geq 2,5\text{m}$	Proportions : - Limiter les linéaires de circulations et l'étalement du bâtiment. - Largeur courante minimale de 2,80 m si la circulation dessert des locaux des 2 côtés
		Charge d'exploitation : > locaux desservis daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : $\geq 1,40\text{m}$	Nombre : pm
		Type : Porte 2 vantaux, oculus	
Revêtements	Sols	Revêtement souple épais en lés soudés avec plinthe ou remontée du sol en plinthe. U4 P3 E2 C1	
	Murs	Revêtement type toile de verre + peinture. Protections murales ?	
	Plafonds	Faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	-	
Autres		-	

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Electricité	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 250 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Détection de présence avec extinction temporisée + Détection de luminosité	
	Courants forts	Tension : 220V	
		Prises usage courant : 1 PC tous les 20 ml	Prises autres usages : -
	Courants faibles	Télévision/FM : -	Téléphone : -
		Blocs informatiques : -	Autres : contrôle d'accès sur porte palière
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 alimentation EF pour fontaine à eau	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Fluides spéciaux		-	
Autres		- Serrure sur organigramme	

EQUIPEMENTS	
Equipement inclus au marché	Possibilité d'affichage mural (prévention)
Equipement hors marché	Fontaine à eau

EXIGENCES PARTICULIERES
-