LEGENDE ELECTRICITE

Eclairage Type 1	Détecteur de présence pour éclairage	PC normal mono. 2P+T - 230 V - 16A sous paillasse	PT01	Poste de travail équipé de : 4 PC normales / 2 PC ondulées / 1 Prise double ports de type C	USB-F	Prise USB femelle
Eclairage Type 2	Détecteur de présence pour éclairage	PC normal mono. 2P+T - 230 V - 16A Frigo	CS	Commande store	CDF-RCS	Contacts sec congélateur
Eclairage Type 3	Bouton poussoir pour éclairage	PC normal mono. 2P+T - 230 V - 16A DECT	RJ	Prise informatique RJ45	MS	Coffret remonté des contacts sec congélateur
Eclairage Type 4	Interrupteur simple allumage	PC ondulée mono. 2P+T - 230 V - 16A	HDMI	Prise multimédia haute définition (type : HDMI)		Micro-switch
Eclairage Type 5	Blocs autonome d'éclairage de sécurité	Alimentation bout de fil mono. 230 V - 16A Ventilo-convecteur	USB	Prise USB double ports USB-A		
	PC normal mono. 2P+T - 230 V - 16A	Alimentation bout de fil mono. 230 V - 16A stores	USB-M	Prise USB mal		
	PC service mono. 2P + T - 230 V - 16A					

LEGENDE CONTROLE D'ACCES

Lecteur de badge	
Bouton poussoir porte	
Arrêt d'urgence porte	

LEGENDE SSI

Indicateur d'action	
Détecteur incendie	
Alarme visuel	

LEGENDE PEROXYDE

Détections peroxyde	
Alarme sonore	
Flash lumineux	

LEGENDE ARMOIRE ELECTRICITE

Armoire électrique Local congélateur	
Armoire électrique UPTM	
Armoire électrique Local MTI / UPTM Stockage	
Armoire électrique MTI	
Armoire électrique Local DMU / LT	

CHASSIS
Désenfumage
de secours

CF 2H

Chaligny

de

rue

Côté

CVC

CHASSIS
Désenfumage

CF 2H

MAITRE D'OUVRAGE

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

HOPITAL ST ANTOINE

AP-HP SORBONNE UNIVERSITE
Hôpital Saint Antoine
184 Rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS

Aménagement des laboratoires MTI et UPTM
au R+2 du bâtiment Robert André

ARCHITECTE MANDATAIRE	BET FLUIDES
AFE ARCHITECTURE 81 rue Saint Charles - 75015 PARIS Tél.: 01.45.22.61.40	C.I. TECH 1, Rue de Terre Neuve - Bâtiment J - 91940 LES ULIS Tél : 01.60.14.50.70
ECONOMISTE	**BET ELECTRICITE**
CABINET ANDRIOT 49 rue du Rocher - 75008 PARIS Tél.: 01.45.22.61.52	T3E 17, rue Véron - 94140 ALFORTVILLE Tél.: 01.41.79.35.60

DCE | PLAN CFO-CFA

Affaire	SITE	Emetteur	Date	Phase	Type	N°	Niveau	Zone	Indice	Echelle
290	STAN	CI-TECH	23/05/2025	DCE	EIL	07	R+2	/	A	1/50