

2025

# FICHES LOCAUX

Annexe au programme technique détaillé

Réhabilitation d'un bâtiment de Consultation  
Bâtiment n°13

Version du 17 Juin 2025

Centre Hospitalier de BRIVE  
Service Plan Directeur Travaux, sécurité et maintenance  
1 boulevard du docteur verlhac  
19100 brive la gaillarde

DEFINITION D'UNE FICHE DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Une fiche de "Spécifications Techniques" est un document répertorié regroupant pour un espace ou un ensemble d'espaces de même famille des informations détaillées sur la destination, l'activité envisagée, ainsi que des spécifications propres à l'espace considéré.		
Selon le cas, une même fiche d'espace pourra concerner un seul local d'utilisation et d'équipements spécifiques, ou bien concerner plusieurs locaux d'équipement sensiblement identiques et traités par assimilation, même si leur destination est différente.		
Les fiches de "Spécifications Techniques" sont données à titre indicatif pour situer le niveau d'exigences du Maitre d’Ouvrage en matière de prestations et d'équipement. Elles constituent une approche que le Groupement devra réajuster au fur et à mesure de l'avancement du projet, cela pour répondre aux précisions d'exigences susceptibles d'être exprimées par les futurs utilisateurs. Elles ne sauraient en aucun cas remplacer les spécifications techniques qui devront être établies par les Groupements.		
Les éléments quantitatifs et normatifs indiqués sur les fiches sont une base minimale à respecter par les Groupements. Elles pourront être affinées et mises à jour dans la poursuite des études entreprises par le Groupement.		
En cas de non concordance entre les prestations indiquées dans les fiches de "Spécifications Techniques" et dans le descriptif par lot, les prescriptions les plus contraignantes prévalent.		
Composition	Nombre	Type de fluide/réseau
Poste de Travail	6	PC 16 A sur réseau Normal
	0	PC 16 A sur réseau Ondulé
	3	RJ45 banalisée (Cfa)
Point TV - partie haute	1	PC 16 A sur réseau Normal
	1	Prise Coaxial
	1	RJ45 banalisée (Cfa)

CODE FICHES		CH de BRIVE - Bâtiment N°13 - RENOVATION DU BATIMENT POUR ACTIVITES TERTIAIRES
Secteur	N°	
LOCAUX TYPE A : ACCUEIL - ADMINISTRATIF		
A	01	Hall d'entrée
A	02	Salle d'attente
A	03	Accueil - Secrétariat
A	04	Secrétariat
LOCAUX TYPE B : SOINS		
B	01	Bureau openspace
B	02	Bureau ou Bureau de consult
B	03	Bureau de consult+Salle d'examen ou Salle d'examen
B	04	Hopital de jour
B	05	Salle d'endoscopie
B	06	Vestiaire patient endoscopie
LOCAUX TYPE C : LOGISTIQUE		
C	01	Local prédésinfection et/ou désinfection
C	02	Atelier prothèse
C	03	Pharmacie
C	04	Arsenal
C	05	Local archives ou Local rangement/réserve/stock
C	06	Local ménage
C	07	Local déchets
LOCAUX TYPE D : PERSONNEL		
D	02	Office
D	03	Vestiaire - Sanitaire
D	04	Salle de réunion - formation
LOCAUX TYPE E : SANITAIRE		
E	01	Sanitaires ou Salle de débimétrie ou WC connecté



CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
Tous secteurs	Salle d'attente	A 02

Charge au sol (daN/m²) :	350	Capacité (nb. Personnes)		
--------------------------	-----	--------------------------	--	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	X
UPEC :		Plinthes :	
	U4P4E2C2		
	U4P3E2C2	X	Standard (Bois/Carrelage)
	U3P3E2C2		Relevé sol en plinthe
			Plinthe à gorge

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet		
Solaire extérieur	X	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés	
Placard mural	
Banque/comptoir	
Plan de travail (ml) :	
Paillasse sèche (ml) :	
Paillasse humide (ml) :	

PORTES	
Vers local :	Hall/Dgt
Larg :	90 cm
Pleine	
Vitrée	
Oculus	
Coulissante	
Auto	
Peinture	
Stratifiée	
Ouverture sans contact	
Protection chocs	
Confidentialité	
Contrôle d'accès :	Libre
Contrôlé	
Type (mécanique, badge, serrure, ...) :	

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
		Température	
Local rafraîchi	X	Hiver	Eté
Local refroidi		21 °C	28 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative	
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT		Em	Gradation	SA	VV	Détecteur
Normal		300 lux				X
Poste travail						
Lecture / Soins						
TYPE ECLAIRAGE						
Plafonnier	X	Fréquence utilisation				
Applique		Allumage prolongé				X
Veilleuse		On / Off fréquents				
Localisé		Type :				
Autre		Type :				

ELECTRICITE COURANTS FORTS		Qté	
Poste de travail			
PC 10/16A complémentaire	X	4	
PC ondulées complémentaires			
Point TV	X	1	
CFO spécifique :	Intensité =		
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)	X	2	
Appel-malade	X	1	
Report Appel-Malade			
Interphone/Visiophone			
Vidéosurveillance			
Sonorisation	X	1	
Distribution heure/date	X	1	
Alimentation spécifique	USB	1	

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du		
		Qté	MOA (*)	
Lavabo				
Lave mains				
Vasque + plan vasque				
Evier				
Bacs évier				
Bacs paillasse humide				
Vidoir				
Bac à laver (EF+ECS)				
Bac de trempage (EF + ECS)				
Douche (**)				
Siège de douche				
WC Suspendu				
Urinoir				
Siphon de sol				
Lave-bassin				
Poste de nettoyage				
Fontaine à eau	X	1		X
Auge chirurgicale				
Robinet de puisage				
Barres de relevage				
Attentes spécifiques	X	Boisson		

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION	
Obs :	
Ouverte sur circulation générale	
Au R+1 : une attente patients "valides" + 1 attente patients "couchés"	
Châssis vitrés pour visu entre les accueil-secrétariat et les salles d'attente	
Prévoir tirette et report appel malade uniquement dans salles d'attente du R+1 et R+2	
Protections murales selon emplacement des sièges	
PC ménage	
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE	
Chaises sur poutres (nombre à adapter en fonction de la pièce)	
Table basse	
Téléviseur + support	
Fontaine à eau	
Distributeur de boisson (prestataire)	
Tableau d'affichage	
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement	
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique	
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille	

CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
Tous secteurs	Accueil - Secrétariat	A 03

Charge au sol (daN/m²) :	250	Capacité (nb. Personnes)		
--------------------------	-----	--------------------------	--	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet		
Solaire extérieur	X	Type : <input type="text"/>

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
		Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés		
Placard mural	X	Meuble kitchenette
Banque/comptoir	X	Rayonnage
Plan de travail (ml) :	1,6	Meuble haut
Paillasse sèche (ml) :		Meuble bas
Paillasse humide (ml) :		Tablette

PORTES	
Vers local :	Dgt <input type="text"/> Larg : 90 cm Pleine <input checked="" type="checkbox"/> Vitrée <input type="checkbox"/> Oculus <input checked="" type="checkbox"/> Coulissante <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>
Peinture	X Stratifiée <input type="checkbox"/> Ouverture sans contact <input type="checkbox"/> Protection chocs <input checked="" type="checkbox"/>
Confidentialité	<input type="checkbox"/>
Contrôle d'accès :	Libre <input type="checkbox"/> Contrôlé <input checked="" type="checkbox"/> Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Serrure

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
		Température	
Local rafraîchi	X	Hiver	Été
Local refroidi		21 °C	28 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative	
Extraction renforcée			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT				
Normal	300 lux	X		
Poste travail	500 lux			
Lecture / Soins				
TYPE ECLAIRAGE				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

ELECTRICITE COURANTS FORTS		Qté	
Poste de travail	X	2 ou 3	
PC 10/16A complémentaire	X	5	
PC ondulées complémentaires			
Point TV			
CFO spécifique :	Intensité = <input type="text"/>		
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)	X	6	
Appel-malade			
Report Appel-Malade	X	1	
Interphone/Visiophone	X	1	
Vidéosurveillance			
Sonorisation			
Distribution heure/date			
Alimentation spécifique	Bouton d'alerte	X	2

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
		Qté	MOA (*)
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Bacs évier			
Bacs paillasse humide			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Bac de trempage (EF + ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche			
WC Suspendu			
Urinoir			
Siphon de sol			
Lave-bassin			
Poste de nettoyage			
Fontaine à eau			
Auge chirurgicale			
Robinet de puisage			
Barres de relevage			
Attentes spécifiques			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
Rayonnage toute hauteur dans placard mural
Système Visiophonie
Report Appel-malade dans les accueil-secrétariat du R+1 et R+2
Châssis vitrés pour visu entre les accueil-secrétariat et les salles d'attente
Banque d'accueil PMR vitrée, avec passe document et système de communication audio
au RDC ; R+2 ; R+3 : 1 poste de travail "guichet PMR" + 1 poste de travail "back-office"
au R+1 : 1 poste de travail "guichet" + 2 postes de travail "back-office"
2 boutons d'alerte pour l'accueil et le secrétariat du service social au RDC
PC ménage

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
Copieur multifonction, poste informatique
Mobiliers, équipements de bureau
Panneaux d'affichage
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
RDC	Secrétariat	A 04

Charge au sol (daN/m²) :	250	Capacité (nb. Personnes)	
--------------------------	-----	--------------------------	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet		
Solaire extérieur	X	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés	
Placard mural	X
Banque/comptoir	
Plan de travail (ml) :	
Paillasse sèche (ml) :	
Paillasse humide (ml) :	

PORTES	
Vers local :	Dgt
Peinture	X
Confidentialité	
Contrôle d'accès :	Libre
	Contrôlé
	X
	Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Serrure

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
		Température	
Local rafraîchi	X	Hiver	Eté
Local refroidi		21 °C	28 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative	
Extraction renforcée			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT		Em	Gradation	SA	VV	Détecteur
Normal		300 lux	X			
Poste travail		500 lux				
Lecture / Soins						
TYPE ECLAIRAGE						
Plafonnier		X	Fréquence utilisation			
Applique			Allumage prolongé			
Veilleuse			On / Off fréquents			
Localisé			Type :			
Autre			Type :			

ELECTRICITE COURANTS FORTS		Qté	
Poste de travail		X	1
PC 10/16A complémentaire		X	3
PC ondulées complémentaires			
Point TV			
CFO spécifique :	Intensité =		
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)		X	3
Appel-malade			
Report Appel-Malade			
Interphone/Visiophone			
Vidéosurveillance			
Sonorisation			
Distribution heure/date			
Alimentation spécifique			

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
		Qté	MOA (*)
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Bacs évier			
Bacs paillasse humide			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Bac de trempage (EF + ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche			
WC Suspendu			
Urinoir			
Siphon de sol			
Lave-bassin			
Poste de nettoyage			
Fontaine à eau			
Auge chirurgicale			
Robinet de puisage			
Barres de relevage			
Attentes spécifiques			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
Rayonnage toute hauteur dans placard mural
Châssis vitrés pour visu entre le secrétariat et l'accueil-secrétariat et la salle d'attente
Communication directe avec l'accueil-secrétariat attenant
PC ménage

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
Poste informatique
Mobiliers, équipements de bureau
Panneaux d'affichage
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
R+2	Bureau openspace	B 01

Charge au sol (daN/m²) :	250	Capacité (nb. Personnes)	
--------------------------	-----	--------------------------	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet		
Solaire extérieur	X	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés	
Placard mural	X
Banque/comptoir	
Plan de travail (ml) :	
Paillasse sèche (ml) :	
Paillasse humide (ml) :	

PORTES									
Vers local :	Dgt	Larg :	90	Pleine	X	Vitrée		Oculus	
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact		Coulissante		Auto	
Confidentialité	X	Porte acoustique		Protection chocs					X
Contrôle d'accès :		Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Serrure			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
		Température	
Local rafraîchi	X	Hiver	Eté
Local refroidi		21 °C	28 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative	
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT		Em	Gradation	SA	VV	Détecteur
Normal	300 lux			X		
Poste travail	500 lux					
Lecture / Soins						
TYPE ECLAIRAGE						
Plafonnier	X	Fréquence utilisation				
Applique		Allumage prolongé				
Veilleuse		On / Off fréquents				
Localisé		Type :				
Autre		Type :				

ELECTRICITE COURANTS FORTS		Qté	
Poste de travail	X	4	
PC 10/16A complémentaire	X	8	
PC ondulées complémentaires			
Point TV			
CFO spécifique :	Intensité =		
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)		4	
Appel-malade			
Report Appel-Malade			
Interphone/Visiophone			
Vidéosurveillance			
Sonorisation			
Distribution heure/date			
Alimentation spécifique			

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
		Qté	MOA (*)
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Bacs évier			
Bacs paillasse humide			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Bac de trempage (EF + ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche			
WC Suspendu			
Urinoir			
Siphon de sol			
Lave-bassin			
Poste de nettoyage			
Fontaine à eau			
Auge chirurgicale			
Robinet de puisage			
Barres de relevage			
Attentes spécifiques			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION	
Obs :	
Rayonnage toute hauteur dans placard mural	
PC ménage	
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE	
Poste informatique	
Mobiliers, équipements de bureau	
Panneaux d'affichage	
Patère	
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement	
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique	
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille	



CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
Tous secteurs	Bureau ou Bureau de consult	B 02

Charge au sol (daN/m²) :	250	Capacité (nb. Personnes)		
--------------------------	-----	--------------------------	--	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	X
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet		
Solaire extérieur	X	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés		
Placard mural		Meuble kitchenette
Banque/comptoir		Rayonnage
Plan de travail (ml) :		Meuble haut
Paillasse sèche (ml) :		Meuble bas
Paillasse humide (ml) :		Tablette

PORTES									
Vers local :	Dgt	Larg :	90	Pleine	X	Vitrée		Oculus	
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact		Coulissante		Auto	
Confidentialité	X	Porte acoustique		Protection chocs					X
Contrôle d'accès :		Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Serrure			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
		Température	
Local rafraîchi	X	Hiver	Eté
Local refroidi		21 °C	25 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative	
Extraction renforcée			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT				
Normal	300 lux	X		
Poste travail	500 lux			
Lecture / Soins				
TYPE ECLAIRAGE				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

ELECTRICITE COURANTS FORTS		Qté	
Poste de travail	X	1	
PC 10/16A complémentaire	X	3	
PC ondulées complémentaires			
Point TV			
CFO spécifique :	Intensité =		
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)			
Appel-malade			
Report Appel-Malade			
Interphone/Visiophone			
Vidéosurveillance			
Sonorisation			
Distribution heure/date			
Alimentation spécifique			

FLUIDES MEDICAUX		Qté	
Oxygène (O2)	X	1	
Aspiration (Vide médical)	X	1	
Air médicale 3,5 bars	X	1	
Air moteur 7 bars			

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
		Qté	MOA (*)
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Bacs évier			
Bacs paillasse humide			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Bac de trempage (EF + ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche			
WC Suspendu			
Urinoir			
Siphon de sol			
Lave-bassin			
Poste de nettoyage			
Fontaine à eau			
Auge chirurgicale			
Robinet de puisage			
Barres de relevage			
Attentes spécifiques			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
Obs :
Bureau AS ; Bureau IDE TAS ; Bureau Ergonome ; Bureau PCR ; Bureaux de consultation
Bureau AS : communicant 2 par 2 avec porte phonique
Bureau de consultation : communicant avec salle d'examen
PC ménage
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
Poste informatique
Mobiliers, équipements de bureau
Patère
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille

CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
Tous secteurs	Bureau de consult+Salle d'examen ou Salle d'examen	B 03

Charge au sol (daN/m²) :	250	Capacité (nb. Personnes)		
--------------------------	-----	--------------------------	--	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	X
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence	X	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet	X	pour salle visio test
Solaire extérieur	X	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés		
Placard mural		Meuble kitchenette
Banque/comptoir		Rayonnage
Plan de travail (ml) :	1,5	Meuble haut
Paillasse sèche (ml) :		Meuble bas
Paillasse humide (ml) :		Tablette

PORTES	
Vers local :	Dgt Larg : 90 ou 120 Pleine X Vitrée Oculus Couissante Auto
Peinture	X Stratifiée Ouverture sans contact Protection chocs X
Confidentialité	X Porte acoustique
Contrôle d'accès : Libre Contrôlé X Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Serrure	

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
		Température	
Local rafraîchi	X	Hiver	Eté
Local refroidi		21 °C	25 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative	
Extraction renforcée			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT				
Normal	300 lux	X		
Poste travail	500 lux			
Lecture / Soins				
TYPE ECLAIRAGE				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

ELECTRICITE COURANTS FORTS		Qté	
Poste de travail	X	1	
PC 10/16A complémentaire	X	6	
PC ondulées complémentaires			
Point TV			
CFO spécifique :	Intensité =		
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)	X	2	
Appel-malade			
Report Appel-Malade			
Interphone/Visiophone			
Vidéosurveillance			
Sonorisation			
Distribution heure/date			
Alimentation spécifique			

FLUIDES MEDICAUX		Qté	
Oxygène (O2)	X	1	
Aspiration (Vide médical)	X	1	
Air médicale 3,5 bars	X	1	
Air moteur 7 bars			

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
		Qté	MOA (*)
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque	X	1	
Evier			
Bacs évier			
Bacs paillasse humide			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Bac de trempage (EF + ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche			
WC Suspendu			
Urinoir			
Siphon de sol			
Lave-bassin			
Poste de nettoyage			
Fontaine à eau			
Auge chirurgicale			
Robinet de puisage			
Barres de relevage			
Attentes spécifiques			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION	
Obs :	
Bureau de consultation ; Salle de soins ; Salle d'examen ; Infirmier ; Médicale ;	
Salle bilan urodynamique ; Salle visio test / allaitement ; Salle de surveillance post-examen	
Lavabo avec mitigeur sans contact	
Table d'examen	
R+1 et R+2 : Brancardage donc porte avec largeur de passage 120	
R+3 : Noir complet dans la salle visio test	
PC ménage	
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE	
Poste informatique	
Mobiliers, équipements de bureau	
Table d'examen	
Patère	
Luminothérapie ; Réfrigérateur	
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement	
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique	
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille	



CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
R+1	Salle d'endoscopie	B 05

Charge au sol (daN/m²) :		Capacité (nb. Personnes)	
--------------------------	--	--------------------------	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	X
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	
Résistant chimie	X		

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture		Lisse haute	
Revêtement plastique	X	Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet	X	
Solaire extérieur	X	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	X
Démontable	X	Acoustique	
		Étanche à l'air	X
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés		
Placard mural		Meuble kitchenette
Banque/comptoir		Rayonnage
Plan de travail (ml) :	2	Meuble haut
Paillasse sèche (ml) :		Meuble bas
Paillasse humide (ml) :		Tablette

PORTES	
Vers local :	Dgt Larg : 120 Pleine X Vitrée Oculus Coulissante Auto X
Peinture	Stratifiée Ouverture sans contact X Protection chocs X
Confidentialité	
Contrôle d'accès :	Libre Contrôlé X Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Ba Serrure

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION		
		Température
Local rafraîchi		Hiver Eté
Local refroidi	X	21 °C 21 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative
Extraction renforcée		
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression	X	
Spécificités :		

NIVEAU ECLAIREMENT				
Normal	1000 lux	Em	Gradation	SA VV Détecteur
Poste travail				
Lecture / Soins	50000 lux			
TYPE ECLAIRAGE				
Plafonnier	X	Fréquence utilisation		
Applique		Allumage prolongé		X
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé	X	Type : Selon équipement bioméd		
Autre		Type :		

ELECTRICITE COURANTS FORTS		Qté
Poste de travail	X	1
PC 10/16A complémentaire	X	6
PC ondulées complémentaires		
Point TV		
CFO spécifique : Intensité =	X	1
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		Qté
RJ 45 supplémentaire (VDI)	X	3
Appel-malade	X	1
Report Appel-Malade		
Interphone/Visiophone		
Vidéosurveillance		
Sonorisation		
Distribution heure/date		
Alimentation spécifique		

FLUIDES MEDICAUX		Qté
Oxygène (O2)	X	3
Aspiration (Vide médical)	X	3
Air médicale 3,5 bars	X	3
Air moteur 7 bars		

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
		Qté	MOA (*)
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Bacs évier			
Bacs paillasse humide			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Bac de trempage (EF + ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche			
WC Suspendu			
Urinoir			
Siphon de sol			
Lave-bassin			
Poste de nettoyage			
Fontaine à eau			
Auge chirurgicale	X	1	
Robinet de puisage			
Barres de relevage			
Attentes spécifiques			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION	
Obs :	
Forme la plus carré possible	
ISO 8	
Alimentation spécifique pour scialytique (50 000 lux)	
Auge chirurgicale avec mitigeur sans contact	
Protection au rayons X	
Portier Appel Malade	
PC ménage	

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE	
Panneau technique de bloc regroupant les commandes de la salle	
Boitier vertical secours	
Scialétique	
Embase socle et table d'opération + bras anesthésie	
Robot	
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement	
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique	
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille	







CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
R+2	Atelier prothèse	C 02

Charge au sol (daN/m²) :		Capacité (nb. Personnes)	
--------------------------	--	--------------------------	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	X
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence	X	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet		
Solaire extérieur	X	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture	CF	Lessivable	X
Démontable		Acoustique	X
		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés	
Placard mural	
Banque/comptoir	
Plan de travail (ml) :	4
Paillasse sèche (ml) :	
Paillasse humide (ml) :	

PORTES									
Vers local :	Dgt	Larg : 90	Pleine	X	Vitrée		Oculus		Coulissante
Peinture	X	Stratifiée			Ouverture sans contact				Auto
Confidentialité									X
Contrôle d'accès :		Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Serrure			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
		Température	
Local rafraîchi	X	Hiver	Eté
Local refroidi		21 °C	25 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative	
Extraction renforcée			
Rejet d'air spécifique	X		
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT		Em	Gradation	SA	VV	Détecteur
Normal	300 lux			X		
Poste travail	500 lux			X		
Lecture / Soins						
TYPE ECLAIRAGE						
Plafonnier	X	Fréquence utilisation				
Applique		Allumage prolongé				
Veilleuse		On / Off fréquents				
Localisé		Type :				
Autre		Type :				

ELECTRICITE COURANTS FORTS			Qté	
Poste de travail			X	1
PC 10/16A complémentaire			X	6
PC ondulées complémentaires				
Point TV				
CFO spécifique :	Intensité =			
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES			Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)				
Appel-malade				
Report Appel-Malade				
Interphone/Visiophone				
Vidéosurveillance				
Sonorisation				
Distribution heure/date				
Alimentation spécifique				

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du		
		Qté	MOA (*)	
Lavabo	X	1		
Lave mains				
Vasque + plan vasque				
Evier				
Bacs évier				
Bacs paillasse humide				
Vidoir				
Bac à laver (EF+ECS)				
Bac de trempage (EF + ECS)				
Douche (**)				
Siège de douche				
WC Suspendu				
Urinoir				
Siphon de sol				
Lave-bassin				
Poste de nettoyage				
Fontaine à eau				
Auge chirurgicale				
Robinet de puisage				
Barres de relevage				
Attentes spécifiques				

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION	
Obs :	
PC ménage	
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE	
Hotte d'extraction sur rejet d'air spécifique	
Armoire de stockage des produits inflammables	
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement	
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique	
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille	







CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
Tous secteurs	Local archives ou Local rangement/réserve/stock	C 05

Charge au sol (daN/m²) :	400	Capacité (nb. Personnes)	
--------------------------	-----	--------------------------	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	X
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture	CF	Lessivable	
Démontable		Acoustique	
		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés	
Placard mural	Meuble kitchenette
Banque/comptoir	Rayonnage
Plan de travail (ml) :	Meuble haut
Paillasse sèche (ml) :	Meuble bas
Paillasse humide (ml) :	Tablette

PORTES	
Vers local :	Dgt Larg : 90 Pleine X Vitrée Oculus Couissante Auto
Peinture	X Stratifiée Ouverture sans contact Protection chocs X
Confidentialité	
Contrôle d'accès :	Libre Contrôlé X Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Badge

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION		
	Température	
Local rafraîchi		Hiver Eté
Local refroidi		19 °C °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative
Extraction renforcée		
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression		
Spécificités :		

NIVEAU ECLAIREMENT		Em	Gradation	SA	VV	Détecteur
Normal		300 lux				X
Poste travail						
Lecture / Soins						
TYPE ECLAIRAGE			Fréquence utilisation			
Plafonnier	X		Allumage prolongé			
Applique			On / Off fréquents			
Veilleuse						
Localisé			Type :			
Autre			Type :			

ELECTRICITE COURANTS FORTS		Qté	
Poste de travail			
PC 10/16A complémentaire	X		3
PC ondulées complémentaires			
Point TV			
CFO spécifique :	Intensité =		
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)			
Appel-malade			
Report Appel-Malade			
Interphone/Visiophone			
Vidéosurveillance			
Sonorisation			
Distribution heure/date			
Alimentation spécifique			

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
		Qté	MOA (*)
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Bacs évier			
Bacs paillasse humide			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Bac de trempage (EF + ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche			
WC Suspendu			
Urinoir			
Siphon de sol			
Lave-bassin			
Poste de nettoyage			
Fontaine à eau			
Auge chirurgicale			
Robinet de puisage			
Barres de relevage			
Attentes spécifiques			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION	
Obs :	
PC ménage	

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE	
Rayonnages	
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement	
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique	
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille	

Tous secteursCharge au sol (daN/m<sup>2</sup>) :Capacité (nb. Personnes)

### Plinthe à gorge

Autre

## Autre

Type :

**existant**

Paillasse humide (ml) :Localisé

## Alimentation spécifique

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 1039-1044.

Doseuse produit de nettoyage

SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille



CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
Tous secteurs	Office	D 01

Charge au sol (daN/m²) :	250	Capacité (nb. Personnes)	
--------------------------	-----	--------------------------	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	X
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence	X	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet		
Solaire extérieur	X	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés			
Placard mural	X	Meuble kitchenette	X
Banque/comptoir		Rayonnage	
Plan de travail (ml) :	6	Meuble haut	X
Paillasse sèche (ml) :		Meuble bas	X
Paillasse humide (ml) :		Tablette	

PORTES									
Vers local :	Dgt	Larg :	90	Pleine	X	Vitrée		Oculus	
Peinture	X	Stratifiée		Ouverture sans contact		Coulissante		Auto	
Confidentialité	X	Porte acoustique		Protection chocs					X
Contrôle d'accès :		Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Serrure			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
		Température	
Local rafraîchi	X	Hiver	Eté
Local refroidi		21 °C	25 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative	
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT					
Normal	300 lux	Gradation	SA	VV	Détecteur
Poste travail					X
Lecture / Soins					
TYPE ECLAIRAGE					
Plafonnier	X	Fréquence utilisation			
Applique		Allumage prolongé			
Veilleuse		On / Off fréquents			
Localisé		Type :			
Autre		Type :			

ELECTRICITE COURANTS FORTS			Qté	
Poste de travail				
PC 10/16A complémentaire	X		8	
PC ondulées complémentaires				
Point TV				
CFO spécifique :	Intensité =			
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES			Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)	X		1	
Appel-malade				
Report Appel-Malade				
Interphone/Visiophone				
Vidéosurveillance				
Sonorisation				
Distribution heure/date				
Alimentation spécifique				

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du		
		Qté	MOA (*)	
Lavabo				
Lave mains				
Vasque + plan vasque				
Evier	X	1		
Bacs évier				
Bacs paillasse humide				
Vidoir				
Bac à laver (EF+ECS)				
Bac de trempage (EF + ECS)				
Douche (**)				
Siège de douche				
WC Suspendu				
Urinoir				
Siphon de sol				
Lave-bassin				
Poste de nettoyage				
Fontaine à eau	X	1	X	
Auge chirurgicale				
Robinet de puisage				
Barres de relevage				
Attentes spécifiques				

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION	
Obs :	
PC ménage	

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE	
Frigo	
Micro-ondes	
Cafetière + bouilloire	
Table + chaises	
Fontaine a eau	
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement	
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique	
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille	

CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
Tous secteurs	Vestiaire - Sanitaire	D 02

Charge au sol (daN/m²) :	250	Capacité (nb. Personnes)	
--------------------------	-----	--------------------------	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	X
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	
UPEC :		Plinthes :	
	U4P4E2C2		
	U4P3E2C2	X	Standard (Bois/Carrelage)
	U3P3E2C2		Relevé sol en plinthe
			X
			Plinthe à gorge

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence	X	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique	X	Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet		
Solaire extérieur		Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	X
Démontable	X	Acoustique	X
		Étanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés		
Placard mural		Meuble kitchenette
Banque/comptoir		Rayonnage
Plan de travail (ml) :		Meuble haut
Paillasse sèche (ml) :		Meuble bas
Paillasse humide (ml) :		Tablette

PORTES	
Vers local :	Dgt Larg : 90 Pleine X Vitrée Oculus Couissante Auto
Peinture	X Stratifiée Ouverture sans contact Protection chocs X
Confidentialité	
Contrôle d'accès :	Libre Contrôlé X Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Badge

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION		
	Température	
Local rafraîchi		Hiver Eté
Local refroidi		21 °C 25 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative
Extraction renforcée		
Rejet d'air spécifique	X	
Gestion de la pression		
Spécificités :		

NIVEAU ECLAIREMENT		Em	Gradation	SA	VV	Détecteur
Normal		300 lux				X
Poste travail						
Lecture / Soins						
TYPE ECLAIRAGE		Fréquence utilisation				
Plafonnier	X	Allumage prolongé				
Applique		On / Off fréquents				
Veilleuse						
Localisé		Type :				
Autre		Type :				

ELECTRICITE COURANTS FORTS		Qté	
Poste de travail		X	3
PC 10/16A complémentaire			
PC ondulées complémentaires			
Point TV			
CFO spécifique :	Intensité =		
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)			
Appel-malade			
Report Appel-Malade			
Interphone/Visiophone			
Vidéosurveillance			
Sonorisation			
Distribution heure/date			
Alimentation spécifique			

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
		Qté	MOA (*)
Lavabo	X		
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Bacs évier			
Bacs paillasse humide			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Bac de trempage (EF + ECS)			
Douche (**)	X		
Siège de douche			
WC Suspendu	X		
Urinoir			
Siphon de sol			
Lave-bassin			
Poste de nettoyage			
Fontaine à eau			
Auge chirurgicale			
Robinet de puisage			
Barres de relevage			
Attentes spécifiques			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION	
Obs :	
PC ménage	

EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE	
Casiers vestiaires	
Patères	
Bancs	
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement	
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique	
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille	



CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
Tous secteurs	Salle de réunion - formation	D 03

Charge au sol (daN/m²) :	250	Capacité (nb. Personnes)	
--------------------------	-----	--------------------------	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	X
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	X
Faïence	X	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet	X	
Solaire extérieur	X	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	
Démontable	X	Acoustique	X
		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés			
Placard mural	X	Meuble kitchenette	X
Banque/comptoir		Rayonnage	X
Plan de travail (ml) :		Meuble haut	X
Paillasse sèche (ml) :		Meuble bas	X
Paillasse humide (ml) :		Tablette	

PORTES									
Vers local :	Dgt	Larg :	90	Pleine	X	Vitrée		Oculus	
Peinture	1	Stratifiée		Ouverture sans contact		Coulissante		Auto	
Confidentialité	X	Porte acoustique		Protection chocs					X
Contrôle d'accès :		Libre		Contrôlé	X	Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Serrure			

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
		Température	
Local rafraîchi	X	Hiver	Eté
Local refroidi		21 °C	25 °C
Local chauffé	X	Hygrométrie relative	
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT		Em	Gradation	SA	VV	Détecteur
Normal	300 lux		X	X		
Poste travail	500 lux					
Lecture / Soins						
TYPE ECLAIRAGE						
Plafonnier	X	Fréquence utilisation				
Applique		Allumage prolongé				
Veilleuse		On / Off fréquents				
Localisé		Type :				
Autre		Type :				

ELECTRICITE COURANTS FORTS			Qté	
Poste de travail	X		5	
PC 10/16A complémentaire	X		1	
PC ondulées complémentaires				
Point TV				
CFO spécifique :	Intensité =			
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES			Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)	X		2	
Appel-malade				
Report Appel-Malade				
Interphone/Visiophone				
Vidéosurveillance				
Sonorisation				
Distribution heure/date				
Alimentation spécifique	HDMI		1	

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du		
		Qté	MOA (*)	
Lavabo				
Lave mains				
Vasque + plan vasque				
Evier	X	1		
Bacs évier				
Bacs paillasse humide				
Vidoir				
Bac à laver (EF+ECS)				
Bac de trempage (EF + ECS)				
Douche (**)				
Siège de douche				
WC Suspendu				
Urinoir				
Siphon de sol				
Lave-bassin				
Poste de nettoyage				
Fontaine à eau				
Auge chirurgicale				
Robinet de puisage				
Barres de relevage				
Attentes spécifiques				

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION
Obs :
Attente pour vidéoprojecteur, écran, visio-conférence
PC ménage
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
Table de réunion modulable
Chaises empilables
Ecran de projection + vidéoprojecteur
Matériel pour visio-conférence

CH de Brive - Bâtiment N°13 - Réhabilitation bâtiment		
Secteur	Dénomination du Local	Code Local
Tous secteurs	Sanitaires ou Salle de débimétrie ou WC connecté	E 01

Charge au sol (daN/m²) :	250	Capacité (nb. Personnes)	
--------------------------	-----	--------------------------	--

SOLS		Caractéristiques :	
Sol souple	X	Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	X
Peinture/Résine		Lavage fréquent	X
Autres		Charge roulante	X
UPEC :		Plinthes :	
U4P4E2C2		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2	X	Relevé sol en plinthe	X
U3P3E2C2		Plinthe à gorge	

MURS		Protections murales :	
Peinture		Panneau de protection	
Faïence	X	Lisse basse	
Toile de verre + peinture	X	Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Cloison vitrée sur allège		Autre	

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :

PLAFONDS		Caractéristiques :	
Peinture		Lessivable	X
Démontable	X	Acoustique	
		Etanche à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2,50	
Hauteur utile mini sous GO (dalle/poutre/réseaux) :		existant	

Meubles menuisés	
Placard mural	Meuble kitchenette
Banque/comptoir	Rayonnage
Plan de travail (ml) :	Meuble haut
Paillasse sèche (ml) :	Meuble bas
Paillasse humide (ml) :	Tablette

PORTES	
Vers local :	Dgt Larg : 90 Pleine X Vitrée Oculus Couissante Auto
Peinture	X Stratifiée Ouverture sans contact Protection chocs X
Confidentialité	
Contrôle d'accès :	Libre Contrôlé X Type (mécanique, badge, serrure, ...) : Serrure

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION			
		Température	
Local rafraîchi		Hiver	Eté
Local refroidi		19 °C	
Local chauffé	X	Hygrométrie relative	
Extraction renforcée	X		
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

NIVEAU ECLAIREMENT		Em	Gradation	SA	VV	Détecteur
Normal		200 lux				X
Poste travail						
Lecture / Soins						
TYPE ECLAIRAGE						
Plafonnier	X	Fréquence utilisation				
Applique		Allumage prolongé				
Veilleuse		On / Off fréquents				X
Localisé		Type :				
Autre		Type :				

ELECTRICITE COURANTS FORTS		Qté	
Poste de travail			
PC 10/16A complémentaire	X	2	
PC ondulées complémentaires			
Point TV			
CFO spécifique :	Intensité =		
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		Qté	
RJ 45 supplémentaire (VDI)	X	1	
Appel-malade	X	1	
Report Appel-Malade			
Interphone/Visiophone			
Vidéosurveillance			
Sonorisation			
Distribution heure/date			
Alimentation spécifique			

PLOMBERIE SANITAIRE		A la charge du	
		Qté	MOA (*)
Lavabo	X		
Lave mains	X		
Vasque + plan vasque			
Evier			
Bacs évier			
Bacs paillasse humide			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Bac de trempage (EF + ECS)			
Douche (**)			
Siège de douche			
WC Suspendu	X		
Urinoir			
Siphon de sol			
Lave-bassin			
Poste de nettoyage			
Fontaine à eau			
Auge chirurgicale			
Robinet de puisage			
Barres de relevage	X		
Attentes spécifiques			

OBSERVATIONS / EQUIPEMENTS COMPRIS DANS OPERATION	
Obs :	
Attentes électriques sèches-mains dans sanitaire "public"	
Voyant lumineux SSI	
Serrure décondamnable pour les cabines	
Lavabo PMR dans sanitaire "public"	
1 sanitaire PMR par sanitaire "public" avec lave main , barre de relevage, barre de tirage	
Salle de débimétrie et WC connecté = sanitaire PMR	
1 RJ45 dans Salle de débimétrie et WC connecté	
1 tirette appel malade dans Salle de débimétrie et WC connecté	
PC ménage	
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE	
Miroir	
Patères	
Distributeurs de savon ; papier WC ; essuis-main	
(*) Equipements à la charge du Maître d'Ouvrage avec toutes sujétions bâties + réseaux à la charge du Groupement	
(**) Douche : siphon de sol, barre de maintien, flexible avec douchette, mitigeur thermostatique	
SA : Simple Allumage - VV : Va et Vient - Détecteur : Présence = Allumage / Absence = Extinction ou Veille	