


1er étage Berzelius



SANITAIRES
NIVEAU INTERMEDIAIRE BERZELIUS ETAGE1 / ETAGE 2

Unités extérieures de rafraîchissement du local informatique à déplacer en toiture

CdC de passage des prolongements des liaisons frigorifiques et électriques des PAC existantes déplacées en toiture.
Le CdC sera de type dalle marine prévu capoté et thermoalqué couleur au choix de l'architecte.

Local informatique rafraîchis par les unités situées en façade de la cour intérieure

CdC 50 de liaisons GTB

1er étage Pouchet

Ville de Paris

Travaux de rénovation énergétique du site Pouchet
59-61 rue Pouchet
75017 Paris

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique

Délégation Île-de-France Villejuif

7 rue Guy Moquet
94800 VILLEJUIF

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Maîtrise d'Ouvrage

Centre National de la Recherche Scientifique
Délégation Île-de-France Villejuif
7 rue Guy Môquet
94800 VILLEJUIF



Maîtrise d'Oeuvre

AU4G Architectes
60/62, rue de Wattignies / 75012 PARIS
Tél : 01 43 56 84 40
Mail : agence@au4g.fr

KEUL Eco Economiste
23, avenue de l'Europe
Immeuble le Newton Bâtiment B
78400 CHATOU
Tél : 09 82 24 44 48
Mail : fabrice.keul.eco@free.fr

SERTED BET Fluides
1-1bis Rue Marcel Paul ZI La Bonde
91300 MASSY
administratif@serted.fr

BOST BET Structures
1997 rue Jean Rostand ZI Molina
La Chazotte 42350 LA TALAUDIÈRE
contact@bost-ing.com

Bureau de contrôle

BTP Consultant
Thibaud RIERA
6 rue Sainte Lucie / 75015 PARIS
06 17 96 52 74
thibaud.riera@btp-consultant.fr

Coordonnateur SPS

QUALICONSULT SECURITE
127/131 Chemin des Bassins Zone Europarc
94035 CRETEIL
07 88 17 66 78
anta.sarr@qualiconsult.fr

Phase : DCE

LOT CVC - PLAN NIVEAU R+1

DATE :

DATE :
05/2025

CVC 03