

## 1. ETAT GENERAL

| SITE     | EQUIPEMENT                | QUANTITE | FREQUENCE |
|----------|---------------------------|----------|-----------|
| SKILLFOR | GROUPE FROID              | 1        | ----      |
| SKILLFOR | POMPE SIMPLE              | 1        | ----      |
|          | DOUBLE POMPE              | 3        |           |
| SKILLFOR | STOCKAGE DE GLACE         | 1        | ----      |
| SKILLFOR | GAINABE                   | 105      | ----      |
| SKILLFOR | CONVECTEUR                | 3        | ----      |
| SKILLFOR | CTA                       | 5        | ----      |
| SKILLFOR | VRV                       | 1        | ----      |
| SKILLFOR | SPLIT MURAL VRV           | 4 +2     | ----      |
| SKILLFOR | SPLIT CASSETE INDEPENDANT | 5        | ----      |
| SKILLFOR | Extracteur                | 4 +2     | ----      |

| ZONE PRODUCTION |                                |     |                                                    |                                     |           |          |     |                              |      |
|-----------------|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----|------------------------------|------|
| 1               | Local CTA > salle amphithéâtre | RDC | CTA                                                |                                     | EAU/AIR   | CIAT     |     | Moyen<br>Prévoir<br>contrôle |      |
| 1               | Local production               | RDC | Echangeur a<br>plaque                              | ??                                  | EAU       | ???      | ??? | ??                           |      |
| 1               | Local production               | RDC | Double pompe<br>(Réseau<br>primaire)               | Q2E FS 100L2C80-F188 N              | EAU       | TEE      |     | BON                          |      |
| 1               | Local production               | RDC | Double pompe<br>réseau<br>secondaire               | Q2E FA 132M4B-92 N                  | EAU       | TEE      |     | BON                          |      |
| 1               | Local production               | RDC | Double pompe<br>réseau<br>stockage +<br>Variateur  | DIE210-15/15-2G-S1<br>FR30000006515 | EAU       | SALMSON  |     | BON                          |      |
| 1               | Local production               | RDC | Pompe fond<br>de cuves a<br>glace                  | VSC0210-2ST301-6                    | EAU       | VACUVANE |     | ???                          |      |
| 2               | Local production               | RDC | Vase expansion<br>Réseau secondaire et<br>Primaire | ERE CE Litre 80                     |           | CIMM     |     | BON                          | 2016 |
| 1               | Local production               | RDC | Stockage                                           | ???                                 | EAU       | ??       |     | BON                          |      |
| 1               | Plate-forme production         | RDC | Groupe froid                                       | LD 1800V-HFE R410A                  | R410A/EAU | CIAT     |     | VETUSTE                      |      |

Groupe de production d'eau glacée en panne / remplacement en cours

|       |                                         |     |                     |                        |         |      |  |                                 |  |
|-------|-----------------------------------------|-----|---------------------|------------------------|---------|------|--|---------------------------------|--|
| 1     | C2.11 Saisit des contrats               | R+1 | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | C2.16 Salle de formation Antigua        | R+1 | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | C2.17 Salle de formation saint Domingue | R+1 | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Infirmierie                             | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Professeur permanents                   | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Boxe 1                                  | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Boxe 2                                  | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Salle C1.03                             | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Salle C1.05                             | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Reprographie                            | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Assistante de formation 1               | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Assistante de formation 2               | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Référente Handicap                      | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 2     | Local dépôt                             | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 2     | Salle C1.17 Salle de formation canada   | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 2     | Réfectoire                              | RDC | Gainable            | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                        |  |
| 1     | Salle                                   | RDC | CONVECTEUR          |                        |         | CIAT |  |                                 |  |
| ----- | Salle Amphithéâtre CTA                  | RDC | Bouche de soufflage |                        | AIR     |      |  | Correcte                        |  |
| 1     | Local CTA                               | RDC | CTA                 | Difficile d'accès      | EAU/AIR | CIAT |  | En panne<br>Prévoir<br>contrôle |  |
|       |                                         |     |                     |                        |         |      |  |                                 |  |
|       |                                         |     |                     |                        |         |      |  |                                 |  |

| BATIMENT C Formation Continue |                                                            |     |          |                        |       |      |        |          |      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------|-------|------|--------|----------|------|
| 1                             | Bur directeur                                              | R+1 | CASSETTE | RI-12HSC               | R410A | SENR | 3.5 KW | BON      |      |
| 1                             | Bur directeur délégué relation client et commercialisation | R+1 | CASSETTE | RI-12HSC               | R410A | SENR | 3.5 KW | BON      |      |
| 1                             | Bureau délégué administratif et financier                  | R+1 | CASSETTE | 42HK18VDS8C            | R32   | CIAT | 5KW    | NEUF     | 2024 |
| 1                             | Bureau délégué de l'apprenant et aux affaires académique   | R+1 | CASSETTE | RI-12HSC               | R410A | SENR | 3.5 KW | BON      |      |
| 1                             | Assistante de direction                                    | R+1 | CASSETTE | 42HK18VDS8C            | R32   | CIAT | 5KW    | NEUF     | 2024 |
| 1                             | C2.01 Salle de formation Martinique                        | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU   | CIAT |        | Correcte |      |
| 1                             | C2.02 Salle de formation Cariatou                          | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU   | CIAT |        | Correcte |      |
| 1                             | C2.03 Salle de formation Mayero                            | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU   | CIAT |        | Correcte |      |
| 1                             | C2.04 Salle de formation Barbade                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU   | CIAT |        | Correcte |      |
| 1                             | C2.05 gestionnaire de formation                            | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU   | CIAT |        | Correcte |      |
| 1                             | C2.06 conseillère de formation                             | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU   | CIAT |        | Correcte |      |
| 1                             | C2.07 Salle de formation Grenadine                         | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU   | CIAT |        | Correcte |      |
| 1                             | C2.08 Salle de formation Trinidad                          | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU   | CIAT |        | Correcte |      |
| 2                             | C2.09 Salle de formation Guadeloupe                        | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU   | CIAT |        | Correcte |      |
| 1                             | C2.10 gestionnaires administrative/comptable               | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU   | CIAT |        | Correcte |      |

+ Palier Escalier / R+1 / Ventilateur d'extraction en ligne RECTIL'AIR

|   |                                 |     |          |                        |         |      |  |                           |  |
|---|---------------------------------|-----|----------|------------------------|---------|------|--|---------------------------|--|
| 1 | B2.00 Gestionnaire de formation | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.01                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 2 | B2.02                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.03                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 2 | B2.04                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.05                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.06                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 2 | B2.07                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 2 | B2.08                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.09                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 2 | B2.10                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.11 Responsable pédagogique   | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.12 vie scolaire              | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 2 | B2.13                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.14                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 2 | B2.15                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.16                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.17                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.18 Salle des formateurs      | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.19                           | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | B2.20 Salle de réunion          | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte                  |  |
| 1 | Local CTA                       | RDC | CTA 1    | Difficile d'accès      | EAU/AIR | CIAT |  | MOYEN<br>Prévoir contrôle |  |
| 1 | Local CTA                       | RDC | CTA 2    | Difficile d'accès      | EAU/AIR | CIAT |  | Moyen<br>Prévoir contrôle |  |

|                       |                                   |     |          |                        |         |      |  |          |  |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|----------|------------------------|---------|------|--|----------|--|
| 1                     | A2.08 CAFET                       | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | A2.09 Responsable pédagogique     | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 2                     | A2.10                             | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 2                     | A2.11                             | R+1 | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | Local CTA                         | RDC | CTA      | Difficile d'accès      | EAU/AIR | CIAT |  | EN PANNE |  |
| <b>BATIMENT B CFA</b> |                                   |     |          |                        |         |      |  |          |  |
| 1                     | B1.01 Salle informatique 1        | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 2                     | B1.02                             | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.03 Salle informatique 2        | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 2                     | B1.04                             | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.05 Gestionnaire de formation 1 | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.06                             | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.07 Salle informatique 3        | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.08                             | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.09 Salle informatique 4        | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.10                             | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.11 Gestionnaire de formation 2 | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.12                             | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.13 Labo info 1                 | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.14                             | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.15 Labo info 2                 | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.16                             | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |
| 1                     | B1.17                             | RDC | Gainable | CFL42E 2TG.U STD HEE P | EAU     | CIAT |  | Correcte |  |

+ Palier Escalier / R+1 / Ventilateur d'extraction en ligne RECTIL'AIR

| Nbr        | LOCALISATION               | NIVEAU | TYPE              | MODELE                                                                 | FLUIDE | MARQUE | PUISSANCE | ETAT     | ANNEE |
|------------|----------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|-------|
| BATIMENT A |                            |        |                   |                                                                        |        |        |           |          |       |
| 2          | HALL D'ACCEUIL             | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 2          | Salle D1.01 Médiathèque    | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | Bureau Médiathèque         | RDC    | Gainable          |                                                                        | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | A1.01                      | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | A1.02                      | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | Centre d'étude de langue   | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | Gestionnaire formation     | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | Comptable/ facturation/ RH | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | Réfectoire                 | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 2          | Relation entreprise        | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 2          | Local technique            | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 4          |                            |        | SPLIT MURAL VRV   | MDV-D45G/N1-S                                                          | R410A  | MIDEA  | 4.5 kW    | En panne |       |
| 1          |                            |        | CONVECTEUR ALLEGE | 2 split system à la place du matériel en panne / remplacement en cours |        |        |           |          |       |
| 1          | Salle A1.19                | RDC    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | A2.01                      | R+1    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | A2.02                      | R+1    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 2          | A2.03                      | R+1    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | A2.04                      | R+1    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | A2.05                      | R+1    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | A2.06                      | R+1    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |
| 1          | A2.07                      | R+1    | Gainable          | CFL42E 2TG.U STD HEE P                                                 | EAU    | CIAT   |           | Correcte |       |