

BILAN DE PUISSANCE

| ETABLISSEMENT | BATIMENT | OPERATION | N° | PHASE |
|---------------|----------|-----------|----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
 Pavillon P
 Relocalisation Tertiaire Pav E
 21 0366
 DCE

AGE-BaP-00-06 - Zone Nord

[illegible][illegible]

AGE-BaP-00-04 - Zone Sud

| Désignation | Qté | P (kW) | Cos | P Installé (kW) | S (kVA) | Coef. Foiss. | P Installé (kW) | S (kVA) |
|--------------------------|-----|--------|------|-----------------|---------|--------------|-----------------|---------|
| Eclairage Type A | 26 | 0,029 | 0,93 | 0,75 | 0,81 | 1 | 0,75 | 0,81 |
| Eclairage Type B | 12 | 0,022 | 0,93 | 0,26 | 0,28 | 1 | 0,26 | 0,28 |
| Eclairage Type C | 2 | 0,014 | 0,93 | 0,03 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,03 |
| Eclairage Type E | 18 | 0,011 | 0,93 | 0,20 | 0,21 | 1 | 0,20 | 0,21 |
| Eclairage Type F | 8 | 0,008 | 0,93 | 0,06 | 0,07 | 1 | 0,06 | 0,07 |
| Eclairage Type D | 1 | 0,005 | 0,93 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| Eclairage Type G | 0 | 0,014 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Eclairage Type Ruban LED | 2 | 0,01 | 0,93 | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0,02 |
| PC 2x16A | 90 | 0,25 | 1 | 22,50 | 22,50 | 0,5 | 11,25 | 11,25 |
| Alim. Chauffe eau 150L | 1 | 1,8 | 1 | 1,80 | 1,80 | 0,5 | 0,90 | 0,90 |
| Alim. Chauffe eau 30L | 1 | 2 | 1 | 2,00 | 2,00 | 0,5 | 1,00 | 1,00 |
| Alim. K7 Clim | 11 | 0,05 | 0,7 | 0,55 | 0,79 | 1 | 0,55 | 0,79 |
| Alim. VR | 7 | 0,15 | 0,8 | 1,05 | 1,31 | 0,3 | 0,32 | 0,39 |
| | | | | | | | TOTAL | 16 |
| | | | | | | | Coef. Foiss. | 0,8 |
| | | | | | | | Réserve | 1,3 |
| | | | | | | | TOTAL (kVA) | 16 |
| | | | | | | | I (A) | 24 |

[illegible]