

AMENAGEMENT DES SERVICES SIE et PRIE

4 Place de la République
67000 STRASBOURG

MAITRE D'OUVRAGE
Direction Régionale des Finances Publiques
4 place de la République
67000 STRASBOURG

Lot n°8

ELECTRICITE-SSI

DPGF

ARCHITECTE :
M2V3 ARCHITECTES
24 rue de Verdun
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 61 17 95

BE ELECTRICITE :
FIBE
21 rue Jacobi Netter
67200 STRASBOURG
Tél : 03 88 15 55 18

M2V3 ARCHITECTES



Dossier	6725-02-004
Date	19/06/2025
Phase	DCE
Indice	0

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	P.T. HT
Lot n°8	<u>ELECTRICITE-SSI</u>				
2	<u>DESCRIPTIF TRAVAUX COURANTS FORTS</u>				
2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1.1	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.1.1.1	Coffret de chantier suivant descriptif	FT	2		0,00
2.1.1.2	Eclairage de chantier suivant descriptif	FT	2		0,00
2.1.2	DEPOSE/MODIFICATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES				
2.1.2.1	Dépose et neutralisation des installations électriques	FT	1		0,00
	Rdc				
	<i>Localisation : Ensemble des locaux restructurés suivant plans architecte</i>				
2.2	ORIGINE DES INSTALLATIONS				
2.2.1	COMPLEMENT DANS TABLEAUX				
2.2.1.1	Fourniture et pose des disjoncteurs complémentaire suivant descriptif, câblage	ENS	27		0,00
	Rdc				
2.2.1.2	Réalisation du schéma unifilaire et identification des circuits	FT	1		0,00
	Rdc				
2.2.1.3	Fourniture et pose des disjoncteurs complémentaire suivant descriptif, câblage	ENS	18		0,00
	R+1				
2.2.1.4	Réalisation du schéma unifilaire et identification des circuits	FT	1		0,00
	R+1				
2.3	RESEAU DE TERRE				
2.3.1	GENERALITES				
2.4	DISTRIBUTION SECONDAIRE				
2.4.1	GENERALITES				
2.4.1.1	Fourniture et pose des câbles U1000 R2V 3G1.5mm² pour distribution éclairage	ML	760,00		0,00
2.4.1.2	Fourniture et pose des câbles U1000 R2V 3G2.5mm² pour distribution prises	ML	3 250,00		0,00
2.5	CONDUITS ET MODES DE POSE				
2.5.1	GENERALITES				
2.5.2	MODE DE POSE				
2.5.2.1	<u>Pose sur colliers</u>				
2.5.2.1.1	Colliers pour câbles	U	300		0,00
	Rdc				
	<i>Localisation : Faux plafond démontables bureaux</i>				
2.5.2.2	<u>Pose sans cloisons</u>				
2.5.2.2.1	Fourniture et pose de conduit ICTA 20	ML	150,00		0,00
	Rdc				
2.5.3	CHEMINS DE CABLES				
	Rdc				
2.5.3.1	Fourniture et pose de chemin de câble largeur 150x35 mm suivant descriptif (Courant fort)	ML	35,00		0,00
2.5.3.2	Fourniture et pose de chemin de câble largeur 200x35 mm suivant descriptif (Courant faible)	ML	45,00		0,00
2.5.4	POSE SOUS GOULOTTE DE DISTRIBUTION				
2.5.4.1	Fourniture et pose de goulotte 1 compartiment 100x50mm compris couvercles, angles et pièces d'assemblages	ML	140,00		0,00
2.5.5	COLONNE POUR BUREAU				
2.5.5.1	Colonne 4 compartiments	U	5		0,00
2.5.5.2	Colonne 2 compartiments	U	13		0,00
2.5.6	CONNEXIONS				
2.5.6.1	Boîte de dérivation y compris repérage	U	64		0,00
2.5.7	PERCEMENTS				
2.5.7.1	Ensemble des percements nécessaires au passage dans le bâtiment y compris rebouchage	FT	2		0,00
2.6	ECLAIRAGE INTERIEUR				
2.6.1	GENERALITES				
2.6.2	TYPES D'ECLAIRAGE INSTALLE				
2.6.5	DESCRIPTIF DES LUMINAIRES				
	<i>Localisation : Circulations</i>				
2.6.5.1	Fourniture et pose du luminaire type A suivant descriptif	U	50		0,00

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	P.T. HT
	<i>Localisation : Circulations, Sas, isolats, vestiaire étage</i>				
	<i>Localisation : Bureaux</i>				
2.6.5.2	Fourniture et pose du luminaire type B suivant descriptif	U	87		0,00
	<i>Localisation : Bureaux</i>				
	<i>Localisation : Entrée Bureau 140</i>				
2.6.5.3	Fourniture, pose et raccordement du luminaire type C suivant descriptif	ENS	4		0,00
2.7	ECLAIRAGE DE SECURITE				
2.7.1	GENERALITES				
2.7.3	ECLAIRAGE D'EVACUATION				
2.7.3.1	<u>CARACTERISTIQUES</u>				
2.7.3.1.1	Fourniture, pose et raccordement de bloc autonome de sécurité BAES à leds 45 lumens suivant descriptif, y compris pictogramme	U	9		0,00
2.7.3.1.2	Fourniture, pose et raccordement de câble 5G1.5mm² de type U1000R2V	ML	160,00		0,00
2.8	APPAREILLAGE				
2.8.1	GENERALITES				
2.8.2	INTERRUPTEURS ET BOUTONS POUSSOIRS				
2.8.2.1	Interrupteur simple allumage	U	18		0,00
2.8.2.2	Interrupteur va et vient	U	6		0,00
2.8.2.3	Bouton poussoir	U	3		0,00
2.8.3	PRISES DE COURANT				
2.8.3.1	Prise de courant 2x16A+T	U	125		0,00
2.8.4	DETECTEUR DE PRESENCE				
2.8.4.1	Fourniture, pose et raccordement de détecteur de présence 360° en faux plafond	U	10		0,00
	DESCRIPTIF TRAVAUX COURANTS FORTS				
	Total H.T. :				0,00 €
	Total T.V.A. (20%) :				0,00 €
	Total T.T.C. :				0,00 €
3	<u>DESCRIPTIF TRAVAUX COURANTS FAIBLES</u>				
3.1	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE				
	Rdc				
3.1.1	GENERALITES				
3.1.1.1	Consignation et dépose des matériels suivant descriptif	FT	1		0,00
3.1.2	DESCRIPTION DU MATERIEL				
3.1.2.1	<u>DETECTEUR AUTOMATIQUE</u>				
3.1.2.1.1	Dépose et repose de détecteur optique de fumée avec socle	U	4		0,00
3.1.2.1.2	Fourniture, pose et raccordement de câble C2 1P 9/10 - Boucles détection	ML	40,00		0,00
3.1.2.2	<u>DIFFUSEUR D'ALARME SONORE</u>				
3.1.2.2.1	Fourniture, pose et raccordement de diffuseur d'alarme sonore suivant descriptif	U	5		0,00
3.1.2.2.2	Fourniture, pose et raccordement de câble CR1 2x1.5mm² - Diffuseurs d'alarme sonore	ML	75,00		0,00
3.1.3	DISTRIBUTION				
3.1.3.1	Fourniture et pose de conduits ICTA 20 pour câblage des équipements	ML	50,00		0,00
3.1.3.2	Percements et rebouchage pour passage câblage	FT	1		0,00
3.1.4	COORDINATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE				
3.1.4.1	Fourniture des documents pour dossier SSI (1 exemplaire papier et 1 informatique)	FT	1		0,00
3.1.4.2	Programmation et essais suivant Cahier des Charges Fonctionnel SSI	FT	1		0,00
3.2	PRECABLAGE INFORMATIQUE				
	Rdc				
3.2.1	GENERALITES				
3.2.2	CHEMINEMENT DES CABLES ET SUPPORTAGE				
3.2.3	BAIE INFORMATIQUE				
3.2.3.1	Fourniture et pose des équipements dans baie existante	ENS	1		0,00
3.2.4	CABLAGE CUIVRE				
3.2.4.1	Câble informatique F/FTP Cat 6A 1x4 paires sous conduits et perches	ML	2 340,00		0,00
3.2.5	CONNECTIQUE				
3.2.5.1	Point d'accès complet composé de 3PC 16A+T 1 RJ45 (Pour perche)	U	41		0,00
3.2.5.2	Point d'accès complet composé de 3PC 16A+T 1 RJ45 (mural)	U	8		0,00

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	P.T. HT
3.2.5.3	Prise RJ45 pour Box	U	3		0,00
3.2.5.4	Fourniture de cordons de 0,50m	U	52		0,00
3.2.6	TEST CUIVRE				
3.2.6.1	Recette de l'installation cuivre	FT	1		0,00
3.2.7	ETIQUETAGE				
3.2.7.1	Repérage des câblages, prises RJ et bandeau	FT	1		0,00
DESCRIPTIF TRAVAUX COURANTS FAIBLES					
Total H.T. :					0,00 €
Total T.V.A. (20%) :					0,00 €
Total T.T.C. :					0,00 €

RECAPITULATIF
Lot n°8 ELECTRICITE-SSI

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - DESCRIPTIF TRAVAUX COURANTS FORTS	0,00 €
- 2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES	0,00 €
- 2.2 - ORIGINE DES INSTALLATIONS	0,00 €
- 2.3 - RESEAU DE TERRE	0,00 €
- 2.4 - DISTRIBUTION SECONDAIRE	0,00 €
- 2.5 - CONDUITS ET MODES DE POSE	0,00 €
- 2.6 - ECLAIRAGE INTERIEUR	0,00 €
- 2.7 - ECLAIRAGE DE SECURITE	0,00 €
- 2.8 - APPAREILLAGE	0,00 €
3 - DESCRIPTIF TRAVAUX COURANTS FAIBLES	0,00 €
- 3.1 - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	0,00 €
- 3.2 - PRECABLAGE INFORMATIQUE	0,00 €

Total du lot ELECTRICITE-SSI	
Total H.T. :	0,00 €
Total T.V.A. (20%) :	0,00 €
Total T.T.C. :	0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :

Zéro euro

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Coordonnées entreprise

1. Nom de l'entreprise

2. Nom du contact

3. Adresse postale

4. Code postal

5. Ville

6. Localité

7. Boîte postale

8. Téléphone

9. Fax

10. Tél. Portable

11. E-mail

12. Observation :

Prestations supplémentaires

[illegible]
