Making our world more productive*

N° 52540399

Maintenance Préventive HC : N° d'ordre
Maintenance Curative : N° Commande ou N° DDI
Installation : N° Commande
Interne : N° Affaire

COMPTE-RENDU DE VISITE D'INSTALLATION CRYOGENIQUE

REGION : Sarthe

CLIENT : CH Chateau du loir

DATE : 25/06/2024

STOCKAGE

Type : *Evaporateur* ☐ *Réservoir* ☑ *Vertical* ☑ *Horizontal* ☐

Utilisation : *Pression service* 10 *bar*
Date dernière inspection 2023
Date dernière requalification 04/07/2023

Plaque constructeur : *Capacité utile* 3160 *litres/tonnes*
Nom constructeur Linde
N° constructeur T 26567

Gaz : *LOXM* ☑ *LINM* ☐ *CO_2* ☐ *PROTO* ☐ ..... ☐

N° Linde Healthcare FM1321

VERIFICATIONS

		A	B	C
1	Etat général installation	✔		
2	Peinture	✔		
3	Logo Linde Healthcare	✔		
4	Plaque constructeur	✔		
5	Nom produit	✔		
6	N° stockage	✔		
7	Identification pharmaceutique AMM	✔		
8	Réapprovisionnement 30%			✔
9	Plaque propriété Linde Healthcare	✔		
10	Mise à disposition Linde Healthcare	✔		
11	Utilisation BP / MP	✔		
12	Schéma de principe et nomenclature	✔		
13	Pression de service	✔		
14	Consignes de sécurité	✔		
15	Défense de fumer	✔		
16	Conformité plan d'implantation	✔		
17	Mise à la terre stockage, cadres	✔		
18	Etat portes, clôture, enceinte stockage	✔		
19	Etat dalles stockage	✔		
20	Etat dalles dépotage	✔		
21	Distances règlementaires	✔		
22	Murets de rétention	✔		
23	Vannes : couleur, plombage	✔		
24	Vérification tuyauteries	✔		
25	Vérification supports	✔		
26	Bride dépotage	✔		
27	Etat goujons bride	✔		
28	Prise/coffret électrique	✔		
29	Date épreuve/Péremption Gaz	✔		
30	Extincteur 9Kg à eau pulvérisée	✔		
31	Extincteur 9Kg à poudre	✔		
32	Robinet d'incendie RIA			
33				

CONTROLES & ESSAIS

		A	B	C
34	Soupapes de sécurité	✔		
35	Disques de rupture	✔		
36	Isolation vide (présence givre)	✔		
37	Régulateur	✔		
38	Economiseur / Déverseur	✔		
39	Etat Cellule Manomètre	✔		
40	Niveau : cellule, transmetteur	✔		
41	Pression : cellule, transmetteur	✔		
42	Transmetteurs	✔		
43	Vannes et accessoires	✔		
44	Passage sur attente	✔		
45	Passage sur ultime secours	✔		
46	Télésurveillance	✔		
47	Alarmes (niveau, seuil)	✔		
48	Batteries	✔		

EQUIPEMENT

		A	B	C
49	Etat général réchauffeurs, présence glace	✔		
50	Armoire cryogénique	✔		
51	Matériel soutirage	✔		

Nombre réchauffeurs 1 — Débit 14.5 *m³/h* — N° série V 41590

Nombre flexibles 2

TRACABILITE ORGANES DE SECURITE

52 Soupapes de securité :
Nombre 2
Pression 15
N° série 02166600
01412932

53 Disques de rupture
Nombre 2
Pression 22.5
N° série 19.20.01
19.20.01

54 Autres

A *Bon état* — B *Remise en état effectuée* — C *Remise en état lors de la prochaine visite*

TRAVAUX EFFECTUES LORS DE LA VISITE / OBSERVATIONS

Visite annuelle 2024 sur dalle cryo O2 LOX FM1321 :
Serrage press étoup vanne, contôle soupapes, contrôle alarme uc/pwp/visio 3
Maintenance BP800 réf: 24900524, réglage BP800

Pour Linde Healthcare	Pour le Client
Nom : KOKOSZKA.J	*Nom :* Voisin
Fonction :	*Fonction :*
Signature :	*Signature :*

MED 194.1 10/19 * Pour un monde plus productif

Linde France S.A.
Siège social :
Les Jardins du Lou - Bâtiment 5
70 avenue Tony Garnier - CS 70021
69304 Lyon Cedex 07

Activité médicale : Linde Healthcare
Etablissement exploitant :
3 avenue Ozanne
Z.I. Limay-Porcheville
78440 Porcheville

Gaz industriels, scientifiques
et alimentaires :
Tél. 0 826 081 212 (Service 0,15€/min + prix appel)
Gaz médicaux :
Tél. 0 810 421 000 (Service 0,06 €/min + prix appel)
www.linde.fr

Linde France S.A.
s.a. au capital de 40 064 950 €
RCS Lyon 392 631 248
TVA FR 58 392 631 248