



EHPAD LOUIS PASTEUR

Bessé sur Braye, le 29 avril 2020

SDIS DE LA SARTHE
A l'attention du Lieutenant GUY
15 Boulevard Saint Michel
72190 COULAINES

Nos Réf : CG/FT/AC N°2020/19

Objet : Commission de Sécurité
EHPAD Louis Pasteur à BESSE SUR BRAYE

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.

Monsieur,

Suite à la commission de sécurité qui s'est réunie le 8 janvier dernier, à l'EHPAD Louis Pasteur de BESSE SUR BRAYE, certaines prescriptions ont été énoncées :

- 1- Adresser au Maire de la Commune, qui transmettra au secrétariat de la Commission de Sécurité, les rapports de vérification suivants, accompagnés des justificatifs de levée des éventuelles observations.
Vérification électrique DEKRA du 03/12/2012.
Vous trouverez ci-joint le rapport DEKRA avec les levées d'observations correspondantes.
- 2- Adresser au Maire de la Commune, qui transmettra au secrétariat de la Commission de Sécurité, les rapports de vérification suivants, accompagnés des justificatifs de levée des éventuelles observations.
Triennale S.S.I. DEKRA du 06/11/2013.
Vous trouverez ci-joint, le rapport triennal DEKRA ainsi que les levées de réserves associées.
 - Observations n° 3 et 4 réalisées par Monsieur PERRINE et Madame BOUFFLERS, SSIAP1.
 - Observations n° 2, 5, 6 et 8 réalisées par la Société SIEMENS, voir rapport associé.
 - Observations n° 1 et 7 seront levées dans le cadre des travaux de remplacement de la Centrale S.S.I. pilotées par Monsieur CUREAU, OTEIS et le Bureau de Contrôle APAVE, Monsieur RENAULT.
- 3- Etablir une corrélation entre les zones de désenfumage et les arrêts moteurs pompiers, par l'affichage de plans de zones de désenfumage au niveau S.S.I.
 - Observation levée par Monsieur PERRINE, Agent de Sécurité SSIAP1.

Autres remarques :

- Assurer une traçabilité des contenus des formations dispensées au personnel. Réalisée, voir document joint.
- Déplacer le siège gênant l'arrivée d'air participant au désenfumage. Réalisée par Monsieur PERRINE.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Directeur Adjoint
Services Economiques
Logistiques et Travaux,

Directeur Adjoint
~~Service~~ Economiques
Logistiques et travaux
C. GUIBOUX.
C. GUIBOUX

Copie à :

Mairie de BESSE SUR BRAYE

Registre de Sécurité

Frédéric TESSIER, Responsable Technique.