Traitement acoustique du mur par pa

Renfort PH pour galerie SSPI 2015
principe à recoler avec DOE(pas encore fournis)

HIE

05.15
MAGASIN HOTELIER
50.28 M²

05.14
LOCAL TECH
24.63 M²

IPN de renfort

05.13
EPICERIE DOTATION
122.89 M²

IPN de renfort

05.01
RECEPTION MAGASIN
34.80 M²

05.12
LOCAL TECH
Nouveau
6.63 M²

Rampe
11.77 m²

05.02.02
SANITAIRE
2.09 M²

05.10
QUAI
74.89 M²

Abri compacteur

Porte C

Porte B

Porte A

Porte D

06.26
CIRCULATION
265.07 M²

COUR DES CUISINES FONTENOY

Portail 2 vantaux de 1.20
Grillage de protection
Sens d'ouverture

Emplacement souhaité pour les groupes froid
socle béton 2.50 x 1.00

Emplacement réservé pour la mise en place des groupes froid des cellules

Armoire électrique alimentation cellules à créer, lot courant fort

Tubes de protection

Panneaux acoustiques (existants)

Position maximale du détecteur de présence

Détecteur de radioactivité

05.11
LOCAL TECH
Nouveau
23.00 M²

02.12.2
LINGE PROPRE
6.75 M²

02.12.1
LINGE SALE
5.38 M²

02.12.01
CIRCULATION LINGE PROPRE
9.36 M²

Vestiaire H.
S=39.70m²

Vestiaire F.
S=38.90m²

02.13
VESTIAIRE HOMME
66.98 M²

02.11
VESTIAIRE FEMME

Evaporateur CAN 3267

Cloison ius. ép. 12cm

02.14a
CF Négative (-24°)
Surgelés N°3
34.56 m³

02.14.1
C.F. NEGATIVE
34.56 M²

Plancher 18kg

05.03
SAS
45.35 M²

05.03.3
ACCES V.S.
11.28 M²

05.04
DECHETS
68.87 M²

05.03.1
VESTIAIRE
20.91 M²

05.03.2
DOUCHE
5.54 M²

05.05
RESERVE
68.95 M²

05.07
QUAI
20.40 M²

05.06
RESERVE
5.40 M²

Groupe froid actuel atelier de production

i.e. -0.30

accotère prévu

Point bas du cuvelage technique avec siphon de sol vers EU existant

GAZ Acier ø 60 existant (2 bars)

Cuvelage dessus de

Table élevatrice

Evaporateur DEC 16.4P

Evaporateur DEC 26.6P

05.19
4.52 M²

HSP 3.70

Sanitaire
S=31.92m²

Sanitaire
S=28,17m²

02.14
EPICERIE
97.65 M²

02.17
RESERVE FRUITS
23.08 M²

02.18
C.F. NEGATIVE
31.43 M²

02.19
C.F. POSITIVE STOCKAGE RECEPTION
66.21 M²

02.22
DECONDITIONNEMENT
23.92 M²

02.23
DECARTONNAGE
50.

05.08
PROD FROID
5.76 M²

02.44.2
SANIT

02.44
SANIT
2.55 M²

02.25.02
SANITA

02.15
C.F. FRUITS ET LEGUMES 3
14.11 M²

02.46
PT
1.01 M²

02.10
SAS HYGIENE
18.07 M²

02.24
CIRC
145.69 M²

05.18
SALLE DE REUNION
25.60 M²

HSFP 3.33

02.09
C.F. PREPARATION FROIDE
24.64 M²

02.16.01
DECONTA. FRUITS ET LEGUMES
19.22 M²

02.16
SAS
4.15 M²

02.32
C.F. NEGATIVE SURGELE 2
28.67 M²

02.20
DECONDITIONNEMENT
4.15 M²

02.21
DECONTAMINATION
14.16 M²

02.30
STOCKAGE
26.94 M²

02.30.01
LOCAL PHOTOCOPIEUR
8.69 M²

LT ELE
11.19 M²

02.08
TRANCHAGE MIXAGE
19.39 M²

02.07
6.58 M²

C.F. MISE A DISPOSITION CONDITIONNEMENT FROID

02.05
CIRC
72.70 M²

Panneau isolant

Atelier refroidissement

02.31
C.F. POSITIVE ATTENTE CUISSON
14.32 M²

Réseaux frigorigènes

Alimentation électrique

02.06
CONDITIONNEMENT FROID
71.56 M²

02.04
ALLOTISSEMENT PLATEAU
117.74 M²

02.34
C.F. POSITIVE PRODUIT FINI
72.95 M²

Balance

Panneau isolant

04.04
ZONE DE CUISSON
263.04 M²

ZONE
4

CENTRE HOSPITALIER - LE MANS

Plan de zone

ZONE :	Zone 4
BATIMENT :	Fontenoy
ETAGE :	Niveau 0

Phase :	Ind 0	26/04/22	ACA
Secteur : 4			
Date : Date	Ech :		
N°Plan : Numéro	A3		

Fichier : 01NOZGAB 01 PRESENTATION PLAN A3.dwg

B:\3- Espaces partagés\Direction des Batiments\PLANS\01-FONTENOY\01-NIVEAU 0\01NOZGAB 01 PRESENTATION PLAN A3.dwg