



LEGENDE

- Eaux Froides
(Coquilles d'Armalux de Ø9mm en vde sanitaire)
- Eaux Chaude Sanitaire
(Armalux Ø19mm du Ø12/14 au Ø26/28)
(Armalux Ø32mm à partir du Ø33/35)
- Bouclage eau chaude sanitaire
(Armalux Ø19mm du Ø12/14 au Ø26/28)
(Armalux Ø32mm à partir du Ø33/35)
- Eaux Vannes
- Eaux Usées
- Eaux Pluviales
- Ventilation Primaire
- Vanne d'arrêt

Cegelec
Département
BOUYER
ENTREPRISE

Cegelec Ouest
Agence de Tours
103, avenue du Danemark, BP 7566
37075 Tours Cedex 2
Tel : 02.47.88.50.50 Fax : 02.47.88.50.40

CENTRE HOSPITALIER DE LUYNES
INDRE ET LOIRE

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CENTRE HOSPITALIER

Ref client : Num client :

INDICE	MODIFICATION	DATE	NOM DESSIN	NOM VERIF	USA	APPROUVE	STATUT
D	Conforme à Exécution	28/08/08	S GELIN	S BEAUFRETON	S BEAUFRETON	CAE	
C	Modification schéma d'alimentation	14/02/06	S GELIN	S BEAUFRETON	S BEAUFRETON	BPO	
B	Ajout altimétrie Tube EF-ECS-BECS	20/12/04	S GELIN	S BEAUFRETON	S BEAUFRETON	BPO	
A	Première diffusion	10/12/04	S GELIN	S BEAUFRETON	S BEAUFRETON	BPO	

Plan Plomberie Phase 1A RDC
LOT n°11 PLOMBERIE

Affaire N° T.02857.2.01

Plan N° PB PH1A NO 003

Ce document est propriété exclusive de Cégelec. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Cégelec est formellement interdite.