

CODE GAMME	LIBELLÉ GAMME	CONTENU DE LA GAMME	CONSIGNES	ENTRAÎNE INTERRUPTION DE SERVICE
PLEF-A	Réseau d'eau froide - Gamme annuelle	<div><input type="checkbox"/> Inspection des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de l'état des supportages</div> <div><input type="checkbox"/> Contrôle présence cadenas réservation de manoeuvre</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification et manoeuvre des vannes et robinetteries</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des clapets de retenue et anti-bélier</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des filtres à tamis</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de l'état du calorifugeage</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du traceur électrique s'il y a lieu</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de la position en fermeture des by-pass en exploitation normale</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs</div> <div><input type="checkbox"/> Rédaction du rapport d'inspection avec préconisations</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLEC-A	Réseau d'eau chaude - Gamme annuelle	<div><input type="checkbox"/> Inspection des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites)</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de l'état des supportages</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification et manoeuvre des vannes et robinetteries</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des clapets de retenue et anti-bélier</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des filtres à tamis</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de l'état du calorifugeage</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du traceur électrique s'il y a lieu</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de la position en fermeture des by-pass en exploitation normale</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs</div> <div><input type="checkbox"/> Rédaction du rapport d'inspection avec préconisations</div>	Port des EPI obligatoire	NON
AIRC-A	Réseau d'air comprimé - Gamme annuelle	<div><input type="checkbox"/> Inspection du réseau principal de distribution, tuyauteries, raccords, fixations (corrosions, fuites)</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de l'état des supportages</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification et manoeuvre des vannes et robinetteries</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs</div> <div><input type="checkbox"/> Rédaction du rapport d'inspection avec préconisations</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLEU-A	Réseau d'évacuation EU-EV-EP-EUL - Gamme annuelle	<div><input type="checkbox"/> Vérification des réseaux en galeries</div> <div><input type="checkbox"/> Colmatage des fuites sur les conduites</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de l'état des supportages</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du libre écoulement des regards, débouchage si nécessaire</div> <div><input type="checkbox"/> Rédaction du rapport d'inspection avec préconisations</div> <div><input type="checkbox"/> Curage, nettoyage, désinfection des fosses de relevage</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLEU-S	Réseau d'évacuation EU-EV-EP-EUL - Gamme semestrielle	<div><input type="checkbox"/> Curage, nettoyage des caniveaux, siphon, grilles caillebottis extérieures niveau saint-bernard</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du libre écoulement des regards, débouchage si nécessaire</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLEU-T	Réseau d'évacuation EU-EV-EP-EUL - Gamme trimestrielle	<div><input type="checkbox"/> Curage, nettoyage des caniveaux, siphon, grilles caillebottis niveau Jussieu</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du libre écoulement des regards, débouchage si nécessaire</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLEP-T	Entrée d'eau toiture terrasse - Gamme trimestrielle	<div><input type="checkbox"/> Curage, nettoyage des entrées d'eaux EP</div> <div><input type="checkbox"/> Evacuation des déchets</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLUV-A	Evacuation eau pluviale - Gamme annuelle	<div><input type="checkbox"/> Débouchage/nettoyage des chéneaux</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de l'état (absence de fuite) et des fixations</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de la pente d'écoulement. Rectification éventuel</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLEC-M	Ballon d'eau chaude électrique - Gamme semestrielle	<div><input type="checkbox"/> Inspection visuelle du réservoir</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité et du thermostat</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLEC-A	Ballon d'eau chaude électrique - Gamme annuelle	<div><input type="checkbox"/> Vérification complète de l'étanchéité</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des fixations</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des manchons d'isolement galvanique et de l'absence de corrosion</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du serrage des bornes de raccordements électriques et des connexions</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du raccordement à la terre</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des vannes d'isolement</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du fonctionnement du robinet de vidange</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLFH-A	Fosse à hydrocarbures - Gamme annuelle	<div><input type="checkbox"/> Vérification de l'état général</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des niveaux</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des écoulements</div> <div><input type="checkbox"/> Vidange et curage de la fosse</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLRE-T	Station relev EU-EV-EP-EUL - Gamme trimestrielle	<div><input type="checkbox"/> Vérification de l'étanchéité du circuit eau, reprise des joints si nécessaire</div> <div><input type="checkbox"/> Détection des bruits et des échauffements anormaux</div> <div><input type="checkbox"/> Permutation des pompes</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du bon fonctionnement du thermique, réglage si nécessaire</div> <div><input type="checkbox"/> Mesure de l'intensité absorbée par les moteurs</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification et nettoyage de la crépine d'aspiration</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification et resserrage de la boulonnerie</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLRE-A	Station relev EU-EV-EP-EUL - Gamme annuelle	<div><input type="checkbox"/> Inspection de la fosse</div> <div><input type="checkbox"/> Curetage de la fosse</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification et réglage des flotteurs, des clapets et des vannes</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC</div>	Port des EPI obligatoire	OUI

CODE GAMME	LIBELLÉ GAMME	CONTENU DE LA GAMME	CONSIGNES	ENTRAÎNE INTERRUPTION DE SERVICE
PLSU-M	Surpresseur sanitaire - Gamme mensuelle	<div><input type="checkbox"/> Essai de fonctionnement du surpresseur</div> <div><input type="checkbox"/> Recherche des bruits et échauffements anormaux</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des voyants de défaut</div> <div><input type="checkbox"/> Permutation des pompes</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLSU-T	Surpresseur sanitaire - Gamme trimestrielle	<div><input type="checkbox"/> Vérification de l'étanchéité de l'installation</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du réglage du détendeur</div> <div><input type="checkbox"/> Mesure des pressions aval et amont des détendeurs</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des appareils de mesure</div> <div><input type="checkbox"/> Mesure de l'intensité absorbée</div>	Port des EPI obligatoire	NON
PLSU-A	Surpresseur sanitaire - Gamme annuelle	<div><input type="checkbox"/> Vérification des alignements et des fixations</div> <div><input type="checkbox"/> Nettoyage des filtres</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du fonctionnement des clapets anti-retour</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification ou réglage des soupapes de décharge</div> <div><input type="checkbox"/> Graissage si nécessaire des paliers et des vannes</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de l'échauffement du moteur</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification du serrage des cosses de la boîte à bornes moteur</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des câbles, de l'isolement, de la mise à la terre</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification et resserrage de la boulonnerie</div> <div><input type="checkbox"/> Manœuvre des vannes d'isolement</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs</div>	Port des EPI obligatoire	OUI
PLDI-A	Disconnecteur - Gamme annuelle	<div><input type="checkbox"/> Vérification de l'étanchéité et du bon fonctionnement d'ensemble</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des pressions amont et aval</div> <div><input type="checkbox"/> Vérification des vannes d'isolement et des robinets</div> <div><input type="checkbox"/> Nettoyage du filtre</div> <div><input type="checkbox"/> Visite de l'appareil conformément à la réglementation en vigueur</div> <div><input type="checkbox"/> Etablissement des rapports de contrôle annuel</div>	Port des EPI obligatoire	OUI