



Nota colonne escalier 12 - Unité 2 :  
EC: colonne Dn100 - attentes vannes d'isolement en Dn65  
EG: colonne Dn125 - attentes vannes d'isolement en Dn65  
Vanne de vidange Dn20 en pieds de colonnes



DIRECTION GENERALE

3 Quai des celestins

69373 LYON CEDEX 08

04 72 40 72 40

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES -

49 Rue Villon - CS98297

69373 LYON CEDEX 08

04 72 11 70 54

ETABLISSEMENT

OPERATION

HOPITAL PIERRE WERTHEIMER

CREATION NOUVELLE PRODUCTION DE FROID

DOCUMENT

Détails colonne unité 2 - Bâtiment PR - Colonne Escalier 12

ENTREEPRISE

CLÉVIA

CLÉVIA

Énergie Energie Systèmes

15, Bd Marcel Desmatt

69320 Jonsas

T +33 (0)6 52 69 13 13

Projet :	emetteur :	phase :	lot :	bâtiment :	zone :	nk :	type :
HCL	CLE	DOE	04	PR	TZ	TN	PLA

0

Tranche DOE

119024

MAITRE D'OEUVRE :

CAP INGELEC

N°

041

DATE :

17/04/24

ECHELLE

Comme indiqué

DESSINATEUR :

NKA

0