



LÉGENDE		
1		Luminaire type 1
2		Luminaire type 2
3		Luminaire type 3
4		Luminaire type 4
5		Luminaire type 5
6		Bloc d'éclairage de sécurité Ambiance
7		Bloc autonome d'éclairage de sécurité Evacuation
8		Bloc autonome d'éclairage de sécurité Evacuation Etanche
9		Bloc autonome d'éclairage de sécurité Evacuation Etanche avec grille
10		BAPI
11		Tableau d'allumage
12		Simple allumage étanche
13		Simple allumage étanche à voyant
14		Détecteur de Mouvement
100		Prise de courant 2P+T
101		Prise de courant 2P+T Etanche
102		Alimentation électrique
103		Tableau électrique
200		Flash incendie
201		Sirène incendie
202		Déclencheur manuel
300		Horloge
301		Haut Parleur
302		Baie VDI
303		Prise RJ45
400		Chemin de câbles CFO
401		Chemin de câbles CFA

ANNEXE FORCES MOTRICES					
Repère	Désignation	Nbre	PUISSANCE (kW)	Type câble	Type de raccordement
CUI-01	Vitrine réfrigérée	2	2,5	R2V	MONO-Alim
CUI-02.1	Bain-marie à air	1	1	R2V	MONO-Alim
CUI-02.2	Bain-marie à air	1	6,5	R2V	TETRA-Alim
CUI-03.1	Vitrine chaude	1	1	R2V	MONO-Alim
CUI-03.2	Vitrine chaude	1	5,2	R2V	TETRA-Alim
CUI-04	Meuble à condiments	1	1	R2V	MONO-Alim
CUI-05	Meuble neutre	1	1	R2V	MONO-Alim
CUI-06	Meuble de caisse	2	1	R2V	MONO-PC
CUI-07	Armoire froide mobile	8	0,5	R2V	MONO-PC
CUI-08	Armoire chaude mobile	6	2	R2V	MONO-PC
CUI-09.1	Friteuse	2	1	R2V	MONO-Alim
CUI-09.2	Friteuse	2	25	R2V	TETRA-Alim
CUI-10	Élément de façade	1	1	R2V	MONO-Alim
CUI-11	Meuble support Micro-ondes + friteuse	2	1	R2V	MONO-PC
CUI-12	Chaudière chauffe-eau 2 plex	5	1	R2V	MONO-PC
LAV-01	Machine à lavage automatique de vaisselle	1	41	R2V	TETRA-PC
LAV-02	Conseiller à vaisselle - robotique navigante	1	4	R2V	TETRA-PC
LAV-03	Machine à capot lave-verres	1	17	R2V	TETRA-PC
ECS	Ballon ECS	1	24	R2V	TETRA-Alim
VMC	VMC	1	1	CR1	MONO-Alim
CTA DF	CTA DF	1	10	CR1	TETRA-Alim
EH	Extraction hotte	4	1	CR1	MONO-Alim
H	Eclairage hotte	3	0,01	R2V	MONO-Alim
CH	Compensation hotte	1	2	R2V	MONO-Alim
UE	Unité extérieure	1	2	R2V	MONO-Alim
DAC	DAC Désenfumage	1	-	-	-
ADOU	Adoucisseur	1	1	R2V	MONO-PC



SAINT-MAIXENT-L'ECOLE (79)
ENSOA_Caserne Coiffé

Extension EAL
(Etablissement Alimentation Loisirs)



Bâtiment extension (Projet)
Niveau 00
Électricité

DCE

Int	Date	Modifications	Chargé d'affaires	Dessinateur	
G	13/06/2025	Prise en compte	DaD	Alfa	
A	16/06/2025	Mise à jour suite réunion RCT	DaD	Alfa	
B	02/07/2025	Mise à jour suite nouveau fond de plan architecte	DaD	Alfa	

CONCEPTION MAÎTRISE D'ŒUVRE

Chef de projet :		Emplacement et nom du fichier :	
IMI SAVARY Lias		Bâtiment extension (projet)	
Chargé d'affaires :		Niveau 00	
IMI GIRARD Alice		Électrique	
Dessinateur :		Fichiers associés :	
Mr VEYSIERE Elliott		Date de mise à jour :	
05.57.85.16.48		13/06/2025	
05.57.85.17.58			
Architecte :		Identifiant COSI :	
Mr MANGIN Jean-Luc		464 810	
Bureau d'étude :		N° Ordre :	
AGENCE A		19	
Échelle :		1 / 50	

IDENTIFICATION DE LA FICHE		REFERENCE DU SITE		PAGE	
N° OPERATION		REFERENCE DU SITE		PAGE	
464 810		7902700030		8	

Service d'Infrastructure de la Défense Sud-Ouest

Casernne PELLEPORT
9 rue de Courtois - 33000 BORDEAUX

Adresse postale

RD502, CV 19 - BMD
223 rue de France - CS 21 152
33006 BORDEAUX Cedex

Division Investissement
Bureau Maître d'Œuvre
de BORDEAUX

Chef du Bureau Maître d'Œuvre de Bordeaux
M BOTTE Stéphane 05.57.85.15.72