

Cheminement béton désactivé

## Sortie des élèves

4.78

## Faitage


Enrobé

**Accès locaux techniques**  
**Rez de jardin**

7.43


LÉGENDE		
1		Luminaire type 1
2		Luminaire type 2
3		Luminaire type 3
4		Luminaire type 4
5		Luminaire type 5
6		Bloc d'éclairage de sécurité Ambiance
7		Bloc autonome d'éclairage de sécurité Evacuation
8		Bloc autonome d'éclairage de sécurité Evacuation Etanche
9		Bloc autonome d'éclairage de sécurité Evacuation Etanche avec grille
10		BAPI
11		Tableau d'allumage
12		Simple allumage étanche
13		Simple allumage étanche à voyant
14		Détecteur de Mouvement
100		Prise de courant 2P+T
101		Prise de courant 2P+T Etanche
102		Alimentation électrique
103		Tableau électrique
200		Flash incendie
201		Sirène incendie
202		Déclencheur manuel
300		Horloge
301		Haut Parleur
302		Baie VDI
303		Prise RJ45
400		Chemin de câbles CFO
401		Chemin de câbles CFA

ANNEXE FORCES MOTRICES					
Repère	Désignation	Nbre	PUISSANCE (kW)	Type câble	Type de raccordement
CUI-01	Vitrine réfrigérée	2	2,5	R2V	MONO-Alim
CUI-02.1	Bain-marie à air	1	1	R2V	MONO-Alim
CUI-02.2	Bain-marie à air	1	6,5	R2V	TETRA-Alim
CUI-03.1	Vitrine chaude	1	1	R2V	MONO-Alim
CUI-03.2	Vitrine chaude	1	5,2	R2V	TETRA-Alim
CUI-04	Meuble à condiments	1	1	R2V	MONO-Alim
CUI-05	Meuble neutre	1	1	R2V	MONO-Alim
CUI-06	Meuble de caisse	2	1	R2V	MONO-PC
CUI-07	Armoire froide mobile	8	0,5	R2V	MONO-PC
CUI-08	Armoire chaude mobile	6	2	R2V	MONO-PC
CUI-09.1	Friteuse	2	1	R2V	MONO-Alim
CUI-09.2	Friteuse	2	25	R2V	TETRA-Alim
CUI-10	Élément de façade	1	1	R2V	MONO-Alim
CUI-11	Meuble support Micro ondes + friteuses	2	1	R2V	MONO-PC
CUI-12	Chaudière chauffe assésse 2 plan	5	1	R2V	MONO-PC
LAV-01	Machine à lavement automatique de vaisselle	1	41	R2V	TETRA-PC
LAV-02	Compacto à ordure - évacuateur hydraulique	1	4	R2V	TETRA-PC
LAV-03	Machine à opart lave verres	1	17	R2V	TETRA-PC
ECS	Ballon ECS	1	24	R2V	TETRA-Alim
VMC	VMC	1	1	CR1	MONO-Alim
CTA DF	CTA DF	1	10	CR1	TETRA-Alim
EH	Extraction hotte	4	1	CR1	MONO-Alim
EH	Eclairage hotte	3	0,01	R2V	MONO-Alim
OH	Compensation hotte	1	2	R2V	MONO-Alim
UE	Unité extérieure	1	2	R2V	MONO-Alim
DAC	DAC Désenfumage	1	-	-	-
ADOU	Adoucisseur	1	1	R2V	MONO-PC




**MINISTÈRE  
DES ARMÉES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**SGA**  
 Secrétariat général  
pour l'administration



Service d'infrastructure de la Défense


**SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE (79)**  
**ENSOA\_Caserne Coiffé**

**Extension EAL**  
**(Etablissement Alimentation Loisirs)**



**Bâtiment extension (Projet)**  
**Toiture**  
**Electricité**

**Service d'Infrastructure de la Défense**  
**Sud-Corse**



Adresse géographique  
**Camp de PELLICCIOLI**  
 9 rue de Corail - 23000 BORDEAUX

Adresse postale  
 213-50 - 2<sup>nd</sup> Inv. - BMO  
 323 rue de Bagères - CS 21 102  
 33008 BORDEAUX Cedex

Division Investissement  
 Bureau Maîtrise d'Oeuvre  
 de BORDEAUX

**CONCEPTION MAÎTRISE D'ŒUVRE**

**IM1 SAVARY Lisa**  
 05.87.85.17.84

**Charge d'affaires :**  
**MR GIRARD Alice**  
 05.87.85.16.48  
**M. VEYSIERE Elton**  
 05.87.85.17.58

**Dessinateur :**  
**M MANGIN Jean-Luc**  
 05.87.85.15.25

**Emplacement et nom du fichier :**  
 Bâtiment extension (projet)  
 Toiture  
 Electricité

**Fichiers associés :**  
 13/06/2025

**Date de l'ère**  
 05/05/2025

**Architecte :**  
**AGENCE AA**  
 ARCHITECTE ASSOCIÉS  
 10 rue de la République  
 33000 BORDEAUX

**Bureau d'étude :**  


**Identifiant COSI :**  
 464 810

**N° Ordre :**  
 20

**Eschete :**  
 1 / 50

**IDENTIFICATION DE LA FICHE**

**N° ORIENTATION :**  
 464 810

**REFERENCE DU SITE :**  
 7902700030

**INDICE :**  
 B