LEGENDE

LUMINAIRES

- L07 — Downlight encastré LED Ø83 — Type Lucas 14 W — Marque EPSILON
- L02 — Spot encastré LED — Type Triade 15 W (Ø190) — Marque EPSILON
- L03 — Encastré Led 600 x 600 — Type Cubic led 36 W — Marque SCEEN
- L04 — Plafonnier LED étanche — Type Yalu Led 40 W — Marque EPSILON
- L05 — Plafonnier LED étanche — Type Yalu Led 50 / 56.9 W — Marque EPSILON
- L06 — Applique / Plafonnier LED étanche ATEX — Type Trimo 60 W — Marque EPSILON
- L07 — Encastré Led 600 x 600 IP65 — Type Sully 27 W — Marque SCEEN
- L09 — Spot encastré LED IP67 — Type Nix 15 W — Marque EPSILON
- L09 L09 — Hublot rond étanche à détecteur LED — Type Agay 10 / 14 / 20 W — Marque EPSILON

APPAREILLAGE

- INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE LUMINEUX
- INTERRUPTEUR VA ET VIENT ETANCHE LUMINEUX
- INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE
- DETECTEUR DE MOUVEMENT / PRESENCE ENCASTRE 360°
- DETECTEUR DE MOUVEMENT / PRESENCE SAILLIE / ANGLE
- PRISE DE COURANT 2x10/16A+T à 1.10 M
- PRISE DE COURANT 2x10/16A+T ETANCHE
- PRISE DE COURANT 2x10/16A+T ETANCHE à 1.10 M

APPAREILLAGES DIVERS

- TABLEAU DIVISIONNAIRE
- POSTE DE TRAVAIL ATELIER COMPOSE DE : 4 PC 10/16A + 2 FO + 4 RJ 45 — POSTE DE TRAVAIL LT COMPOSE DE : 4 PC 10/16A normales + 3 RJ45
- ATTENTES ELECTRIQUES DIVERSES
- T.G.E — TABLEAU DE COMMANDE ECLAIRAGE
- CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE

BALISAGE DE SECOURS

- BLOC AUTONOME D'EVACUATION
- BLOC AUTONOME D'EVACUATION ETANCHE
- BLOC AUTONOME PORTATIF D'INTERVENTION
- BLOC AUTONOME D'EVACUATION ATEX

APPAREILLAGES INCENDIE

- D.I — DETECTEUR INCENDIE
- D.M — DECLENCHEUR MANUEL
- INDICATEUR D'ACTION
- DS — DIFFUSEUR SONORE
- DSE — DIFFUSEUR SONORE ETANCHE
- DIFFUSEUR LUMINEUX
- D.I — DETECTEUR INCENDIE ATEX
- D.M — DECLENCHEUR MANUEL ATEX
- DSE — DIFFUSEUR SONORE ATEX
- DIFFUSEUR LUMINEUX ATEX

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- PANNEAU RAYONNANT ATLANTIC SOLIUS 500 W
- PANNEAU RAYONNANT ATLANTIC SOLIUS 1000 W

Maîtrise d'ouvrage

DGA TECHNIQUE HYDRODYNAMIQUE
VAL DE REUIL

Affaire

Extension pour Ateliers
VAL DE REUIL

PLAN DE PRINCIPE ELECTRICITE

Intervenants

ARCHITECTE

ATELIER AURA Architectes

10 rue Nationale
27490 ECARDENVILLE SUR EURE
Tél. : 02 32 69 05 48
j.sery@atelieraura.fr

BUREAU D'ETUDE

Abscia

581 rue Georges Charpak
ZA des Portes de l'Ouest
76150 ST JEAN DU CARDONNAY
Tél. : 02 35 68 77 31
Fax : 02 35 69 49 60
abscia@abscia.fr

ECH : 1/50	23-013	EL-01
	Numéro d'affaire	Numéro document

Révision	Date	Modification	Phase	Par	Vérif
F					
E					
D					
C	03-07-25	Quatrième émission	DCE ind2	C.Re	C.Re
B	26-05-25	Troisième émission	DCE	C.Re	C.Re
A	18-04-25	Deuxième émission	PRO	C.Re	C.Re
0	24-01-24	Première émission	APD	C.Re	C.Re

Le présent document est un plan de principe, il appartient à l'entreprise de réaliser les plans d'exécution et de synthèse avec les autres lots