

Inventaire matériel désenfumage Campus des Quais

Batiment	Entrée d'air						Sortie d'air							Commande d'ouverture				Commande de fermeture			
	Type d'ouvrant						Type d'ouvrant							Co2		Electrique	Tirez-Lachez	Co2		Treuil	Electrique
	Exutoire	Façade tombant intérieur	Façade tombant extérieur	Façade relevant extérieur	Façade relevant intérieur	Volet	Exutoire	Façade tombant intérieur	Façade tombant extérieur	Façade relevant extérieur	Façade relevant intérieur	Ouvrant type fenetre	Volet		Puissance				Puissance		
Palais de l'université - 15 Quai Claude Bernard	0	0	0	0	0	15	20	13	10	0	1	1	0	14	0	11	3	9	0	6	7
Palais de la Recherche - 18 Rue Chevreul	0	0	0	5	0	0	6	0	0	16	0	0	0	5	0	0	3	1	0	3	0
IUT - 88 rue Pasteur	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	1	3	0	0	3	0	0	2	6
MILC - 35 rue Raulin	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	6	0
Cavenne - 30 rue Cavenne	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0
	0	0	0	5	0	16	30	18	11	16	1	5	1	25	0	11	15	11	0	18	13

EXUTOIRE	30
OUVRANT FACADE TOMBANT INTERIEUR	18
OUVRANT FACADE TOMBANT EXTERIEUR	11
OUVRANT FACADE RELEVANT EXTERIEUR	21
OUVRANT FACADE RELEVANT INTERIEUR	1
OUVRANT TYPE FENETRE	5
VOLET	17
DISPOSITIF D'OUVERTURE A GAZ	25
DISPOSITIF D'OUVERTURE ELECTRIQUE	11
DISPOSITIF A TREUIL	18
DISPOSITIF DE FERMETURE A GAZ	11
DISPOSITIF DE FERMETURE ELECTRIQUE	13