

BOUCHES ET POTEAUX D'INCENDIE
Débit arrondi au chiffre de la dizaine inférieur

N°	EMPLACEMENT	N° SDIS 91	Débit m3/h	Pression D / S
1		Supprimé		
2	Face pompier	551	130	3.b
3	Face Bt. 302	Supprimé	Hors	eau
4	Descente villeras	Supprimé	Hors	eau
5	Face banc H6	Supprimé	Hors	eau
6	Face banc H8	Supprimé	Hors	eau
7	Face bâtiment 203	Supprimé	Hors	eau
8	Face compresseurs villeras	Supprimé	Hors	eau
10	Parc carburant villeras	Supprimé	Hors	eau
11	Descente T6	Supprimé	Hors	eau
12	Angle S.O. Hangar R	561	150	3.3b
13	Banc HO échappement	Supprimé	Hors	eau
14	Banc HO admission	Supprimé	Hors	eau
15	Bâtiment E sud est	564	180	3.5b
16	Bâtiment E sud ouest	565	180	3.5b
17	Médico social	566	180	3.5b
18	Face Bt. M	567	180	3.5b
19	Restaurant d'Entreprise	568	180	3.5b
20	Diésel château d'eau	569	180	3.5b
21	Côté cabine banc TX	570	180	3.5b
22	Côté atelier TX	H/S	00	00
37	EXT Local sur presseur 2X100	547	240	3.5b
24	Banc T0 Sud ouest	573	180	3.5b
25	Derrière banc K11	574	170	3.3b

N°	EMPLACEMENT	N° SDIS 91	Débit m3/h	Pression D / S
26	Banc TO nord ouest	575	180	3.5b
27	Proximité Syccar	576	180	3.5b
28	Banc HP1 côté cde	577	180	3.5b
29	Face réservoir 1500 m3	578	180	3.5b
30	Cuve propane banc A17	579	180	3.5b
31	Face A19	580	H/S	H/S
32	Entrée atelier électrique H.N.	581	180	3.5b
33	Bt. 403 angle sud ouest 2x100	582	200	3.5b
34	Parc à carburant	583	180	3.5b
36	Parc à carburant	585	180	3.5b
38	Face local dépotage Fuel 2x100	587	200	3.5b
39	Face atelier Bt. C	588	180	3.5b
40	Face 404 bis	589	180	3.5b
41	Face Ex. banc L4	590	180	3.5b
42	Derrière bâtiment 803	591	180	3.5b
43	Banc C3 côté Est 2x100	592	200	3.5b
44	Parking base vie	593	180	3.5b
45	Parking base vie	594	180	3.5b
46	Bâtiment Tripode	595	180	3.5b
47	Face bâtiment MT1	596	180	3.5b
48	Bt. EX1 côté nord ouest	597	180	3.5b
49	Bt. EX1 nord est	598	180	3.5b