

Annexe 1 AU CCTP - Lot n° 1
Liste des installations du système de sécurité incendie

UNITE 970 - Centre de recherche cardiovasculaire de Paris (PARCC)
56, rue Leblanc - 75015 Paris

Localisation	Marque	Catégorie	Année
Accueil	CHUBB	Cat A	2007

AES

Localisation	Marque	Amplérage	Capacité
CFA RdC	CHUBB	6 Ampères	50 Hz

VOILETS DE DESENFUMAGE (EXUTOIRES OU OUVRANTS DE FACADE)

Escalier	Niveau	Localisation	Mise en serv.
A	R+7	Escalier A	2007
B	R+4	Escalier B	2007

DISPOSITIF DE COMMANDE MANUELLE DE DESENFUMAGE

Escalier	Niveau	Localisation	Mise en serv.
A	RDC	Palier escalier A R+7	2007
B	RDC	Palier escalier B R+4	2007

DECLENCHEURS MANUELS

TOTAL : 19			
Escalier	Niveau	Números	Localisation
A	R+7	ZDM 29/04/1 07	SAS Terrasse
A	R+6	ZDM 27/04/1 06	Palier
A	R+5	ZDM 26/04/1 05	Porte 529/530
A	R+4	ZDM 25/04/1 04	SAS entrée
B	R+4	ZDM 25/04/1 03	Issue Secours B
A	R+3	ZDM 24/04/1 02	Issue Secours A
B	R+3	ZDM 24/04/1 01	Issue Secours B
Sortie rotonde	R+2	ZDM 23/03/1 03	Sortie rotonde
A	R+2	ZDM 23/03/1 05	Issue Secours A
B	R+2	ZDM 23/03/1 04	Issue Secours B
A	R+1	ZDM 22/03/1 02	Issue Secours A
B	R+1	ZDM 22/03/1 01	Issue Secours B
A	RdC	ZDM 21/02/1 03	Issue Secours A
B	RdC	ZDM 21/02/1 02	Issue Secours B
Entrée/sortie principale	RdC	ZDM21.02/1 01	Entrée/sortie principale
A	-1	ZDM 20/01/1 01	Sortie Fondation Carpentier
Aire de livraison	-1	ZDM29/A21 05	Aire de livraison
B	-1	ZDM 31/02/1 04	Issue Secours B
C	-1	ZDM 20/01/1 02	Issue de secours C

DIFFUSEUR SONORE (DS)

Bâtiment	Niveau	Localisation
	R+7	2 sirènes Circulation
	R+6	1 sirène Circulation
A	R+5	1 sirène Circulation
	R+4	1 sirène /SAS
	R+4	1 sirène/face porte 445
	R+3	1 sirène/couloir face porte 385
	R+3	1 sirène/couloir à coté porte 376
	R+2	1 sirène devant porte 207
	R+2	1 sirène devant toilettes femmes
	R+1	1 sirène porte 199
	R+1	1 sirène couloir devant porte 164A
	RDC	1 sirène devant porte 55
	-1	1 sirène Circulation
	-1	1 sirène devant porte personnel
	-2	1 sirène couloir
B	RDC	1 sirène
	-1	1 sirène
	-2	1 sirène

DETECTEUR DE FUMÉES

TOTAL : 217			
Étage	Zone	Adresse	LIBELLE ACTUEL
		01040	SAS 23
		01041	LT CFO 25
		01042	LT PLUMERIE 115
		01043	LT ECS 24
		01044	LT ECS 24
		01045	LT ECS 24
		01046	LT OFCU 22
		01047	DETECTEUR THERMIQUE
			SAS 21

-2	2	01001	LOCAL CFA 20
		01002	SAS 19
		01003	FLUIDE MEDICAL 18
		01004	RELEVAGE 17
		01005	RELEVAGE 17
		01006	SAS 14
		01007	SAS ESC B
		01008	PALIER ESC B
		01009	LOCAL GE 12
		01010	LOCAL GE 12
		01011	CUVE A FUEL 11 DETECTEUR THERMIQUE
		01012	SAS 10
		01013	PALIER ESC A
		01014	SAS ESC A
		01015	LT CLIM 15
		01016	LT CLIM 15
		01017	LT CLIM 15
		01018	LT CLIM 15
		01019	LT CLIM 15
		01020	
-1	3	02028	ARCHIVES INSERM
		02024	RESERVE 30
		02025	LAVERIE 27
		02026	STERILISATION 28
		02027	RES LAVERIE 29
		02028	RESERVE 26
		02029	DACOM INSERM 54
		02030	AIRE DE LIVRAISON 57
		02031	DASRI GROS ANIM 55
		02032	DASRI PETIT ANIM 56
		02033	I RADIATEUR
		02034	DASRI PETIT ANIM 58
		02035	ACCES LIVRAISON 59
		02036	RESERVE LITERIE 62
		02037	RESERVE ALIM 63
		02038	MAGASIN CENTRAL 65
		02039	VEST ANIMAL 64
		02040	VEST ANIMAL 64
		02053	AIRE DE LIVRAISON 57
	4	02041	CIRCULATION 69
		02042	CIRCULATION 69
		02043	CIRCULATION 69
		02044	PALIER ASC B 70
		02045	CIRCULATION 69
		02046	CIRCULATION 69
		02047	CIRCULATION 41
		02048	CIRCULATION 35
		02049	PALIER ASC A 36
		02050	CIRCULATION 35
		02051	CIRCULATION 35
		01051	CIRCULATION 69
		01052	CIRCULATION 105
		01053	CIRCULATION 105
		01054	CIRCULATION 105
		01055	CIRCULATION 105
		01056	CIRCULATION 81
		01057	CIRCULATION 81
		01020	LT CFA 34
	30	01021	POSTE OP 44
		01022	VEAUX 44
		01023	VEAUX 43
		01024	MOUTONS 45
		01025	QUARANTAINE 47
		01026	BUREAU INFO 80
		01027	STAB 1 82
		01028	STAB 2 83
		01029	STAB 3 84
		01030	STAB 3 85
		01031	STOCK ALIM 86
		01032	STOCK CAGE 87
		01033	STAB 4 98
		01034	STAB 1 95
		01035	STAB 2 97
		01036	STAB 3 99
		01037	STOCK CAGE 100
		01038	STOCK ALIM 101
		01039	LT ONDUL 112
		01048	LT ELECTRIQUE 111
		01049	SAS 114
		01050	SALLE INFO 104
RDC	5	02001	LT CFA 126
		02002	SALLE ORDINATEURS 134
		02003	CHAMBRE NOIRE 155
		02004	CONFOCAL 147
		02005	ARCHIVES 136
		02006	BUREAU BIBLIOTHEQUE 143
		02007	INFORMATIQUE 145a
		02008	PROTEOME 145
		02009	TRANSCRIPTION 144
		02010	BIBOTHEQUE 148
		02019	ESP FORUM 129
		02020	ESP FORUM 129
		02021	ESP FORUM 129
		02022	ESP FORUM 129
		02052	ACCUEIL
	6	02011	CIRCULATION LABO 153
		02012	PALIER ASC B 154
		02013	CIRCULATION LABO 153
		02014	CIRCULATION LABO 153
		02015	CIRCULATION LABO 153
		02016	CIRCULATION ADMIN 137
		02017	CIRCULATION LABO 153
		02018	CIRCULATION LABO 153
		02023	PALIER 132
1er	7	03010	LABO L1 177
		03011	LABO L1 176
		03012	LABO L1 175
		03013	LABO L1 174
		03014	LABO L1 173
		03015	LABO L1 172
		03016	AZOTE 167
		03017	LT CFA 162
		03018	LOCAL TECHNIQUE 157
		03019	SAS 187
		03020	RESERVE 188
		03021	LABO TECH 191
		03022	LABO L2 186
		03023	LABO L2 185
	8	03001	CIRCULATION 169
		03002	CIRCULATION 169
		03003	PALIER 170
		03004	CIRCULATION 169
		03005	CIRCULATION 169
		03006	CIRCULATION 199
		03007	CIRCULATION 199
		03008	CIRCULATION 199
		03009	PALIER 200

2ème	9	03034	LABO L1 221
		03035	LABO L1 220
		03036	LABO L1 219
		03037	LABO L1 218
		03038	LABO L1 217
		03039	LABO L1 216
		03040	AZOTE 211
		03041	LT CFA 206
		03042	SAS 231
		03043	RESERVE 232
	10	03044	SAS 234
		03045	LABO TECH 236
		03046	LABO L2 233
		03047	LABO L2 230
		03048	LABO L2 229
		03024	CIRCULATION 213
		03025	PALIER 214
		03036	CIRCULATION 213
		03027	CIRCULATION 213
		03028	CIRCULATION 213
3ème	11	03029	CIRCULATION 213
		03030	CIRCULATION 243
		03031	CIRCULATION 243
		03032	PALIER 244
		03033	CIRCULATION 243
		04010	LABO L1 255
		04011	LABO L1 264
		04012	LABO L1 263
		04013	LABO L1 262
		04014	LABO L1 261
		04015	LABO L1 260
		04016	AZOTE 255
		04017	SAS 275
		04018	RESERVE 276
		04019	LABO TECH 279
		04020	LABO L2 274
		04021	LABO L2 273
		04022	LT CFA 250
	12	04023	LABO TECHNIQUE 245
		04055	LABO TECH
		04056	LABO TECH
		04057	LOCAL SOURIS/RATS
		04058	LOCAL SOURIS/RATS 2
		04001	CIRCULATION 257
		04002	PALIER 258
		04003	CIRCULATION 257
		04004	CIRCULATION 257
		04005	CIRCULATION 257
4ème	13	04006	CIRCULATION 286
		04007	CIRCULATION 286
		04008	CIRCULATION 286
		04009	PALIER 287
		04031	LOCAL CLIM 319
		04032	LAVERIE 308
		04033	LABO L3 320
		04034	LABO L3 320
		04035	LABO L3 320
		04036	LABO L3 320
		04037	LABO L3 320
		04038	LABO L3 320
	14	04039	MAROU RADIOACTIF 306
		04040	ISOTOPE 304
		04041	PHYSIO CARDIAQUE 298
		04042	TISSULAIRE ET VALVE 293
		04043	CULTURE CELLULAIRE 291
		04044	BIOCHIMIE 298
		04045	LT CFA 290
		04046	NEURO IMMUNO 294
		04024	CIRCULATION 323
		04025	PALIER 296
5ème	15	04026	CIRCULATION 323
	16	04027	CIRCULATION 323
6ème	17	04028	CIRCULATION 323
	18	04029	CIRCULATION 323
7ème	19	04030	PALIER 322
		04049	PALIER 332
		04047	CIRCULATION 333
		04048	CIRCULATION 333
		04052	PALIER 343
		04050	CIRCULATION 344
		04051	CIRCULATION 344
		04053	LOCAL ELECTRIQUE 345
		04054	LOCAL CLIM 345

2 GYROPHARES : DANS ANIMALERIE PARCC (1 EN ZONE 1 + 1 EN ZONE 2)
19 DIFFUSEURS LUMINEUX : 12 DANS ANIMALERIE PARCC (10 EN ZONE 1, 2 EN ZONE 2), 5 DANS ANIMALERIE Fondation Carpentier, 1 SUR TERRASSE R+4, 1 SUR TERRASSE TECHNIQUE R+5

EXTINCTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE AU GAZ

SSI			
Localisation	Marque	ECS	Année
Salle serveur inform.	CHUBB	EN 54-2	2007

GAZ	
Localisation	Marque
Salle serveur inform.	FM200

DM	
Localisation	
Extérieur salle serveur	

UNITE 1016 - Bâtiment Méchain de l'Hôpital Cochin (Institut Cochin)
22, rue Méchain - 75014 Paris

Localisation	Marque	Catégorie
Local SSI	ESSER	Cat. A
Hall d'entrée	8000	

AES

Localisation	Marque	Ampérage	Capacité
Local SSI	SIAT	8A	50 Hz

DISPOSITIF DE COMMANDE MANUELLE DE DESENFUMAGE (TIRER/LACHER)

Niveau	Localisation	Marque
R+3	Escalier A	SiCLI
Rn/C	Escalier A	SiCLI
RdC	Hall Central	SiCLI

VOLETS DE DESENFUMAGE (EXUTOIRES OU OUVRANTS DE FACADE)

Niveau	Localisation
R+1	Couloir droite et gauche
R+2	Couloir droite et gauche
R+3	Couloir droite et gauche

DECLENCHEURS MANUELS

Niveau	Numéro	Localisation	Marque	Mise en service
R+4	ZDM 24-1	Combles	ESSER	2013
R+3	ZDM 23-1	Entrée zone A	ESSER	2013
R+3	ZDM 23-2	Escalier A	ESSER	2013
R+3	ZDM 23-3	Entrée zone C	ESSER	2013
R+3	ZDM 23-4	Escalier C	ESSER	2013
R+2	ZDM 22-1	Entrée zone A	ESSER	2013
R+2	ZDM 22-2	Escalier A	ESSER	2013
R+2	ZDM 22-3	Entrée zone C	ESSER	2013
R+2	ZDM 22-4	Escalier C	ESSER	2013
R+1	ZDM 21-1	Entrée zone A	ESSER	2013
R+1	ZDM 21-2	Escalier A	ESSER	2013
R+1	ZDM 21-3	Entrée zone C	ESSER	2013
R+1	ZDM 21-4	Escalier C	ESSER	2013
RdC	ZDM 20-4	Circulation zone A	ESSER	2013
RdC	ZDM 20-5	Escalier A	ESSER	2013
RdC	ZDM 20-1	Entrée zone C	ESSER	2013
RdC	ZDM 20-2	Hall	ESSER	2013
RdC	ZDM 20-3	Zone Contrôle d'accès (zone C)	ESSER	2013

DIFFUSEUR SONORE (DS)

Niveau	Localisation	Marque	Mise en service
R+3	Circulation zone A	ESSER	2013
R+3	Palier ascenseurs	ESSER	2013
R+3	Circulation zone C	ESSER	2013
R+2	Circulation zone A	ESSER	2013
R+2	Palier ascenseurs	ESSER	2013
R+2	Circulation zone C	ESSER	2013
R+1	Circulation zone A	ESSER	2013
R+1	Palier ascenseurs	ESSER	2013
R+1	Circulation zone C	ESSER	2013
RdC	Circulation zone A	ESSER	2013
RdC	Hall principal	ESSER	2013
RdC	Circulation zone C	ESSER	2013

DETECTEURS

73 détecteurs optique de fumée.
16 détecteurs de fumée radiofréquence.

Localisation	Marque	Catégorie	Type d'alarme
ACCUEIL	CHUBB	B	2a

DISPOSITIF DE COMMANDE MANUELLE DE DESENFUMAGE (TIRER/LACHER)

Niveau	Numéro	Localisation	Marque	Mise en service
RdC	SANS	Escalier Nord	SOUCHIER	2017
RdC	SANS	Escalier central	SOUCHIER	2017
RdC	SANS	Escalier Sud	SOUCHIER	2017

VOLETS DE DESENFUMAGE (EXUTOIRES OU OUVRANTS DE FACADE)

Niveau	Numéro	Localisation	Marque
R+4	SANS	Escalier Nord	Ouvrant de façade
R+4	SANS	Escalier central	Ouvrant de façade
R+4	SANS	Escalier Sud	Ouvrant de façade

DECLENCHEURS MANUELS

Niveau	Numéro	Localisation	Marque	Mise en service
Ter.	Z07 03 126	I S Terrasse	CHUBB	2017
R+4	Z06 03 123	I S Nord	CHUBB	2017
R+4	Z06 03 124	I S Centrale	CHUBB	2017
R+4	Z06 03 125	I S Sud	CHUBB	2017
R+3	Z05 03 120	I S Nord	CHUBB	2017
R+3	Z05 03 121	I S Centrale	CHUBB	2017
R+3	Z05 03 122	I S Sud	CHUBB	2017
R+2	Z04 03 119	I S Nord	CHUBB	2017
R+2	Z04 03 118	I S Centrale	CHUBB	2017
R+2	Z04 03 117	I S Sud	CHUBB	2017
R+1	Z03 03 114	Côté local R01 01	CHUBB	2017
R+1	Z03 03 113	I S côté local R01 23	CHUBB	2017
RdC	Z02 03 104	Entrée Principale	CHUBB	2017
RdC	Z02 03 103	Circulation	CHUBB	2017
RdC	Z02 03 108	I S Nord	CHUBB	2017
RdC	Z02 03 109	I S Laverie Sale	CHUBB	2017
S/S	Z02 03 101	Accès I S	CHUBB	2017

DIFFUSEUR SONORE (DS)

Niveau	Numéro	Localisation	Marque	Mise en service
R+4	SANS	Circulation	CHUBB	2017
R+4	SANS	Circulation	CHUBB	2017
R+4	SANS	Circulation	CHUBB	2017
R+3	SANS	Circulation	CHUBB	2017
R+3	SANS	Circulation	CHUBB	2017
R+3	SANS	Circulation	CHUBB	2017
R+2	SANS	Circulation	CHUBB	2017
R+2	SANS	Circulation	CHUBB	2017
R+2	SANS	Circulation	CHUBB	2017
R+1	SANS	Circ. Côté local R01 27	CHUBB	2017
R+1	SANS	Circ. Face local R0 12	CHUBB	2017
R+1	SANS	Circ. Côté local R01 07	CHUBB	2017
R+1	SANS	Circ. Face local R0 34	CHUBB	2017
R+1	SANS	Circ. Face local R0 40	CHUBB	2017
RdC	SANS	Hall entrée principale	CHUBB	2017
RdC	SANS	Circulation	CHUBB	2017
RdC	SANS	Circulation vers EP6 22	CHUBB	2017

Site BICHAT - Bâtiment Est/Ouest

alarme de type A

UNITÉ U1148

CHU Xavier BICHAT 46 rue Henri Huchard - 75018 PARIS

Libellé	Quantité
Détecteurs optiques de type OAO DEF	21
Détecteur manuel de type BMAL	6
Avertisseurs sonores de type AVS avec socle	9
Alimentations de secours de type AES (24.2 ou 24.8)	2
Centrale de type ALTAIR	1
Centrale de type ANTARES IV (16P)	1
Alimentations de secours avec batteries (24.2 ou 24.8)	2
Détecteurs optiques adressables VEGA de type VDA	66
Détecteurs manuels de type BMAL	15
Diffuseurs sonores de type AVSUGPZ	11
Clapets coupe feu	22
Portes coupe feu	2
Modules déportés EDAL ou EDAR	8

Site SAINT-LOUIS - Bâtiment Jean Bernard

alarme de type A

UNITÉ 1342

Hôpital Saint-Louis - Bâtiment Jean Bernard 1, avenue Claude Vellefaux - 75010 PARIS

Libellé	Quantité
Détecteurs optiques adressable sans ICC avec socle	61
Détecteur chaleur adressable sans ICC avec socle	1
Diffuseur lumineux rouge puissance réglable	21
Diffuseur sonore (classe B) et lumineux	27
Centrale de type ADORS	1
Bolier de réarmement de ventouse électromagnétique	1

Site LARIBOISIÈRE - Bâtiment Viggo Petersen

Alarme de type 4

UNITÉ 942 - UNITÉ 1132

Hôpital Lariboisière - Bâtiment Vigo Petersen, 2 rue Ambroise Paré, 75010 Paris

Libellé	Quantité
Diffuseur sonore	4
Centrale de type 4	1
Bolier de réarmement de ventouse électromagnétique	1

Les quantités énoncées ci-dessus sont données uniquement à titre indicatif. Elles seront utilisées pour déterminer le montant de l'offre dans le cadre de l'attribution du marché. La Délégation Régionale, ne contracte aucune obligation d'acquiescer les items à concurrence des quantités estimées.