



0Pa-NC NC = "Non Contrôlé"

+15Pa

+30Pa

+45Pa

NB: les pressions indiquées sont des pressions "absolues" :
Ce sont les pressions du local concerné par rapport à la pression atmosphérique.

➡ Sens du flux d'air

0	Emission Originale	23/06/2025
Indice	Modifications	Date

Hôpital Edouard Herriot (HCL) Restructuration de l'URCC 5 place d'Arsonval - 69003 Lyon

MAITRISE D'OUVRAGE

Nom du client

BUREAU DE CONTROLE | BUREAU VERITAS
4 chemin du Tranchon | 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
tel | 04 72 29 70 10
email | claire.horvat@bureauveritas.com



COORDINATEUR SPS | A compléter
Adresse | CP Ville
tel | 00.00.00.00.00 | 00.00.00.00.00
email | mail@mail.fr

MAITRISE D'OEUVRE

OXY INGENIERIE

ECONOMISTE | BIMING
13 rue Jean Grolier | 69007 LYON
tel | 04 72 79 36 74
email | administratif@biming.fr



Biming

ARCHITECTE DU PATRIMOINE | ARCHIPAT
19 rue des Tuilleries | 69009 LYON
tel | 04 37 24 71 50
email | contact@archipat.fr

BUREAU D'ETUDES FLUIDES | OXY INGENIERIE
70 rue Saint Jean de Dieu | 69007 LYON
tel | 04 81 06 21 30
email | contact@oxy-ingenierie.com



Lot D.2 - Pav X - Zoning CVC - Pression

AFFAIRE	PHASE	N° PLAN	BAT.	ZONE	INDICE	DATE	EMETTEUR	FORMAT	ECHELLE
210362	DCE	422	PavX	RDC	0	23/06/2025	OXY	A1	1 : 50