

LISTE DE POINTS COURANTS FORTS / GTC HEH / URCC PAVX

TM : télémesure
TA : téléalarme
TS: télésignalisation
TCP : télécomptage
TR : téléréglage
TC : télécommande
Csg : consigne

Equipement	Désignation du point Repère usuel de l'équipement (ex.CTA 02 blocs)	Domaine du point (ex.Batiment H)	Nature du point (ex.CTA, OND)	Code GMAO de l'équipement (ex.CTA-HEH-H-1)	Localisation GMAO de l'équipement (ex.HEH-H-00-002)	Vue GTC associée au point (oui/non : renvoi sur synoptique installation si existant)	Fichier consignés associé au point	Entrées physiques automate				Sorties physiques automate		Points soft GTC		
								TM	TA	TS	TCP	TR	TC	Csg	Alarme	oui/non/tiers
AGBT PAVX																
AGBT3 PAVX	Déclenchement disjoncteur OF AGE2	X	AGBT3	AGBT3-HEH-X-S1-08b	HEH-X-S1-08b	OUI	100		1							OUI
AGBT3 PAVX	Déclenchement disjoncteur OF AGE4 (PSE)	X	AGBT3	AGBT3-HEH-X-S1-08b	HEH-X-S1-08b	OUI	100		1							OUI
AGBT3 PAVX	Déclenchement disjoncteur OF AGE5	X	AGBT3	AGBT3-HEH-X-S1-08b	HEH-X-S1-08b	OUI	100		1							OUI
AGBT3 PAVX	Déclenchement disjoncteur OF STS source normale	X	AGBT3	AGBT3-HEH-X-S1-08b	HEH-X-S1-08b	OUI	100		1							OUI
AGBT2 PAVX	Déclenchement disjoncteur OF AEC CVC	X	AGBT2	AGBT2-HEH-X-S1-08b	HEH-X-S1-08b	OUI	100		1							OUI
AGBT3 PAVX	Déclenchement disjoncteur OF AEC CVC	X	AGBT3	AGBT3-HEH-X-S1-08b	HEH-X-S1-08b	OUI	100		1							OUI
AGBT3 PAVX	Comptage d'énergie CTA	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-S1-08b	HEH-X-S1-08b	OUI	100				1					OUI
INVERSEUR DE SOURCE STS																
STS	Présence tension sortie	X	STS	STS-HEH-X-00-03	HEH-X-00-03	OUI	100		1							OUI
STS	Présence tension source 1	X	STS	STS-HEH-X-00-03	HEH-X-00-03	OUI	100		1							OUI
STS	Présence tension source 2	X	STS	STS-HEH-X-00-03	HEH-X-00-03	OUI	100		1							OUI
STS	Information position inverseur sur source 1	X	STS	STS-HEH-X-00-03	HEH-X-00-03	OUI	100		1							OUI
STS	Information position inverseur sur source 2	X	STS	STS-HEH-X-00-03	HEH-X-00-03	OUI	100		1							OUI
TGO PAV P	Déclenchement disjoncteur OF STS source Secourue	X	TGO	TGO-HEH-X-S1-41b	HEH-X-S1-41b	OUI	100		1							OUI
TDO																
TDO	Déclenchement Interrupteur Général OF	X	TDO	TDO-HEH-X-00-03	HEH-X-00-03	OUI	100		1							OUI
TDO	synthèses défauts disjonceturs (info SD du disjoncteur)	X	TDO	TDO-HEH-X-00-03	HEH-X-00-03	OUI	100		1							OUI
AGE2																
AGE2	Déclenchement Interrupteur Général OF	X	AGE2	AGE2-HEH-X-00-01	HEH-X-00-01	OUI	100		1							OUI
AGE2	Comptage d'énergie Chaud/Froid	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-00-01	HEH-X-00-01	OUI	100				1					OUI
AGE2	Comptage d'énergie BECS	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-00-01	HEH-X-00-01	OUI	100				2					OUI
AGE2	Comptage d'énergie Eclairage	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-00-01	HEH-X-00-01	OUI	100				1					OUI
AGE2	Comptage d'énergie Prises	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-00-01	HEH-X-00-01	OUI	100				1					OUI
AGE4 (PSE)																
AGE4	Déclenchement Interrupteur Général OF	X	AGE4	AGE4-HEH-X-S1-11	HEH-X-S1-11	OUI	100		1							OUI
AGE4	Comptage d'énergie CTA	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-S1-11	HEH-X-S1-11	OUI	100				1					OUI
AGE4	Comptage d'énergie BECS	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-S1-11	HEH-X-S1-11	OUI	100				1					OUI
AGE4	Comptage d'énergie Eclairage	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-S1-11	HEH-X-S1-11	OUI	100				1					OUI
AGE4	Comptage d'énergie Prises	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-S1-11	HEH-X-S1-11	OUI	100				1					OUI
AGE5																
AGE5	Déclenchement Interrupteur Général OF	X	AGE5	AGE5-HEH-X-S1-02D	HEH-X-S1-02D	OUI	100		1							OUI
AGE5	Comptage d'énergie Eclairage	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-S1-02D	HEH-X-S1-02D	OUI	100				1					OUI
AGE5	Comptage d'énergie Prises	X	CPTCF	CPTCF-HEH-X-S1-02D	HEH-X-S1-02D	OUI	100				1					OUI
Total points								0	17	0	12	0	0	0	0	29