



LEGENDE	
	Type 1 Luminaire plafonnier 11W 1580lm
	Type 2 Luminaire tubulaire 20W 2600lm
	Type 3 Luminaire étanche 30W 3600lm
	Type 4 Luminaire encastré 20W 1800lm
	Type 5 Borne h=1.05m 36W 4350lm
	Type 6 Projecteur à LED 30W 3340 Lm
	Coffret électrique logement
	Interrupteur Simple Allumage
	Interrupteur double Simple Allumage
	Interrupteur Simple Allumage étanche
	Interrupteur Va-et-vient
	Interrupteur Va-et-vient étanche
	Détecteur de présence encastré 360°
	Détecteur de présence Mural 280°
	Prise de courant 16A 2P+T
	Prise de courant 16A 2P+T étanche
	Prise de courant 16A 2P+T h=1.2m
	Prise RJ45
	Borne WIFI (hors lot)
	Caméra de vidéoprotection (hors Lot)
	Lecteur de badge
	Bouton poussoir ouverture portillon
	Bouton poussoir de sortie
	Borne DECT (hors lot)
	Bloc de sécurité
	Bloc de sécurité étanche
	BAPFI
	Déclencheur manuel
	Diffuseur lumineux
	Force motrice
	Chemin de câble Courants forts
	Chemin de câble Courants faibles

ARCHITECTES

ATELIER D'ARCHITECTURE A4
59, avenue Crampel
31400 TOULOUSE
tél 05 61 14 95 95
mail: contact@ateliera4.fr
www.ateliera4.fr

BUREAU d'ÉTUDES
78, ch des Sept Deniers
BP 70 402
31.204 TOULOUSE Cedex 2
Tél : 05 61 57 18 72

BUREAU de CONTRÔLE
BUREAU VERITAS
Zone Albiopole
8, avenue de la Martelle
81150 TERSSAC
<http://inspection.bureauveritas.fr>

Maitrise de l'Ouvrage:

CENTRE HOSPITALIER DE ALBI
22Bd Général Sibille
81000 ALBI

RENOVATION & EXTENSION DE L'INTERNAT
CENTRE HOSPITALIER D'ALBI
22 Bd Général Sibille 81000 Albi

TITRE										SITUATION	
Lot n°09N Electricité CFO/CFA Bâtiment 16 Electricité N-1											
DATE	INDICE	MODIFICATIONS									
26/04/24	0	Première émission									
CODE DOCUMENT											
BTO230050-PRO-ELE-ALBI-BAT16											
NUM PROJET	PHASE	NATURE	N° SERIE	NIVEAU	INDICE	SATIMENT	ECHELLE	DATE	NB PAGES		
BT0230050	PRO-DCE	ELE	01	N-1	00	16	1/50	26/04/24	-		
AGENCE TPF	DESSIN	VERIFICATION	APPROBATION		TPF Ingénierie www.tpf.fr						
BT	VIF	SAA	LOR								