

CIAT - NORD EST

ZAC du moulin - Master Park - 435 rue de Marquette
59 118 WAMBRECHIES
06 71 54 23 87
SIRET **545 620 114 00631**

Attestation de capacité N° **102608 - R2**
Catégorie **1**



INTERVENTION : 1612780407 / FOURNEAUX

Réalisée par **Anthony FOURNEAUX** le **08/02/2021 15:15**

DÉTENTEUR

INRIA

Zone de la haute borne Villeneuve d'ascq
59 009 Villeneuve d'ascq

INSTALLATION

CL EXPAIR

Ciat C1275

R-410A | 6.6 kg

Tonnage équivalent CO2 : **13.7808**

Fréquence des contrôles : **12 mois.**

INTERVENTION

DEMANDE CLIENT

NATURE

Mise en service

Contrôle d'étanchéité non périodique

INFORMATIONS

Heure d'arrivée : 08:30

Heure de départ : 13:30

1 Technicien(s) : Fourneaux

Installation sous garantie

Travaux terminés

Pas de fuites

OBSERVATIONS

TRAVAUX EFFECTUÉS

Suite à l'introduction d'azote de ma part
Recup fluide et azote mélangé
Mise au vide
Charge en r410a
Contrôle du bon fonctionnement
Consigne à 20 degrés
Surchauffe de 5

Sous ref de 10 avec température extérieure de 0 degrés
Consigne ventilo à 80%

MANIPULATIONS DE FLUIDE

Bouteille **34698** [R-410A]

Retrait fluide pour traitement : 1 Kg

Bouteille **35828** [R-410A]

Ajout fluide vierge : 4 Kg

Bouteille **3354** [R-410A]

Ajout fluide vierge : 2.6 Kg

FOURNITURES

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ

OPÉRATEUR

Anthony FOURNEAUX

Technicien

le 08/02/2021



DÉTENTEUR

le 08/02/2021

Le client soussigné reconnaît l'exactitude des travaux, fournitures, frais de déplacement, temps d'intervention et s'engage à en solder le montant à "CIAT - NORD EST". Clause de réserve de propriété en application de la loi n°80335 du 12.05.80, les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix. Vous avez pris connaissance de nos C G V et les acceptez.

FICHE D'INTERVENTION / BORDEREAU DE SUIVI DE DÉCHETS DANGEREUX pour les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes effectuées sur un équipement, prévus aux articles R.543-82 et R.541-45 du code de l'environnement

Fiche N° :

1612780407

[1] OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET):
 CIAT - NORD EST
 ZAC du moulin - Master Park - 435 rue de Marquette
 59 118 WAMBRECHIES
 545 620 114 00631
[2] DETENTEUR (Nom, adresse et SIRET) :
 Inria
 Zone de la haute borne Villeneuve d'ascq
 59 009 Villeneuve d'ascq

Attestation de capacité n° :

N° 102608 - R2

[3] Equipement concerné :

Identification :

CI expair Ciat CI275

Nature du fluide frigorigène :

R- 410A

Charge Totale :

6.6

kg

Tonnage équivalent CO₂ (HFC/PFC)

13.7808

teq CO₂**[4] Nature de l'intervention :**☐ Assemblage de l'équipement☐ Contrôle d'étanchéité périodique

Observations:

☒ Mise en service de l'équipement☒ Contrôle d'étanchéité non périodique

Recup r410 mélange azote

☐ Modification de l'équipement☐ Démantèlement☐ Maintenance de l'équipement☐ Autre (préciser) :**Contrôle d'étanchéité**

Identification

Contrôlé le

[5] Détecteur manuel de fuite

INFINCON TEK-MATE - L80383-9

14

/

05

/

2020

[6] Présence d'un système de détection des fuites :

☐ OUI☒ NON**Fréquence minimale du contrôle périodique**

[7] Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement

HCFC

☐ 2 kg ≤ Q < 30 kg☐ 30 kg ≤ Q < 300 kg☐ Q ≥ 300 kg

HFC/PFC

☒ 5 t ≤ teqCO₂ < 50 t☐ 50 t ≤ teqCO₂ < 500 t☐ teqCO₂ ≥ 500 t

[8] Equip. HCFC et equip. HFC sans système de détection des fuites

☒ 12 mois☐ 6 mois☐ 3 mois

[9] Equipements HFC avec système de détection des fuites

☐ 24 mois☐ 12 mois☐ 6 mois☐ OUI☒ NON**[10] Fuites constatées lors du contrôle d'étanchéité**

N°

Localisation de la fuite

Réparation de la fuite

1

2

3

☐ Réalisée☐ A faire☐ Réalisée☐ A faire☐ Réalisée☐ A faire**[11] Manipulation du fluide frigorigène**

Quantité chargée totale (A+B+C) :

6.6

kg

Quantité de fluide récupérée totale (D+E) :

1

kg

A - Dont fluide vierge :

6.6

kg

D - Dont fluide destiné au traitement

1

kg

B - Dont fluide recyclé (incl. fluide récupéré et réintroduit)

0

kg

E - Dont fluide conservé pour réutilisation (incl. réintroduction)

0

kg

C - Dont fluide régénéré :

0

kg

Identifiant du contenant :

34698,35828,3354

Code Déchets : 14 06 01* - chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - Fluides frigorigènes fluorés

[12] Dénomination ADR/RID :

☐ UN 1078, Gaz frigorifique NSA (Gaz réfrigérant, NSA), 2.2 (C/E)☒ Autre cas :

UN 3163, DECHET GAZ LIQUEFIE NSA (MELANGE R-32/125 (50.0/50.0)) 2.2 (C/E)

[13] Installation de destination du déchet (Nom, SIRET et adresse)**[14] Transporteur du déchet - si différent de l'opérateur (Nom, SIREN et adresse)****[15] Observations :****[16] Installation de traitement (nom et adresse)**

[17] N° de bordereau de collecte de petites quantités : AN-34698

Code R/D :

[18] N° de bordereau de transformation traitement :

Quantité réceptionnée :

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.

Opérateur

Détenant

Installation de traitement

Nom du Signataire :

Fourneaux Anthony

Qualité du Signataire :

Technicien

08/02/2021

Date + Visa

08/02/2021