

**GROUPEMENT DE COMMANDES COORDONNE
PAR LE GROUPE HOSPITALIER LITTORAL ATLANTIQUE**

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

ANNEXE 11
RAPPORT D'INTERVENTION

ZONE INTERIEURE

RAPPORT D'INTERVENTION

Date de l'intervention :

Localisation de la zone :

Modèle et référence des unités s'y trouvant :

Opération	Observations	Fréquence minimale	Fait	Résultat/ Valeur	Observation
Nettoyer et contrôler chacun des évaporateurs	☞ Nettoyage extérieur de l'évaporateur ☞ Contrôle visuel du bon état des éléments et l'absence de prise en glace	Tous les 6 mois			
Nettoyer le bac de condensat, la tuyauterie et le siphon de chacun des évaporateurs	Laver à l'eau claire Contrôler la bonne évacuation	Tous les 6 mois			
Nettoyer les joints de portes de chaque chambre froide/ cellule	Utiliser une éponge douce avec de l'eau additionnée légèrement d'un produit non détergent	Tous les 6 mois			
Nettoyage extérieur de chaque cellule (porte, ...)	Nettoyer le revêtement avec un produit non détergent et une éponge douce	Tous les 6 mois			
Vérifier l'étanchéité des joints de porte de chaque chambre froide/ cellule	En cas d'usure, alerter les services techniques.	Tous les 6 mois			
Vérifier l'alarme personne enfermée de chaque chambre froide	Si existence de l'alarme, en cas de défaillance, alerter les services techniques.	Tous les 6 mois			

Observation Générale :

NOM ET SIGNATURE de l'intervenant :