

**GROUPEMENT DE COMMANDES COORDONNE
PAR LE GROUPE HOSPITALIER LITTORAL ATLANTIQUE**

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

ANNEXE 10
RAPPORT D'INTERVENTION

UNITE EXTERIEURE

RAPPORT D'INTERVENTION

Date de l'intervention :

Equipement concerné :

Opération	Observations	Fréquence minimale	Fait	Résultat/Valeur	Observation
Nettoyer le condenseur	A l'aide d'une brosse à poils raides <u>non métalliques</u> , enlever toutes les poussières	Tous les 4 mois			
Nettoyer l'évaporateur	Soufflette haute pression	Tous les 4 mois			
Changer les filtres déshydrateurs	Tirage au vide	Toutes les années paires			
Contrôler le niveau d'huile du compresseur	Si besoin, compléter avec une huile adéquate	Tous les 4 mois			
Relevé des pressions HP et BP	Si besoin, réglage des pressostats	Tous les 4 mois			
Contrôler les sécurités HP et BP		Tous les 4 mois			
Contrôler l'étanchéité de la totalité du réseau fluide frigorigène (détection fuites)	En cas de problème d'étanchéité, remédier au problème Certificat d'étanchéité conforme à fournir à la fin de l'intervention.	Fréquence suivant Décret n° 2007-737, arrêté du 07/05/2007			
Contrôler la charge du fluide frigorigène	Si besoin, compléter la charge.	Tous les 4 mois			

Observation Générale :

NOM ET SIGNATURE de l'intervenant :