

**GROUPEMENT DE COMMANDES COORDONNE
PAR LE GROUPE HOSPITALIER LITTORAL ATLANTIQUE**

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

ANNEXE 6

Installation de la Maison de Repos de Marlonges

Les installations sont situées au service des cuisines de la maison de Repos de Marlonges et correspondent à :

Equipement
CF BOF Viande/ Charcuterie
CF Fruits & légumes
Chambre froide négative (DAGARD)

MATERIEL FRIGORIFIQUE

Chambre froide positive (fruits et légumes)

Hauteur : 2,25 m	régulation	Johnson Controls	
Surface : 1,95 m ²	groupe	ACC compresseur ML 80TB	
Volume : 4,4 m ³	réfrigérant	R404A	

Chambre froide positive (BOF viandes/charcuterie)

Hauteur : 2 m	régulation	Johnson Controls	
Surface : 3,36 m ²	groupe	TECUMSEK CAG 9470	
Volume : 6,72 m ³	réfrigérant	R404	
	évaporateur	MR 110 R	

groupe changé le 20/02/2012

Chambre froide négative (DAGARD)

Hauteur : 2,2 m		régulation	Johnson Controls
Surface : 2,88 m ²		thermostat	MR 4 DR
Volume : 6,34 m ³		groupe	TECUMSEK CAJ 2464 Z n° 6268831 100