LIMITE PARCELLAIRE

LIMITE PARCELLAIRE

ZONE DE RESEAUX ENTERRES
CALAGE ET COMPACTAGE A LA CHARGE DU LOT TE
ESSAIS EN PRESSION AVANT/PENDANT et APRES COULAGE A LA CHARGE DU LOT TE
CALAGE ALTIMETRIQUE DES JEUX ET DES SIPHONS/GRILLES DE FOND A LA CHARGE DU LOT TE
SYNTHESE ETANCHEITE A FAIRE AVEC LE LOT CARRELAGE

emprise goulotte de débordement du bassin

échelle à crinoline

iP0-10

APPAREILLAGE, ROBINETTERIE ET REGULATION SELON SCHEMA DE PRINCIPE TRAITEMENT D'EAU

IMPLANTATION DES TERMINAUX A FAIRE SELON CALEPINAGE DU CARRELAGE

6.6b
Local CTA vestiaires
65,86 m²

REGARD VIDANGE EU LOCAL FILTRATION
VIDANGE GRAVITAIRE PATAUGEOIRE
VIDANGE & TROP-PLEIN BAC TAMPON PATAUGEOIRE
REJET POMPE BALAI
VIDANGE RESEAUX ET ENTRETIEN DU LOCAL

fosse relevage TP ultrafiltration

ALIMENTATION PEDILUVE INTERIEUR INCORPORATION DANS LA REMONTEE DE VOILE A LA CHARGE DU LOT TE

-7,04 m
+2,86 NGF

HSF 2,50m

BAC TAMPON PATAUGEOIRE
CUVE PEHD RENFORCEE
2m x 1.5m x 1.8mht
4.5 m³ d'eau utile

HSD 2,20m

6.7b
Local Technique Pataugeoire
44,61 m²

ALIMENTATION PEDILUVE EXTERIEUR TRAVERSEE DU CARNEAU DE VENTILATION MACONNE A DEFINIR EN SYNTHESE INCORPORATION RESEAU ET BUSE + COMPACTAGE A LA CHARGE DU LOT TE

COFFRET DE COMMANDE ELECTRIQUE LOCAL FILTRATION PATAUGEOIRE

Bassin sportif

ATTENTION : SYNTHESE A FAIRE AVEC L'EMPRISE DES SACS DE LIGNE DE NAGE

VENTILATION DU LOCAL EN ASPIRATION AU-DESSUS DE LA CENTRALE HYPOMIX

6.17
Galerie de soufflage d'air
39,54 m²

HSF 2,10m

APPAREILLAGE, ROBINETTERIE ET REGULATION SELON SCHEMA DE PRINCIPE TRAITEMENT D'EAU

IMPLANTATION DES TERMINAUX A FAIRE SELON CALEPINAGE DU CARRELAGE

ALIMENTATION PEDILUVE INTERIEUR INCORPORATION DANS LA REMONTEE DE VOILE A LA CHARGE DU LOT TE

STRIPPAGE PAR CASCADE

STRIPPAGE PAR CASCADE

STRIPPAGE PAR CASCADE

-7,10 M
+2,80 NGF

6.9b
Bac tampon bassin de nage
13,37 m²
V : 21,39 m3
HSD 2,68m

V : 21,39 m3

6.9a
HSD 2,68m
Bac tampon bassin d'apprentissage
13,37 m²

ALIMENTATION PEDILUVE EXTERIEUR TRAVERSEE DU CARNEAU DE VENTILATION MACONNE A DEFINIR EN SYNTHESE INCORPORATION RESEAU ET BUSE + COMPACTAGE A LA CHARGE DU LOT TE

3.9
Galeries techniques
299,44 m²

ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE TRAITEMENT D'EAU

6.13
Local eaux usées

6.10
Local Plomberie

fosse relevage EP

fosse relevage EP

- PVC-P Réseaux retour GOULOTTES
- PVC-P Réseaux FILTRATION
- PVC-P Réseaux CHAUFFAGE bassins (PVC-HTA)
- PVC-P Réseaux REJET eaux chlorées
- PVC-P Réseau aspiration fond bassin
- PVC-P Réseau alimentation EDV
- PVC-P Réseaux ANIMATIONS
- PVC-P Réseau BALAI vers eaux usées
- PVC-P Réseau AIR animation
- PVC-P Réseau alimentation Pédiluves
- PVC-P Réseau traitement correcteur pH
- PVC-P Réseau traitement chlore Hypomix
- PVC-P Réseau VENTILATION BT

- Station de désinfection HYPOMIX (dilution chlore granulé)
- Echangeur de chauffage à plaques (lot CVC)
- Déchloraminateur UV (BP ou MP)
- Extracteur d'air spécial chlore
- Compteur d'eau communicant
- Electrovanne
- Registre de réglage de débit ventilation
- Stripage des retours gravitaires - effet retombé en pluie forte pour écumage forcé de l'eau de débordement
- Luminaire d'éclairage subaquatique LED

Piscine Bougainville

rue Edouard Crémieux 13003 Marseille

MAITRISE D'OUVRAGE

Euroméditerranée
79 boulevard de Dunkerque - 13232 Marseille Cedex 02
04 91 14 45 00
cecile.elbaz@euromediterranee.fr

BUREAU DE CONTROLE

DEKRA
Sébastien Perrachia
06 03 23 41 99
sebastien.perrachia@dekra.com

COORDONNATEUR SPS

QUALICONSULT
Gilles Trech
06 74 67 39 19
gilles.trech@qualiconsult.fr

DCE

ARCHITECTE MANDATAIRE

RAUM
1 rue de Colmar - 44000 Nantes
02 85 37 06 31
contact@raum.fr

ARCHITECTE ASSOCIÉ

EGR
7, rue d'Italie - 13006 Marseille
09 83 29 22 45
contact@atelieregr.com

ÉCONOMIE

BMF
250 Route de Charavines, Le Rivier D'Apprieu - 38140 Apprieu
04 76 65 19 34
jerome.guillerm@bmf-conseil.fr

STRUCTURE

LAMOUREUX & RICCIOTTI INGÉNIERIE
20 place Isidore Brun - 83150 Bandol
04 94 94 80 12
guillaume.lamoureux@lring.fr

FLUIDES SSI BD STD ACV

INEX
275, boulevard Marcel Paul, bâtiment F - 44800 Saint-Herblain
02 40 89 63 10
arnaud.soyer@inex.fr

ACOUSTIQUE

LASA
97 Traverse de la Gouffonne - 3009 Marseille
04 91 55 66 31
oesakowsky@lasa.fr

VRD

CERRETTI
Chemin du Tonneau, Les Gorguettes - 13720 La Bouilladisse
04 42 18 08 20
accueil@cerretti.fr

PAYSAGE

SARAH TEN DAM
30 boulevard G. Clemenceau - 13600 La Ciotat
06 61 71 35 37
sarah.tendam@wanadoo.fr

PAYSAGE

ERG Environnement
14 Draille des Tribales, bâtimetn E - 13127 Vitrolles
04 95 06 90 66
a-pighens@erg-sa.fr



Lot n°12 - TRAITEMENT D'EAU

PLAN D'IMPLANTATION ET RESEAUX GALERIES TECHNIQUES ET LOCAL FILTRATION PATAUGEOIRE

ALTITUDE RDC : 9.90 NGF
ECHELLE : 1:50
DATE : JUIN 2025

SSOL - 2402.1