1 X GRILLE D'ASPIRATION
FOND BASSIN
CADRE ET GRILLE INOX
RENFORCEE
CADRE A SCELLER SUR
PUISARD DE FOND BASSIN
POSSIBILITE DE REMPLACER
PAR DEUX GRILLES
DISTINCTES PLUS PETITES

*profondeur: 2,00m*

*quais + plots de départ carrelés et numérotés*

*châssis coulissant*
*+ garde-corps vitré*

-4,18m
+5,72NGF

-4,12m
05,78NGF

-4,10m
+5,80NGF

*pédiluve carrelé*

*sortie de secours*

ATION EAU CHLOREE PEDILUVES
ON RESEAU EN VOILE + BUSE DE
FINITION EN PAROI

châssis fixe vitré

châssis fixe vitré

5.4
Local nettoyage bassin
11,15 m²

*emplacementmono-brosse*
*(non fournie)*

5.2
Local MNS
11,95 m²

5.1
Infirmerie
11,95 m²

*paillasse soin, lavabos, miroir et rangement*

5.3a
Stock. matériel pédagogique et clubs
41,39 m²

*rayonnage*

Circulation
23,85 m²

Palier
1,53 m²

*zone technic*

LOCAL POUR LE STOCKAGE DES SCEAUX D'HYPOCHLORITE DE CALCIUM DES HYPOMIX - PREVOIR PALETTE DE STOCKAGE

6.2a
Stock. chlore granule
4,15 m²

LOCAL DE STOCKAGE ET DISTRIBUTION CHLORE LIQUIDE (HYPOCHLORITE DE SODIUM) - CUVE 250L AVEC RETENTION + 3 POMPES DOSEUSES + PALETTE AVEC RETENTION POUR LE STOCKAGE DES BIDONS DE 20L (INSTALLATION DE SECOURS EN CAS D'ARRÊT DES HYPOMIX)

*Douche rince-oeil*

Circulation
16,95 m²

1.8
Espace vélos personnel
9,59 m²

vide sur local traitement d'eau
24,88 m²

6.2c
Chlore - distribution chlore liquide
6,38 m²

DOUCHE DE SECURITE AVEC DISPOSITIF RINCE-OEIL

VENTILATION PERMANENTE - APPORT D'AIR NEUF PAR VB DANS LA PORTE + EXTRACTION MECANIQUE (hors lot TE)

6.11
Atelier
15,07 m²

*rayonnage et paillasse*

6.12
Local poubelles
8,32 m²

6.2b
pH - distrib. acide
6,05 m²

Plateforme
3,33 m²

*plateforme métallique*
*+ garde-corps mobile*

*Accès technique/secours*

LOCAL DE STOCKAGE ET DISTRIBUTION pH- (ACIDE SULFURIQUE) - CUVE 500L AVEC RETENTION + 3 POMPES DOSEUSES + PALETTE AVEC RETENTION POUR LE STOCKAGE DES BIDONS DE 20L

VENTILATION PERMANENTE - APPORT D'AIR NEUF PAR VB DANS LA PORTE + EXTRACTION MECANIQUE (hors lot TE)

ACCES TECHNIQUE POUR SORTIE DES FILTRES ET GROS EQUIPEMENTS PAR PALAN SUR CHARIOT-RAIL (hors lot TE)

7.1
Cour technique
125,80 m²

-4,12 M
+5,78 NGF

# Piscine Bougainville

rue Edouard Crémieux 13003 Marseille

**DCE**


MAITRISE D'OUVRAGE
**Euroméditerranée**
79 boulevard de Dunkerque - 13232 Marseille Cedex 02
04 91 14 45 00
cecile.elbaz@euromediterranee.fr

BUREAU DE CONTROLE
DEKRA
Sébastien Perrachia
06 03 23 41 99
sebastien.perrachia@dekra.com

COORDONNATEUR SPS
QUALICONSULT
Gilles Trech
06 74 67 39 19
gilles.trech@qualiconsult.fr

ARCHITECTE MANDATAIRE
**RAUM**
1 rue de Colmar - 44000 Nantes
02 85 37 06 31
contact@raum.fr

ARCHITECTE ASSOCIÉ
EGR
7, rue d'Italie - 13006 Marseille
09 83 29 22 45
contact@ateliereegr.com

ÉCONOMIE
BMF
250 Route de Charavines, Le Rivier D'Apprieu - 38140 Apprieu
04 76 65 19 34
jerome.guillerm@bmf-conseil.fr

STRUCTURE
LAMOUREUX & RICCIOTTI INGÉNIERIE
20 place Isidore Brun - 83150 Bandol
04 94 94 80 12
guillaume.lamoureux@lring.fr

FLUIDES SSI BD STD ACV
INEX
275, boulevard Marcel Paul, bâtiment F - 44800 Saint-Herblain
02 40 89 63 10
arnaud.soyer@inex.fr

ACOUSTIQUE
LASA
97 Traverse de la Gouffonne - 3009 Marseille
04 91 55 66 31
osiakowsky@lasa.fr

VRD
CERRETTI
Chemin du Tonneau, Les Gorguettes - 13720 La Bouilladisse
04 42 18 08 20
accueil@cerretti.fr

PAYSAGE
SARAH TEN DAM
30 boulevard G. Clemenceau - 13600 La Ciotat
06 61 71 35 37
sarah.tendam@wanadoo.fr

PAYSAGE
ERG Environnement
14 Draille des Tribales, bâtimetn E - 13127 Vitrolles
04 95 06 90 66
a-pighiera@erg-sa.fr




Lot n°12 - TRAITEMENT D'EAU
PLAN D'IMPLANTATION LOCAUX TECHNIQUES

ALTITUDE RDC : 9.90 NGF
ECHELLE : 1:30
DATE : JUIN 2025

**RDJ - 2403.2**