



| LEGENDE CFO | |
|-------------|---|
| ECLAIRAGE | |
| | TYPE 1 - APPAREIL ETANCHE PHILIPS CORELINE ETANCHE 28W |
| | TYPE 2 - APPAREIL ETANCHE TUBULAIRE CLAVELLO TUBULAIRE 28W |
| | TYPE 3 - SPOT ENCASTRE CLAVELLO MINARAY 8W |
| | TYPE 4 - LINEAIRE ACTILITE ACTILINE 1000mm 32W |
| | TYPE 5 - LINEAIRE ACTILITE ACTILINE 2000mm 80W |
| | TYPE 6 - PROJECTEURS HALL BASSIN INTERIEUR GEISS 165W |
| | TYPE 7 - SPOT DELIA GFL 1445 15W |
| | TYPE 8 - SPOT JOY BASCULANT 18W - 36° |
| | TYPE 9 - PROJECTEURS EXTERIEUR THORM ECO LEONE 40W |
| | TYPE 10 - BORNE EXTERIEUR SOLAIRE DNYX |
| | TYPE 11 - APPLIQUE ENCASTREE EXTERIEUR SVL BROOK 10W |
| | BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE 45 LUMENS |
| | GRILLE BAS - BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE 45 LUMENS |
| | BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE ETANCHE 45 LUMENS |
| | BLOC D'AMBIANCE 400 LUMENS |
| | BLOC AUTONOME PORTABLE D'INTERVENTION |
| | DISPOSITIF DE BALISAGE RENFORCE POUR SIGNALISATION EAS |
| | INTER interrupteur simple ALLUMAGE |
| | INTER interrupteur simple ALLUMAGE LUMIERE ETANCHE |
| | INTER interrupteur VA ET VENIENT |
| | INTER interrupteur VA ET VENIENT LUMIERE ETANCHE |
| | BOUTON POUSSOIR |
| | DETECTEUR DE PRESENCE COMMANDE ECLAIRAGE |
| | DETECTEUR DE PRESENCE COMMANDE ECLAIRAGE ETANCHE |
| | COMMANDE ELECTRIQUE STORE |
| | PRISE DE COURANT 2x10/16 A+T ENCASTRE |
| | PRISE DE COURANT 2x10/16 A+T APPAREILLAGE ETANCHE |
| | PC 16A 2P+T PMR Stuk à proximité immédiate de la commande (h=1.10m) |
| | PRISE DE COURANT 3x22 A+H+T |
| | BOITIER DE SOL EQUIPE DE 3P+N+2xL+PE |
| | BOUTON ARRÊT D'URGENCE |
| | COFFRET DTU COUPURE SOUS STATION |
| | ALIMENTATION ATTENTE |
| | ALIMENTATION SECHE MAINS |
| | ALIMENTATION SECHE CHEVEUX |
| | ALIMENTATION BRASSEUR D'AIR |
| | ALIMENTATION BOITE A DEBIT VARIABLE |
| | ALIMENTATION STORE |

ouvrant de ventilation nocturne sur cycle horaire GTB

FM : 13
Nom VSF01
P(W) 0.2Kw
Ph+N+T Tr+N+T
Origine TGBT
Câble U1000R2V

FM : 12
Nom VEX01
P(W) 0.2Kw
Ph+N+T Tr+N+T
Origine TGBT
Câble U1000R2V

FM : 11
Nom PORTAIL
P(W) 1Kw
Ph+N+T Tr+N+T
Origine TGBT
Câble U1000R2V

FM : 28
Nom TRACAGE
P(W) 0.2Kw
Ph+N+T Tr+N+T
Origine TGBT
Câble U1000R2V

FM : 08
Nom CHAUFFERIE
P(W) 2500W
Ph+N+T Tr+N+T
Origine TGBT
Câble U1000R2V

FM : 09
Nom VSF02
P(W) 0.2Kw
Ph+N+T Tr+N+T
Origine TGBT
Câble U1000R2V

FM : 10
Nom VEX02
P(W) 0.2Kw
Ph+N+T Tr+N+T
Origine TGBT
Câble U1000R2V

Piscine Bougainville
rue Edouard Crémieux 13003 Marseille

DCE
ELECTRICITE

| MATHIEU POURVARE | |
|---|------------------------|
| Euroméditerranée 70 Boulevard de Strasbourg - 13022 Marseille Cedex 02 09 80 14 02 31 m.pourvar@euromediterranee.fr | BUREAU DE CONTROLE |
| DEKRA 44 44 | COORDONNATEUR GPS |
| DEKRA 44 44 | |
| ARCHITECTE MAIN D'ŒUVRE | |
| RAUM 1 rue de la Gare - 44000 Nantes 02 53 54 46 31 contact@raum.fr | ARCHITECTE ASSOCIÉ |
| EGR 7 rue d'Alsace - 13006 Marseille 06 82 22 22 45 contact@egr.com | ECONOMIE |
| BMF 20 rue de la Chapelle, Le Rivier d'Apprieu - 38140 Apprieu 06 86 86 86 33 pierre.guillet@bmf.com | STRUCTURE |
| LA MOUREUX & RICCIOTTI INGÉNIERIE 20 rue Dupleix - 75009 Paris 06 86 86 86 33 info@la-moureux.com | FLUIDES S&B SD STD ACV |
| INEX 21 rue de la Gare - 44000 Nantes 02 53 54 46 31 contact@inex.fr | ACOUSTIQUE |
| LASA 87 rue de la Gare - 44000 Nantes 02 53 54 46 31 contact@lasa.fr | VIBRO |
| CERNETTI Cernetti & Associés - 13022 Marseille Cedex 02 06 86 86 86 33 contact@cernetti.fr | PAYSAGE |
| SARAH TEN DAM 10 rue de la Gare - 44000 Nantes 06 86 86 86 33 contact@sarah-ten-dam.fr | PAYSAGE |
| ERG Environnement 10 rue de la Gare - 44000 Nantes 06 86 86 86 33 contact@erg.fr | |



PLAN CFO - REZ DE JARDIN

ALTITUDE RDC : 9.80 NGF
Echelle : 1:100
DATE : 06/2025

#2502