

Local Vestiaire Agents :  
- Ajout de 4PC (frigo, micro-ondes,  
machine à laver, bouilloire)

Bureau Régie 4 :  
- Ajout de 2 prises TEL


Bureau Régie 3 :  
- Ajout d'1 prise TEL

Bureau Régie 2 :  
- Ajout d'1 prise TEL





Bureau Régie 1 :  
- Ajout d'1 prise TEL

Studio 3 :  
- Suppression de 6 PC


Studio 1 : Déplacement de PC  
existantes :  
- 4 PC alimentation quadriphonie  
au quatre coins de la salle  
- 1 PC basse VP au milieu du mur  
ouest de la pièce




#### ETAT EXISTANT CONSERVE :

-  Prise de courant PC16A
-  Prise de courant PC16A à hauteur d'allège
-  TGBT
-  Armoire divisionnaire



#### MATERIEL EXISTANT DEPLACE :




-  Prise de courant PC16A


#### MATERIEL EXISTANT DEPOSE :

-  Prise de courant PC16A
- Toutes les prises Courants Faibles existantes

#### MATERIEL NEUF :

-  Prise de courant PC16A
-  Prise de courant double 2xPC16A

-  Borne Wifi
-  Prise réseau RJ45
-  Prise TELEPHONE

-  En faux plafond :
  - 2 PC
  - Boîte de dérivation avec attente pour 3 équipements
  - 1 RJ45



Salle de cours 3 :  
- Ajout de 4PC  
- Ajout en faux plafond :  
2PC pour VP et écrans + boîte de dérivation pour alimentation 3 autres équipements  
1 prise RJ45

Salle de cours 1 :  
- Déplacement de 4PC (dépose cloison)  
- Ajout en faux plafond :  
2PC pour VP et écrans + boîte de dérivation pour alimentation 3 autres équipements  
1 prise RJ45

Salle informatique :  
- Ajout de 6 PC  
- Ajout de 10 RJ45

Bureau Mécénat Recherche :  
- Ajout d'1 prise TEL

Bureau Chargé de mission Direction :  
- Ajout d'1 prise TEL


Local technique info :  
Baie de brassage

Bureau Enseignants ETC :  
- Ajout d'1 prise TEL

Bureau SPP Responsable :  
- Ajout d'1 prise TEL

Bureau SPP Bureaux 1 :  
- Ajout de 2 prises TEL

Bureau SPP Bureaux 2 :  
- Ajout de 2 prises TEL



TD2.1  
Calibre 40A

Local info existant

Espace reprographie :  
- Ajout d'1 RJ45

TD2.2  
Calibre 32A

TD2.3  
Calibre 32A

ETAT EXISTANT CONSERVE :

- Prise de courant PC16A
- Prise de courant PC16A à hauteur d'allège
- TGBT
- Armoire divisionnaire

MATERIEL EXISTANT DEPLACE :

- Prise de courant PC16A

MATERIEL EXISTANT DEPOSE :

- Prise de courant PC16A
- Toutes les prises Courants Faibles existantes

MATERIEL NEUF :

- Prise de courant PC16A
- Prise de courant double 2xPC16A

- Borne Wifi
- Prise réseau RJ45
- Prise TELEPHONE

- En faux plafond :  
- 2 PC  
- Boîte de dérivation avec attente pour 3 équipements  
- 1 RJ45