



Zone Ouest
Vestiaires agents Air Vicié 30 (WC) + 45 (douche) + 45 (Lave Linge) = 120 m3/h
Sanitaires Air Vicié 30+15x2 (WC) + 45 (local ménage) + 10+5*2 (Lavabos) = 125 m3/h
Locaux du RDC : 120+80 = 200 m3/h
Local WC du R+2 : 30 m3/h

Sanitaire simple avec lavabo
Extraction Air Vicié 30+10 = 40 m3/h

Gaine verticale vers le R+2
DN 80 avec clapet CF1H dans la gaine CF1H



