


**MINISTRE DE LA JUSTICE  
IMMEUBLE VIA VERDE**




**En cas d'incendie, GARDEZ VOTRE CALME et prévenez le responsable d'établissement.**



**DÉCLENCHÉZ** l'alarme sonore en actionnant le boîtier.



**ATTAQUEZ** le foyer par la base au moyen des extincteurs appropriés sans prendre de risques.



Dans la chaleur et la fumée **BAISSEZ VOUS** l'air frais est près du sol.




**ALERTEZ LES SAPEURS POMPIERS :  
18 ou 112**

Si le feu se déclare  
prévenez le responsable  
d'établissement :


**EVACUATION** 



A l'audition du signal sonore ou sur ordre d'un responsable, **EVACUEZ.**



**EVACUEZ** les lieux sans précipitation. Suivez les indications du guide ou dirigez vous vers les



**NE REVENEZ PAS** en arrière sans y avoir été invité.




**REJOIGNEZ le point de rassemblement :**


Equipiers d'intervention

Equipiers d'intervention


**Si vous pouvez, aidez les personnes à mobilité réduite à évacuer, ou procédez à leur mise en sécurité dans l'Espace d'Attente Sécurisé le plus proche.**



# ACCIDENT

 Prévenez le :

Conforme à la norme NF X08-070 Juin 2013



### Légende

Extincteur portatif à poudre	Extincteur portatif	Poleau d'incendie	Arrêt d'urgence électricité	Centrale alarme incendie	Coupure de l'électricité	Débrillateur
Extincteur portatif à eau	Extincteur sur roues	Robinet d'incendie armé (RIA)	Commande de désenfumage	Machinerie ascenseur	Tableau électrique	Ascenseur : ASC
Extincteur portatif CO <sup>2</sup>	Porte coupe-feu	Colonne sèche (refoulement)	Verrouillage issue de Secours	Transformateur	Barrage "gaz de ville"	Local électrique
	Déclencheur d'alarme incendie	Colonne sèche (alimentation)	Itinéraire d'évacuation	Arrêt sur Extraction, Ventilation, Soufflage	Barrage eau partiel	Vide-ordures
			Evacuation sortie finale	SSI	Barrage eau général	Local poubelles
			Issue d'évacuation d'un niveau	CHAUFFIERE	Bac à sable	



Tél : 06.09.47.52.76

Juillet 2022