

CENTRALE nord-nord
CTA_02
Marque : CARRIER
Type : 39AH544
Débit nominal : 16992 m³/h
Delta P totale : 620 Pa

CENTRALE nord-sud
CTA_01
Marque : CARRIER
Type : 39AH533
Débit nominal : 15696 m³/h
Delta P totale : 637 Pa

En noir : existant conservé
En couleur : matériel neuf

MR

Module de régulation à débit constant

BDC

Boîte à débit constant

BDV

Boîte à débit variable

MES

Organe de mesure de débit d'air

SP

Sonde de pression en gaine

VAR

Variateur de fréquence


PC

Panneau de commande sorbonne

INSTITUT LE BEL à STRASBOURG
COMPENSATION DES LABORATOIRES
DU 7^è ÉTAGE NORD

PRO-DCE

0	05/2025		Création	PL	HV
IND	DATE		MODIFICATIONS	DESSIN	VERIFIE



edeis
L'Allier des territoires

EDEIS
Agence d'ILLKIRCH

16 rue de l'Industrie
B. P. 30047
67402 ILLKIRCH CEDEX
Tél 03 88 40 88 00

AFFAIRE : 136055
DATE : 05/2025
ECH : -

N° :
SCH001
IND: 0

SCHÉMA DE PRINCIPE
NIVEAU 7 NORD
GÉNIE CLIMATIQUE