

EPS GARAZI Site Adindunen Egoïtza - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

SECURITE INCENDIE DES BATIMENTS SOUS DETECTION INCENDIE

					DESENFUMAGE	DESENFUMAGE	CLOISONNEMENT	R.I.A.	PORTES COUPE FEU ASSERVIES	ASCENSEUR NON-STOP	REPORT AU	REPORT AU
	DETECTION	COULOIRS	CHAMBRES	Loc. à RISQ.	COULOIR	ESCALIER	ESCALIER				STANDARD	Poste Infirmière
Les EXTINCTEURS sont implantés conformément à la réglementation et sont en nombres suffisants.											Alarme Tech.	Alarme Inc.
CHAUFFERIE	Il n'y a pas de chaufferie. Chauffage par réseau de chaleur de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port et Production Eau-chaude par panneaux solaires.											
Gpe ELECTROGENE	OUI	Extérieur	SANS OBJET	SANS OBJET	NATUREL	NATUREL	Extérieur	NON	Extérieur	SANS OBJET	NON	NON
CUISINES	OUI	Extérieur	SANS OBJET	SANS OBJET	NATUREL	NATUREL	NON	NATUREL	NON	NON	NON	OUI
BLANCHISSERIE	SANS OBJET											
PHARMACIE												
ATELIERS												
L'Etablissement est locataire. La Commission de sécurité ayant été victime d'une cyber-attaque, le dernier rapport n'a pas été envoyé à l'Etablissement. - AVIS FAVORABLE												
Bât. EHPAD 58 Lits 5 Niveaux	OUI	OUI	OUI	OUI	MECANIQUE	ASSERVI	OUI	NON	OUI	OUI	NON	Poste Infirmière + circulations

Remplacement COMPLET du S.S.I. à compter du 1er mars 2025

EPS GARAZI - LOCATAIRE